

Poznámka :


Uvedené osvětlovací stožáry je nutno dodat dle tohoto výkresu s přípravou pro umístění rozhlasu !






Stožár musí být osazen speciální svorkovnicí ve výšce 3,45m musí být proveden otvor pro vyvedení kabelu k rozhlasu včetně gumové ucpávky, pro dvě svítidla musí být stožár dodán s výložníkem pro možnost umístění 2ks svítidel.

Součástí je rovněž dodávka a montáž třmenu s profilem na stožár pro umístění rozhlasu.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc  
 tel.: +420 585 570 444  
 IDS: kjee9mc  
 e-mail: moravia@moravia.cz  
<http://www.moravia.cz>


**PRODEX spol. s r.o.**  
 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA  
 Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
 tel.: +420 277 007 726  
 e-mail: [info@prodex-cz.eu](mailto:info@prodex-cz.eu)  
<http://www.prodex-cz.eu>

OBJEDNATEL	<div><div>Správa železniční dopravní cesty</div></div> <div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>		
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. JAN HUBENÝ 	ING. JAN HUBENÝ 	ING. MILAN OHAREK 	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ	
<div>"Rekonstrukce žst. Jaroměř"</div> <div>PS 11-14-07 Žst. Jaroměř, rozhlas pro cestující</div> <div>Osvětlovací stožár s reproduktorem</div>		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	3xA4
		MĚŘITKO	
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.2	6