



Stožáry č.:
250

Poznámka:
1) Uvedené počty jsou pro upevnění jednoho zemního lana

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----|---------------|
| 5 | Proudová svorka rozebíratelná | ELBA | 167 619.2 | — | — | — | — | 1 | |
| 4 | Lano LYNX | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 3 | Kotevní svorka klínová | RIBE | B118203A01 | 5,90 | 150 | 36 | 510 | 1 | |
| 2 | Dvojitě oko přímé | ELBA | 231 618.4 | 7,01 | 230 | 40 | 790 | 1 | |
| 1 | Kotevní zemní svorka | ELBA | 162 861.1 | 6,83 | 66 | — | — | 1 | |
| POZ. | NÁZEV MATERIÁLU | VÝROBCE | ČÍSLO MATERIÁLU | HMOT. —kg | PEVN. —kN | Izkrat —kA | DÉLKA —mm | ks | DATUM MONTÁŽE |
| | | | | C.HMOT.—kg | C.PEVN.—kN | Izkrat —kA | C.DÉLKA —mm | | |
| | | | | — | — | — | — | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Změna | | Datum | Index | Podpis |
| Materiál | — | <div>ELEKTROTRANS</div> <div>Ringhofferova 115/1,155 21 Praha 5, IČ: 25655558</div> <div>Objednatel METROPROJEKT Praha a.s. I.P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2</div> | | |
| Spoj. materiál | — | | | |
| Hmotnost | — kg | | | |
| Nátěrová plocha | — m² | | | |
| Poznámka | — | | | |
| Měřítka | | Stavba Optimalizace traťového úseku Čelákovice – Mstětice | | |
| D 1:1000 V 1: 250 | Navrhl | Ing. Purčík | Název Připojení ZL na kotevní stožár ZL1 Lano: SSC 70 ST IV/ACSR LYNX | |
| | Kreslil | Ing. Purčík | | |
| | Schválil | Ing. Krba | | |
| | Zak.č.obj. | 7192/MP-K | | |
| <div>OMEXOM</div> <div>POWER & GRID</div> | Zak.č.ET | 2104 | Čís.výkresu 3 ET 19 935 | |
| | Stupeň | DPS | | |
| | Datum | 11/2019 | | |
| | | | | 1/3 List |