


UPEVNĚNÍ LETECKÉHO ZNAČENÍ STOŽÁRŮ PŘENOSOVÝCH ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ (upevnění smalt. tabule držákem typu A ke konstrukci stožáru)



POUŽITÉ MATERIÁLY DLE BAREV

- KONSTRUKCE STOŽÁRU VEDENÍ
- SMALTOVANÁ TABULE OZNAČENÍ STOŽÁRU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- POZINKOVANÉ DRŽÁKY A PŘÍCHYTKY + POZINKOVANÉ ŠROUBY A MATICE
- POZINKOVANÉ PODLOŽKY OBYČEJNÉ
- POZINKOVANÉ PODLOŽKY PRUŽNÉ
- PLASTOVÉ PODLOŽKY ODOLNÉ UV-ZÁŘENÍ

Soupis dílů potřebných ke kompletní dodávce leteckého značení na jeden stožár (dvě letecká značení)

SOUPIS DÍLŮ	smaltovaná tabulka	držák	příchytka	šroub	matice	podložka obyčejná	podložka pružná	podložka plastová
číslo	11LT03-	LD	LD00-
typ	40/60/80	A/B/C/D/E/U	8/14/20	M10x35	M10	10,5	10,2	10,5
ks/stožár	2	4	8	16	16	48	16	16

Soupis dílů potřebných ke kompletní dodávce jednoho leteckého značení

SOUPIS DÍLŮ	smaltovaná tabulka	držák	příchytka	šroub	matice	podložka obyčejná	podložka pružná	podložka plastová
číslo	11LT03-	LD-60..180	LD00-
typ	40/60/80	A/B/C/D/E/U	8/14/20	M10x35	M10	10,5	10,2	10,5
ks	1	2	4	8	8	24	8	8

Příklad objednání: 11LT03-60/50 ks(č101-125/a2 ks), LDA-160/100 ks, LD00-20/200 ks + spoj. mat.

Smalt, s.r.o.
Papírenská 186
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

bankovní spojení:
Komerční banka Zlín
č.ú. 1908146661/0100


IČ: 46345558
DIČ: CZ46345558
zapsáno u KS Brno, Rg. C/5546

tel: 00420 577 901 106
fax: 00420 577 901 663
www.smaltzlin.cz

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE SMALTOVANÝCH TABULÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCE

- 1) Tabulky montujte šetrně, je třeba vzít v úvahu, že smalt je natavená vrstva skla na kovovém podkladu.
- 2) Dbejte na to, aby při manipulaci a montáži nedošlo k mechanickému poškození tabulí
- 3) Dodržujte počty, druhy a pořadí podložek při montáži, viz. "DETAIL SPOJŮ".
- 4) Slícujte otvory na držácích s otvory v tabulkách .
- 5) Všechny spoje na tabulkách utahujeme jen momentovými klíči s nastavením 10 Nm.
- 6) Při nedodržení těchto pravidel výrobce neodpovídá za záruky uvedené v kupní smlouvě.

DETAIL SPOJŮ



POUŽITÉ MATERIÁLY DLE BAREV

- KONSTRUKCE STOŽÁRU VEDENÍ
- SMALTOVANÁ TABULE OZNAČENÍ STOŽÁRU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- POZINKOVANÉ DRŽÁKY A PŘÍCHYTKY + POZINKOVANÉ ŠROUBY A MATICE
- POZINKOVANÉ PODLOŽKY OBYČEJNÉ
- POZINKOVANÉ PODLOŽKY PRUŽNÉ
- PLASTOVÉ PODLOŽKY ODOLNÉ UV-ZÁŘENÍ

LETECKÉ ZNAČENÍ STOŽÁRŮ PŘENOSOVÝCH ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ

(katalogové označení: 11LT03-40, 60, 61, 62, 64, 80)

1) identifikační číslo stožáru: zelenobílé (RAL 6001)

a) dvojmístné:

DÍLEC	smaltovaná tabulka
číslo	11LT03-
typ	40
rozměr	400x400
váha	1,8 kg



b) třímístné:

DÍLEC	smaltovaná tabulka
číslo	11LT03-
typ	60
rozměr	400x600
váha	2,7 kg



c) čtyřmístné:

DÍLEC	smaltovaná tabulka
číslo	11LT03-
typ	80
rozměr	400x760
váha	3,4 kg



2) označení dle vedených kV:

c) vedení 110kV: hnědobílé (RAL 3007)

DÍLEC	smaltovaná tabulka
číslo	11LT03-
typ	61
rozměr	400x600
váha	2,7 kg



a) vedení 220kV: modrobílé (RAL 5005)

DÍLEC	smaltovaná tabulka
číslo	11LT03-
typ	62
rozměr	400x600
váha	2,7 kg




b) vedení 400kV: červenobílé (RAL 3020)

DÍLEC	smaltovaná tabulka
číslo	11LT03-
typ	64
rozměr	400x600
váha	2,7 kg



Příklad objednání: 11LT03-60/50 ks(č101-125/a2 ks)

DRŽÁKY LETECKÉ ZNAČENÍ STOŽÁRŮ,
případně číselného značení stožárů,
tabulek systémových a bezpečnostních
(katalogové čísla držáků: LDA, LDB, LDC, LDD, LDE, LDU)



LDA

Držáky LD.. specifikujeme dle:

- 1) ORIENTACE VODOROVNÉHO ÚHELNÍKU
NA KONSTRUKCI (číslo)
- 2) ROZMĚRŮ ÚHELNÍKU L 50 -L 180 (typ)

LDB

povrchová úprava:
žárovým zinkováním

LDC

Příchytky LD00-.. :

slouží k upevnění držáků ke konstrukci vedení
(viz. v.č. 11LT02)
a specifikujeme je dle síly konstrukce
(respektive profilu úhelníku)

LDD

povrchová úprava:
žárovým zinkováním

LDE



LDU

DÍLEC	příchytka LD00		
číslo	LD00	LD00	LD00
typ	-8	-14	-20
síla profilu	L40-L80	L90-L120	L140-L200
váha			

DÍLEC	držák LD.. (A, B, C, D, E, U)				
číslo	LD..	LD..	LD..	LD..	LD..
úhelník L	-60	-80	-100	-160	-180
rozměr	5x30x600	5x30x620	5x30x630	5x30x690	5x30x700
váha	0,9 kg	0,9 kg	1 kg	1,1 kg	1,1 kg

Příklad objednání: LDA-160-100 ks, LD00-20-200 ks + spoj. mat.

Smalt, s.r.o.
Papírenská 186
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

bankovní spojení:
Komerční banka Zlín
č.ú. 1908146661/0100

IČ: 46345558
DIČ: CZ46345558
zapsáno u KS Brno, Rg. C/5546

tel: 00420 577 901 106
fax: 00420 577 901 663
www.smaltzlin.cz

aktualizace: 1.1. 2011