



Stožáry č.:
251

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---------------|
| 9 | Svorník s maticí pr. 16x46 mm | ELBA | 219 217 | 0,13 | – | – | – | 4 | |
| 8 | Nosná svorka spirálová | ELBA | 136 400.31 | 3,55 | – | 40 | 140 | 1 | |
| 7 | Ochranná armatura | ELBA | 101 504.2 | 4,38 | – | 40 | – | 2 | |
| 6 | Kompozitní tyčový izolátor EUROINS | FCI FURUKAWA | H220.120.2380.C.C.16L | 8,10 | 120 | – | 2380 | 2 | |
| 5 | Ochranná armatura horní | ELBA | 101 503.2 | 3,78 | – | 40 | – | 2 | |
| 4 | Dvojitě oko přímé | ELBA | 231 433 | 0,70 | 200 | 30 | 106 | 4 | |
| 3 | Rozpěrka | ELBA | 233 518 | 6,60 | 160 | 40 | 70 | 2 | |
| 2 | Dvojitě oko přímé | ELBA | 231 420.2 | 0,70 | 200 | 36 | 70 | 2 | |
| 1 | Závěsný kloub | ELBA | 235 149.1 | 1,30 | 160 | 30 | – | 1 | |
| POZ. | NÁZEV MATERIÁLU | VÝROBCE | ČÍSLO MATERIÁLU | HMOT. –kg | PEVN. –kN | Izolat. –kA | DÉLKA –mm | ks | DATUM MONTÁŽE |
| | | | | C.HMOT. –kg | C.PEVN. –kN | Izolat. –kA | C.DÉLKA –mm | | |
| | | | | 55,01 | 120 | 36 | 3082 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Změna | | | | Datum | | Index | Podpis |
| Materiál | — | | | <div>ELEKTROTRANS</div> <div>Ringhofferova 115/1,155 21 Praha 5, IČ: 25655558</div> | | <div>Objednatel</div> <div>METROPROJEKT Praha a.s.</div> <div>I.P. Pavlova 1786/2</div> <div>120 00 Praha 2</div> | |
| Spoj. materiál | — | | | | | | |
| Hmotnost | — kg | | | | | | |
| Nátěrová plocha | — m² | | | | | | |
| Poznámka | | | | — | | | |
| Měřítko | | | | Stavba Optimalizace traťového úseku Čelákovice – Mstětice | | | |
| <div>D 1:1000</div> <div>V 1: 250</div> | Navrhl | Ing. Purčík | | <div>Název</div> <div>Dvojitý nosný závěs</div> <div>jednobodový – DN1</div> | | | |
| | Kreslil | Ing. Purčík | | | | | |
| | Schválil | Ing. Krba | | | | | |
| | Zak.č.obj. | 7192/MP–K | | | | | |
| <div>OMEXOM</div> <div>POWER & GAS</div> | Zak.č.ET | 2104 | | <div>Čís.výkresu</div> <div>3 ET 19 934</div> | | | |
| | Stupeň | DPS | | | | | |
| | Datum | 11/2019 | | | | | |
| | | | | | | 2/3 | List |