


## Legenda popisů elektro:

S1 – popisy obvodů rozvaděčů RH a RS1
S1 – popisy obvodů rozvaděčů RS2 a RB

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN~50Hz400/230V,TN–C–S
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41ed.3
základní – izolací, kryty, přepážkami
při poruše – automatickým odpojením od zdroje
doplňková – proudovým chráničem, doplň. pospojováním

## Legenda prvků elektro :

- KS — kabelová svorkovací skříň
- rozvaděč obecně
- přívodka 63A/3
- OST — ovládací skříň osvětlení
- el. vývod 3–fázový
- sporáková kombinace
- zásuvky 230V obecně
- zásuvky 230V s přep. ochr.
- střídavý vypínač
- střídavý vypínač dvojitý
- křížový vypínač
- sériový vypínač
- vypínač
- elektrický ventilátor
- Svítidlo LED 20W přisazené
- Svítidlo LED 20W přisazené IP44 plast
- Svítidlo LED 36W přisazené
- Svítidlo LED kruhové přisazené
- Svítidlo LED kruhové přisazené IP44 plast
- Svítidlo LED kruhové nástěnné
- svítidlo LED pod linkou
- svítidlo LED venkovní s čidlem
- vývod pro svítidlo obecně
- svítidlo LED venkovní
- vývod ukončený krabicí
- svítidlo LED nouzové
- soumrakové čidlo
- MET — hlavní ochranná přípojnice

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| číslo | název místnosti | podlaha | m² |
|---|---|---|---|
| 0P01 | KANCELÁŘ | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 13,1 |
| 0P02 | KANCELÁŘ | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 13,3 |
| 0P03 | KANCELÁŘ | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 9,1 |
| 0P04 | ČEKÁRNA | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 17,9 |
| 0P05 | DOPRAVNÍ KANCELÁŘ | NOVÉ PVC | 19,5 |
| 0P06 | KANCELÁŘ | NOVÉ PVC | 21,7 |
| 0P07 | ŠATNA | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 11,8 |
| 0P08 | SPRCHA | NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA | 2,5 |
| 0P09 | WC | KERAMICKÁ DLAŽBA | 1,7 |
| 0P10 | PŘÍSTŘEŠEK | TERACOVÁ DLAŽBA | 31,3 |
| 0P11 | CHODBA | TERACOVÁ DLAŽBA | 22,2 |
| 0P12 | SCHODIŠTĚ | KERAMICKÁ DLAŽBA | 14,3 |

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA č. 6 K VYHL. č.499/2006 sb.

| ZMĚNA | | PROVEDL | DATUM | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | c | | | |
| | b | | | |
| | a | | | |

| VYPRACOVAL | ODP. PROJEKTANT | INVESTOR |
|---|---|---|
| Milan Trávníček | Milan Trávníček | Správa železnic<br>státní organizace<br>Dlážděná 1003/7<br>110 00 Praha 1–Nové město |

MILAN TRÁVNÍČEK
Vaníčkova 22, Olomouc
tel: 604 957 033

PROJEKT
Oprava VB železniční stanice Nová ulice Olomouc

| | |
|---|---|
| DATUM | 04/2021 |
| FORMÁT | A3 |
| STUPEŇ | DSP |
| MĚŘÍTKO | 1 : 75 |

PŘÍLOHA D.1.4.
PROFESNÍ ČÁST Zařízení silnoproudých rozvodů

NÁZEV
Půdorys 1NP

Č. P. | Č. V. 2

24/4/2021 – 19:05