



#### OSAZENÍ JISTIČŮ PŘED ELEKTROMĚRY

EL DRÁHA - 80A/3/D - výpravní budova  
EL BYT - 25A/3/B - byt 2NP

#### OSAZENÍ JISTIČŮ PŘED ODPOČTY

EL1 - pronájem  
EL2 - zásuvky čekárna  
EL3 - STS 365  
EL4 - sdělovací místnost  
EL5 - venkovní osvětlení  
EL6 - společné prostory, kotelna  
EL7 - dopravní kancelář

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN~50Hz400/230V,TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3  
základní - izolací, kryty, přepážkami  
při poruše - automatickým odpojením od zdroje  
doplňková - doplňkovým pospojováním

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA č. 6 K VYHL. č.499/2006 sb.

ZMĚNA	c		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	b							
	a							
VYPRACOVAL		ODP. PROJEKTANT	INVESTOR		MILAN TRÁVNÍČEK Vaníčkova 22, Olomouc tel: 604 957 033			
Milan Trávníček		Milan Trávníček	Správa železnic státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1–Nové město					
								
PROJEKT					DATUM		03/2021	
Oprava VB železniční stanice Nová ulice Olomouc					FORMÁT		A3	
PŘÍLOHA		PROFESNÍ ČÁST			STUPEŇ		DSP	
D.1.4.		Zařízení silnoprroudých rozvodů			MĚŘITKO		—	
NÁZEV					Č. P.		Č. v.	
Jednopolové schema napájení							4	