



Rozváděč: Plastový zápusťný In =32A
Stupeň krytí: IP30
Dveře: plně
Podstavec: NE
Konstrukce: uchycení DIN lišty a montážních plechy
Vstupy a výstupy vedení: spodeň / vrchem

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA č. 6 K VYHL. č.499/2006 sb.

ZMĚNA	c		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	b							
	a							
VYPRACOVAL		ODP. PROJEKTANT	INVESTOR		MILAN TRÁVNÍČEK Vaníčkova 22, Olomouc tel: 604 957 033			
Milan Trávníček		Milan Trávníček	Správa železnic státní organizace Dlážděná 1003/7 1100 00 Praha1–Nové město					
<i>Milan Trávníček</i>								
PROJEKT					DATUM		03/2021	
Oprava výpravní budovy stanice Nová ulice Olomouc					FORMÁT		A4	
PŘÍLOHA		PROFESNÍ ČÁST			STUPEŇ		realizace	
D.1.4.		Zařízení silnoproudých rozvodů			MĚŘÍTKO		—	
NÁZEV					Č. P.			Č. v.
SCHEMA ROZVADĚČE RS1								6

