

Vysvětlení bodu 5.4.1.2 zadávací dokumentace

V bodu 5.4.1.2 je uveden požadavek, že všichni pracovníci provádějící kontrolu PBZ musí být držiteli oprávnění odborně způsobilé osoby v požární ochraně nebo technika požární ochrany podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme o přehodnocení tohoto požadavku, jelikož je nad rámec požadavků zákona, viz níže.

Neexistuje žádný relevantní požadavek, aby osoba provádějící kontroly PBZ musela být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. Je sice pravdou, že na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu v dlouholetém sporu mezi jedním výrobcem PBZ a jeho bývalým zaměstnancem o tom, zda tento zaměstnanec může provádět kontroly jím vyráběných PBZ, ačkoliv mu k těmto činnostem po skončení pracovního poměru odebral dříve vydané oprávnění, vydalo v druhé polovině roku 2017 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GR HZS ČR“) pokyn, tzv. „Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení“, z něhož vyplývalo, že HZS bude požadovat, aby doklady o kontrolách PBZ vydávaly osoby, které splňují odbornou způsobilost podle § 11 odst. 1 nebo odst. 2 (dále jen „technici PO a OZO“). Tento krok MV GR HZS ČR učiněný nad rámec judikátu NS a bez důkladného zvážení jeho dopadu do zavedené praxe vyvolal velké problémy při zajišťování kontrol PBZ, neboť technici PO a OZO měli znalosti z jiné oblasti požární ochrany, ale o jednotlivých PBZ a jejich technických náležitostech většinou neměli potřebné vědomosti, a tak místo, aby tento krok vyvolal zlepšení kvality prováděných kontrol PBZ a zvýšil jistotu, že budou v případě potřeby funkční, paradoxně způsobil, že kontroly začaly vykonávat osoby, které neměly potřebné znalosti o fungování konkrétních PBZ, a proto tyto osoby nebyly schopny rozpoznat závady nebo nedostatky na PBZ, čímž došlo k ohrožení bezpečnosti staveb v oblasti požární ochrany. Proto také MV GR HZS ČR svůj pokyn v únoru 2018 významně korigovalo v tom smyslu, že kontroly PBZ mohou, nikoliv musí, vykonávat technici PO nebo OZO. Zároveň však v tomto nově korigovaném pokynu zdůraznilo, že technici PO nebo OZO je mohou vykonávat, jen pokud současně splní případné další požadavky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce, tak jak to stanoví § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 246/2001 Sb.“). Což ve svém důsledku znamená, že rozhodně nestačí, aby osoby, které provádějí kontrolu PBZ, byly techniky PO nebo OZO, ale kontroly mohou provádět, jen pokud mají potřebné znalosti o konkrétním PBZ a musí mít k dispozici průvodní dokumentaci výrobce tohoto PBZ. Naopak osoba, která splní podmínky stanovené v § 7 odst. 4 vyhlášky 246/2001 Sb., může vykonávat kontroly PBZ, aniž by byla technikem PO nebo OZO.

Toto tvrzení si můžete ověřit na tomto odkazu, kde lze nalézt aktuální i původní pokyn MV GR HZS ke kvalifikačním nárokům na provádění kontrol PBZ: <https://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozu-schopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx>.

Vzhledem k tomu, že kontroly PBZ se mají provádět v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce, tak jak to stanoví § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 246/2001 Sb.“), což musí být potvrzeno i ve vydaném protokole o provozuschopnosti daného PBZ dle odst. 8, výše uvedené vyhlášky. Upozorňujeme při této příležitosti na další důležitý aspekt který se týká rovněž odborné způsobilosti pro provádění kontrol PBZ a musí být splněn, to je mimo jiné dodržení ustanovení **ČSN EN 16763:2019 Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy**

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na poskytovatele služeb a na odbornou způsobilost, znalosti a dovednosti jejich zúčastněného personálu odpovědného za plánování, návrhy,

instalace, uvádění do provozu, ověřování, předávání a údržbu systémů požární ochrany a/nebo bezpečnostních systémů bez ohledu na to, zda jsou tyto služby prováděny na místě nebo na dálku.

Poskytovatel služeb musí podle této normy:

- a) mít zdroje, infrastrukturu (např. nástroje, zařízení), znalosti a dovednosti pro plnění deklarovaných služeb;
- b) mít postupy pro identifikaci a naplnění požadavků pro etapu práce v souladu se smlouvou, příslušnými zákony a předpisy, s úřady, normami a dalšími aplikovatelnými dokumenty (např. aplikační směrnice, odborové asociace, směrnice pojišťovacích a schvalovacích orgánů);
- c) mít postupy pro shromažďování a ověřování všech informací požadovaných k úspěšnému provedení deklarovaných služeb;
- d) mít postupy pro zajištění provedení deklarovaných služeb podle výstupu z b) a c);
- e) mít postupy pro záznam provedených služeb a uchování těchto záznamů. Pokud není trvání udržování záznamů dáno směrnicemi, pak se požaduje udržování záznamů po trvání smlouvy plus po další období 5 let;
- f) provádět služby v oblasti své odbornosti;
- g) mít úvodní a průběžný výcvik personálu podle funkce v deklarovaných službách;
- h) mít postupy pro výcvik zúčastněného personálu a jakýchkoliv subdodavatelů týkající se veškeré místní , nebo k pracovnímu místu se vztahující bezpečnosti a bezpečnostních požadavků;
- i) mít pojištění pro všechny deklarované služby v zeměpisné oblasti, kde jsou služby prováděny;
- j) mít zavedený systém řízení, který zahrnuje kvalitu provedení deklarovaných služeb;
(požadavek splňuje systém managementu ISO 9001, nebo podobné systémy);
- k) mít přístup k použitelným předpisům výrobce pro komponenty systému na deklarované služby;
- l) mít přístup ke všem použitelným normám a aplikačním návodům evropským, nebo národním, předpisům pro deklarované služby v zeměpisné oblasti, kde se služby provádějí;
- m) udržovat všechny informace týkající se klienta jako důvěrné a bezpečné, pokud není s klientem dohodnuto nebo předpisy požadováno jinak, a musí omezit přístup k těmto informacím tak, aby k nim měly přístup pouze oprávněné strany;
- n) provádět průkazně bezpečnostní prověřování zúčastněného personálu a mít procesy pro pravidelnou aktualizaci, kde to vyžadují předpisy a kde je to požadováno;
- o) provádět průkazně bezpečnostní prověřování společnosti a mít procesy pro pravidelnou aktualizaci, kde to umožňují předpisy a kde je to požadováno;
- p) používat komponenty a systémy splňující existující normy a/nebo uznávaná technologická pravidla.

Tato evropská norma je aplikovatelná bez ohledu na organizační strukturu a velikost poskytovatele.