

A3 PROJEKT, s.r.o.
J.V. Sládka 699/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

Váš dopis: 02. 11. 2017 .v. **664881/16**
Vy izuje: Stanislav Wawreyn / 606 767 051

Naše zna ka: **SW – 380/17**
Datum: 06. 11. 2017

SO 01 ekárenský p íst ešek – Lou ovice zastávka.

K zaslané projektové dokumentaci stavby „**SO 01 ekárenský p íst ešek – Lou ovice zastávka**“ kat. území Lou ovice, sd lujeme následující.

V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunika ní sí a proto je t eba v t chto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyzna ené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných stroj a ná adí.

P ed zahájením zemních prací je nutno požádat o ádné vyty ení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození p í výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je pot eba provád t v souladu s ustanoveními normy SN 73 60 05 „Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení“, zejména je pot eba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále SN 33 21 60 P edpisy pro ochranu sd lovacích vedení a za ízení p ed nebezpe ýnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

Na trase kabel nesmí být umíst no složišt materiálu, z ízeno za ízení staveníšt nebo odstavovaná stavební technika. V p ípad nutnosti z ídit do asnou komunikaci p es kabelovou trasu, nebo pokud by se p es tuto trasu musela pohybovat t žká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabel dle platných norem, nap íklad panely.

Kontrolu obnažených sítí p ed záhozem provede zástupce spole nost CETIN Wawreyn 606 767 051.

Sou asn upozor ujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjád ení o existenci telekomunika ních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítí spol. CETIN a.s.

V p ípad dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projektovou dokumentací a realizací stavby v ochranném pásmu telekomunika ního vedení.

S p áteľským pozdravem Stanislav Wawreyn
Specialista sít

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
207 