

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 10762/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Bc. Hana Hniličková

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Datum 24. května 2021

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce:

Název VZ: **Prachatice ON - oprava výpravní budovy**
Číslo VZ: 65421052
Č.j.: 10064/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 19. května 2021

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Položka č. 55 je dle našeho názoru špatně vykázána ve výkazu výměr i v PD. Kamenný stupeň žulový nelze dodat v délce 17 485 mm. Jaká je správná délka prvku MN/02?

55	M	58300102	<i>kamenný stupeň žulový masivní řezaný s opáleným povrchem, se zámkem a sedlem pro osazení; d/š/v 17485/330/150 mm</i>	kus	3,000	0,00
----	---	----------	---	-----	-------	------

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci:

Stavební prvek s označením MN/02 (tabulka kamenických prvků) určuje celkovou délku kamenného schodiště tvořeného jednotlivými schodišťovými stupni. Není uvažováno, že by tyto stupně byly dodány v jedné délce, budou složeny z jednotlivých dílů a dořezu.

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1517963

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b597831a-5f0a-4051-a480-f0f3a12abde2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2021 13:24:00



a423b337-e1c6-40ae-b862-0205041f3a8a