

Naše zn. 9458/2021-SŽ-OR UNL-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Marie Lepešková
Telefon +420 972 424 467
E-mail Lepeskova@spravazeleznic.cz
Datum 26. května 2021

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

INFORMACE č. 1 k VZ 65021055 „Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává na základě dotazu účastníka vysvětlení k Zadávací dokumentaci (č. j.: 9015/2021-SŽ-OR UNL-OVZ ze dne 20. 05. 2021):

Dotaz:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení ZD:

SO 02 - Oprava propustku v km 14,009

Ve výkresech 4.4, 4.6, a 4.9 jsou ručně doplněny změny. Tyto změny (počet patkových trub, jímka mezi kolejemi, odvodnění z drážních příkopu, pažení), ale neobsahuje zveřejněný výkaz výměr.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele k dotazu:

Dobrý den,

ručně doplněné změny do projektové dokumentace byly vyvolány souběžnou akcí Správy tratí Most v žst. Úpořiny včetně napojení odvodnění do propustku v km 14,009. Tyto změny (počet patkových trub, jímka mezi kolejemi včetně výztuže, bednění a betonáže (z projektu na opravu sousedního propustku v km 13,865), odvodnění z drážních příkopů prostupem při betonáži nábrežními zdmi, pažení mezi kolejemi dle technologie zhotovitele vč. případného mezerovitého betonu) samozřejmě obsahuje zveřejněný Soupis prací s výkazem výměr včetně přesunu hmot, výpočtů a poznámek. Pozor na projektantem zakreslenou výtakovou kolmou ŽB. troubu, certifikovaná a schválená pro použití na drahách SŽ se nevyrábí a bude zde použita mezilehlá, v soupise prací s výkazem výměr je to opět uvedeno. Samozřejmě případné další změny při stavbě budou po řádném projednání zohledněny, jako u každé stavební zakázky.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o změnu zadávací dokumentace, ale pouze o vysvětlení nebude tento dotaz vázán na změnu lhůty pro podání nabídky.