


Závazná stanoviska dotčených
orgánů státní správy

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství a ÚO Olomouc
Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc

Č. j.: HSOL-4708-2/2020

Uvádějte vždy při písemném styku



Olomouc 29. 09. 2020

Počet listů: 1

Přílohy: -

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
společného povolení

Č. j. doručeného spisu: 1073-20-238
Vyřizuje: kpt. Ing. Lukáš Foukal, tel.: 950 770 054, e-mail: lukas.foukal@hzsol.cz
Název stavby: Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě
Místo stavby: k. ú. Zábřeh na Moravě, Červenka
Stavebník - investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
Předložená dokumentace: A. Průvodní zpráva Bc. Martin Kolařík ČKAIT 1202292, září 2020.
B. Souhrnná technická zpráva Bc. Martin Kolařík ČKAIT 1202292, září 2020.


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 04. 09. 2020 a **vydává** k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

A. Průvodní zpráva Bc. Martin Kolařík ČKAIT 1202292, září 2020.
B. Souhrnná technická zpráva Bc. Martin Kolařík ČKAIT 1202292, září 2020.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje k závěru, že předložená projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor - metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č. j.: KHSOC/30445//2020/OC/HOK
Sp.zn.: KHSOC/30445/2020
Vyřizuje: Ing. Barbora Nechvátalová
č. j. odesílatele: 1074-20-238

V Olomouci dne 3.8.2020

Adresát:

Moravia Consult Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.	
stř. 230	
A	
- 8 -09- 2020	
ev.č. 02630	ověřil:
přiděleno L:	238
přiděleno D:	STĚPANEK, MAŠKL

Posouzení žádosti o vydání stanoviska

Dne 2.9.2020 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), žádost zaevidovanou pod č.j. KHSOC/30445/2020/OC/HOK o vydání stanoviska ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a to k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu: „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“. Žádost byla předložena společností Moravia Consult Olomouc s.r.o., Legionářská 1085/8, Olomouc, IČO 646 10 357, na základě plné moci stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 709 94 234, ze dne 30.7.2020.

Po posouzení této žádosti a projektové dokumentace z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že charakterem stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví, upravené v zákoně č. 258/2000 Sb., a proto se stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

n e v y d á v á .

PD řeší zřízení nového a rekonstrukci stávajícího ohřevu výhybek, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost železniční dopravní cesty skupin výhybek v katastrálních územích Zábřeh na Moravě a Červenka, na traťovém úseku č. 1901 Česká Třebová os.n. – Olomouc hl.n.

Uvedenou stavbou nevzniká obytný objekt, pracovní místo ani není instalován zdroj hluku. Realizace záměru nezpůsobí navýšení úrovně dopravy a s tím související zvýšení intenzity hluku. Do veřejného vodovodu nebude zasahováno.

Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy, hutnění zeminy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v denní dobu.

Na základě výše uvedeného KHS konstatuje, že uvedenou stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

**Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje**
oddělení hygieny obecné a komunální


Ing. Barbora Nechvátalová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Moravia Consult Olomouc s.r.o., Legionářská 1085/8, Olomouc + CD - doporučeně



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Olomouc
Dopravní inspektorát Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230
A

17-09-2020

ev.č. 02748 ověřil: [signature]

přiděleno L: 238

přiděleno D: [signature]

Č. j. KRPM-96084-2/ČJ-2020-140506

Olomouc 17. září 2020
Počet stran: 2MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc**Stanovisko DI k územnímu a stavebnímu řízení pro akci: Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka**

K č. j. 1077-20-238

Dopravní inspektorát policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o *pozemních komunikacích v úplném znění*, k předložené dokumentaci na uvedenou stavbu sděluje, že k této nemá připomínek a lze tedy **s o u h l a s í** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Dopravní inspektorát v Olomouci sděluje, že se zvláštním užíváním silnic a místních komunikací pro výše uvedenou akci, dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o *pozemních komunikacích, v úplném znění* a v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 téhož zákona

s o u h l a s í.

S ohledem na bezpečnost a plynulost sil. provozu při nutnosti provádění stavební činnosti v komunikaci nebo z komunikace požaduje, aby tyto práce byly řádně označeny přechodným dopravním značením dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Za tímto účelem nám investor nebo realizační firma v termínu min. 1-ho měsíce před zahájením stavební činnosti předloží za účelem projednání ve smyslu ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o *provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění*, návrh přechodného dopravního značení, jakožto dotčenému orgánu dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) téhož zákona.

Zpracoval:

por. Milan Sakala, DiS.
komisařnpor. Bc. Martin Dostál
Vedoucí DI
z pov. por. Milan Sakala, DiSTřída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

Milan Sakala, DiS.

17.09.2020 08:12:57

www.policie.cz

Digitálně podepsal:
Milan Sakala, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Z pověření

Tel.: 974766259
E-mail: OL.DI.DING@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6



Datová schránka: kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Uživatel: Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovisko DI k zřízení a rekonstrukci EOv v ŽST Červenka
ID zprávy: 822434210
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 17. 9. 2020 v 09:09:06

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: 6jwhpv6
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KRPM-96084-1/ČJ-2020-140506
Naše spisová zn.: KRPM-96084/ČJ-2020-140506
Vaše čís. jednací: 1077-20-238
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

[PCR14ETRfo49760632] Stanovisko DI.rtf_sig.pdf (218,47 kB)

Události zprávy:

17. 9. 2020 v 09:07:49 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 9. 2020 v 09:07:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
17. 9. 2020 v 09:09:06 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 308
fax: +420 585 508 336
email: j.bartonek@olkraj.cz
www.olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

DS

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.	
stř. 230 A	
30-09-2020	
ev.č. 02842	ověřil: <i>AM</i>
přiděleno L: 236	
přiděleno D: <i>Stošek, Mnotil</i>	

1-4

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

Váš dopis č.j./Ze dne
1078-20-238 /
1. 9. 2020

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK 103363/2020 /
KÚOK/98801/2020/ODSH-SH/131

Vyřizuje/Tel
Ing. Bartoněk
/585 508 308

Olomouc/datum
29. 9. 2020

„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“
– stanovisko k dokumentaci pro společné povolení

Dne 11. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství Vaší žádost, o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení výše uvedeného stavebního záměru.

Předmětem stavby je doplnění a oprava elektrického ohřevu výhybek (EOV) v železniční stanici Zábřeh na Moravě a železniční stanici Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká Třebová – Praha včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty. V rámci stavby bude v žst. Zábřeh na Moravě zbudována nová sloupová trafostanice pro napájení elektrického ohřevu výhybek včetně nové přípojky VN napojovacího místa ČEZ. V žst. Červenka budou nově vybaveny EOv 4ks výměn a všechny stávající budou rekonstruovány. V žst. Zábřeh na Moravě bude nově vybaveno EOv 6ks výměn a 1ks výkolejky.

Stavba je navržena v následujícím členění provozních a stavebních objektů:

- PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace
- PS 02-14-01 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace
- PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC
- PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC
- PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOv
- PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst.
- SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOv
- SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOv
- SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn
- SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC
- SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOv
- SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ

K Vaší žádosti o stanovisko sdělujeme, že veřejné zájmy na úseku silničního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství jako silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** navrženou stavbou dotčeny.

Mgr. František Pěruška
vedoucí odboru

Na vědomí

- spis



Datová schránka: kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Uživatel: Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Společné povolení - Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh
ID zprávy: 825911212
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 30. 9. 2020 v 07:16:35

Odesílatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: qiabfmf
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KUOK 103363/2020
Naše spisová zn.: KÚOK/98801/2020/ODSH-SH/131
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

09.29 Společné povolení Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh.pdf (199,99 kB)

Události zprávy:

29. 9. 2020 v 15:55:45 EV0: Datová zpráva byla podána.
29. 9. 2020 v 15:55:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
30. 9. 2020 v 07:16:35 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. stř. 230	
A	
- 8 -10- 2020	
ev.č. 03001	ověřil:
přiděleno L:	LSB
přiděleno D:	STĚPÁNEK, HNOZIL

Č. j.: KUOK 104262/2020

V Olomouci dne 8. 10. 2020

SpZn: KÚOK/98787/2020/OŽPZ/7289

Vyřizuje: Ing. Michaela Štěpánková

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Tel.: 585 508 633

Legionářská 1085/8

Datová schránka: qiabfmf

779 00 Olomouc

1-5

E-mail: m.stepankova@olkraj.cz

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

Stanovisko pro společné řízení k záměru „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KÚOK“), obdržel žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné řízení k záměru „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“. Návrh na vydání stanoviska v zastoupení investora společnosti Správy železnic, státní organizace společnost, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, podala MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357.

Předmětem záměru „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ je doplnění a rekonstrukce elektrického ohřevu výhybek (EOv) v železničních stanicích Zábřeh na Moravě a Červenka. V rámci stavby bude v žst. Zábřeh na Moravě zbudována nová sloupová trafostanice pro napájení EOv. Hlavním cílem nové stavby je doplnění EOv na vybraných výhybkách s cílem zlepšit dopravní využitelnost těchto výhybek. V žst. Zábřeh na Moravě bude nově vybaveno EOv 6 ks výměn a 1 ks výkolejky. V žst. Červenka budou nově vybaveny EOv 4 ks výměn a všechny stávající budou rekonstruovány. Stavba se nachází na traťovém úseku č. 1901 Česká Třebová os.n. – Olomouc hl.n., jde o celostátní dráhu, která je součástí globální sítě TEN-T. Stavba bude realizována ve stanicích DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě a DÚ 1901K1 žst. Červenka. Rozsah stavby v žst. Zábřeh na Moravě odpovídá úseku staničení od km 39,432 do km 40,886, v žst. Červenka je rozsah stavby od km 65,210 po km 66,625.

Oddělení lesnictví

Orgán státní správy lesů – zpracovala: Mgr. Nina Kuncová

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou záměrem dotčeny.

Oddělení vodního hospodářství

Vodoprávní úřad – zpracovala: Mgr. Lucie Michalová

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení

a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný, popřípadě za jakých podmínek. K vydání vyjádření k záměru podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v rozsahu svého správního obvodu obce s rozšířenou působností příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Zábřeh (část stavby v k. ú. Zábřeh na Moravě) a vodoprávní úřad Městského úřadu Litovel (část stavby v k. ú. Červenka).

Z hlediska chráněných zájmů na úseku vodního hospodářství, které spadají do kompetence KÚOK, bez připomínek.

Oddělení ochrany životního prostředí

Orgán ochrany ovzduší – zpracovala: Ing. Hana Miervová

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), sděluje:

V rámci výstavby je nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů.

K naplnění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v *„Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“*. Metodický pokyn přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/zdroje_zneucistovani_ovzdusi.

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v *„Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“*, který byl Ministerstvem životního prostředí zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje. Tento koncepční dokument byl v souladu se zákonem vydán MŽP formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7. 6. 2016 s tím, že je k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje <https://www.olkraj.cz/ochrana-ovzdusi-cl-270.html>. V případě posuzovaného záměru je relevantní opatření uvedené v PZKO pod kódem BD3.

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Z projektové dokumentace pro územní řízení vyplývá, že součástí záměru **nebudou vyjmenované** stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

Orgán odpadového hospodářství – zpracoval: Ing. Petr Březina

Sdělujeme, že z hlediska nakládání s odpady vydává závazné stanovisko případně vyjádření, a to dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Oddělení ochrany přírody

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) – zpracovala: Ing. Lada Malá, PhD.

Bez připomínek.

Odůvodnění:

Předkládaným záměrem v daném rozsahu nebude dotčen zemědělský půdní fond.

Orgán ochrany přírody – zpracoval: Mgr. Tomáš Berka

Stanovisko s vyloučením významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku krajského úřadu pod č. j. KUOK 89742/2020 ze dne 11. 8. 2020.

Oddělení integrované prevence – zpracovala: Ing. Michaela Štěpánková

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k záměru „**Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**“ na základě předložených podkladů sděluje, že tento záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona.

Zdůvodnění:

Krajský úřad k výše uvedenému záměru vydal dne 24. 8. 2020 pod č.j.: KUOK 93142/2020 sdělení se závěrem, že záměr „**Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**“ **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí** ve smyslu výše citovaného zákona. Žádost o vyjádření k záměru „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ v zastoupení investora Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234 předložila společnost Ecological Consulting a. s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 25873962.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, nejsou předloženým záměrem dotčeny.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy na úseku integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, nejsou předloženým záměrem dotčeny.

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Michaela Štěpánková

**Datová schránka:** kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**Uživatel:** Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: stanovisko
ID zprávy: 829295538
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 8. 10. 2020 v 14:44:32

Odesílatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: qiabfmf
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KUOK 104262/2020
Naše spisová zn.: KÚOK/98787/2020/OŽPZ/7289
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě.pdf (215,82 kB)

Události zprávy:

8. 10. 2020 v 13:46:26 EV0: Datová zpráva byla podána.
8. 10. 2020 v 13:46:26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
8. 10. 2020 v 14:44:32 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

1-6

62617/2020/MUZB



2020/1664/SV-MUZB-2

Doporučeně/ DS/Elektronicky

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace
Dlážděná č.p. 1003/7
110 00 Praha 1-Nové Město

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: 2020/1664/SV-MUZB-2

SPIS. ZN.: Výst. 1664/2020/Žák

VYŘIZUJE: Marta Žáková

TELEFON: 583 468 257

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 02.11.2020

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 02.09.2020 podala

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č. p. 1003/7, 110 00 Praha, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc – organizační jednotka, kterou zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská č. p. 1085/8, 779 00 Olomouc 9

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 3080/15, 5455/13, 5493/2, 5493/4, 5493/11, 5493/15 v katastrálním území Zábřeh na Moravě, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

kladné

koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je potřebné si předem obstarat povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les od místně příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí.

Ing. Nimrichter Tomáš 583 468 256

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- budou prováděna dostupná opatření k zamezení nadměrného obtěžování okolí prašností (skrácením apod.).

Ing. Bc. Hýblová Květoslava 583 468 254

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- S veškerými odpady, které vzniknou během akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
- Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
- Investor resp. prováděcí firma bude odpady vznikající při akci přednostně využívat v rámci této stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití jiným osobám. Odpady musí být s výjimkou zeminy před dalším využitím recyklovány na schváleném zařízení.
- Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky.
- Na úpravu terénu nebudou použity odpady.
- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno vždy doložit příslušné rozbory podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a to dle podmínek uvedených v příloze č. 11 téže vyhlášky. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u závěrečné kontrolní prohlídky stavby/před započítím užívání předmětné stavby.
- Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o předání odpadů podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 - v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ).

Ing. Bc. Hýblová Květoslava 583 468 254

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Ing. Nimrichter Tomáš 583 468 256

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Šváb Miroslav, DiS. 583 468 250

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Stavba bude zajištěna proti úniku vodám závadných látek dle § 39 vodního zákona do vod povrchových či podzemních.
- V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které by mohly být stavbou dotčeny, před zahájením stavby budou zaměřeny kompetentním pracovníkem jejich správce. Veškeré škody způsobené realizací nebo provozem stavby budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Spory o náhradu škody se řeší soudní cestou.

Ing. Bc. Hýblová Květoslava 583 468 254

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

7. Ochrana pozemních komunikací

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 32 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Chládková Ivana 583 468 138

Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování

8. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Ing. Ondříášová Radka 583 468 234

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 02.09.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Popis záměru:

- Stavba se nachází v Olomouckém kraji na katastrálních územích Zábřeh na Moravě a Červenka na traťovém úseku č. 1901 Česká Třebová os. n. Olomouc hl. n., jde o celostátní dráhu, která je součástí globální sítě TEN-T. Stavba bude realizována ve stanicích DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě a DÚ 1901K1 žst. Červenka.
- Jedná se o zřízení nového a rekonstrukci stávajícího ohřevu výhybek, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost žel. dopravní cesty skupin výhybek.
- V žst. Zábřeh na Moravě dojde ke zřízení EOv na 5 ks výhybek, rekonstrukci trafostanice a vybudování nového kioskového technologického objektu se dvěma transformátory z důvodu rozdělení napájení na dvě samostatná odběrná místa (EOv a stanice).
- Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých případech pak na pozemcích soukromých vlastníků.
- Začátek stavby v žst Zábřeh na Moravě: km 39.400
- Konec stavby v žst Zábřeh na Moravě: km 40.649.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska ze dne 2.9.2020.

- Plná moc pro zastupování ze dne 30.7.2020.
- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy ze září 2020, kterou vypracoval MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

Odpadové hospodářství:

- Vzhledem k předloženým podkladům správní orgán konstatuje, že záměr v dané lokalitě je možný realizovat za předpokladu dodržování povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podmínek uvedených ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.
- Vydaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.
- Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.
- Na základě uvedených skutečností Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, konstatuje, že realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství.

Územní plánování:

- Záměr nevyvolává změny v území.

Upozornění:

1. Odpadové hospodářství

- Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem o předání odpadů oprávněné osobě, tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán požaduje v případě kontrolní prohlídky předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky.

2. Ochrana pozemních komunikací

V STZ_B.1. Popis území stavby žadatel mj. uvádí:

- *Stavba zasahuje do ochranných pásem různých druhů. Jedná se zejména o:*
- ***Ochranná pásma pozemních komunikací.***
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jsou ochranná pásma pozemních komunikací:
 - *50 m od osy vozovky pro silnice I. třídy a pro místní komunikace I. třídy*
 - *15 m od osy vozovky pro silnice II. třídy a pro silnice III. třídy.*
- *Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají.*

- Pokud je stavba umístěna v SOP - viz výše - předloží žadatel s žádostí o povolení stavby také předmětné povolení - viz. § 32 a 30 odst. 1, 2 a 3 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Vlastimil Hloch
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu

Rozdělovník

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IDDS: kjee9md



Městský úřad Litovel
Odbor životního prostředí
Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. stř. 230		A
30-10-2020		
ev.č. 03251	ověřil:	DN
přiděleno L.		238
přiděleno D:	Státní, 11031	

Č.j.: LIT 20382/2020
Sp. značka: ŽP 455/2020 JNaj
Spisový znak 52.0. skartační znak V5
Vyřizuje: Najman Jaromír Ing.
Tel.: +420 585 153 262
E-mail: najman@mestolitovel.cz

Litovel
Datum: 26.10.2020

MULIX00NGJ91

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
Olomouc 77900

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litovel, kancelář tajemníka jako dotčený orgán veřejné správy podle zvláštních právních předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 7.9.2020 podal **Bc. Ondřej Štěpánek, MORAVIA CONSULT Olomouc**, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, v zastoupení investora **Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** (dále jen "žadatel"), ve věci vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné řízení, vypracované v září 2020 Bc. Martinem Kolaříkem, odpovědný projektant Bc. Martin Kolařík, stavby „**Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**“ (dále jen „stavba“), v k.ú. Červenka parc. č. 1142/3, 1143, 1149/8, 1149/15, 1154/1, 1127/1

v y d á v á

podle ustanovení § 4 odst.7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

koordinované závazné stanovisko.

Stanovisko Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí:

Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství: (Ing. Najman J., tel. 585 153 262)

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, věcně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství vykonávající správní činnosti na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost, kterou dne 7.9.2020 podal žadatel podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa železnic, s.o., IČ 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc – organizační jednotka

kterého zastupuje **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ 646 10 357, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**
(dále jen „žadatel“), ve věci:

„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1142/3, 1143, 1149/8, 1149/15, 1154/1, 1127/1 v katastrálním území Červenka a vydává pro společné povolení stavby v souladu s ustanovením § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko.

Městský úřad Litovel, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

souhlasí

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona s povolením stavby z hlediska nakládání s odpady.

Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Jako doklad o předání odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů.

Odůvodnění:

Dne 7.9.2020 podal na základě plné moci Bc. Ondřej Štěpánek, MORAVIA CONSULT Olomouc, IČ 646 10 357, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc za žadatele Městskému úřadu Litovel, odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství žádost o vydání koordinovaného stanoviska, jejíž součástí byla projektová dokumentace záměru.

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší zřízení EOv (elektrický ohříváč výhybek) na jedné dvojici výhybek na Zábřežském zhlaví, výhybky č. 27. V žst. Červenka budou nově vybaveny EOv 4 ks výměn a všechny stávající budou rekonstruovány. Bude provedena výměna a rozšíření rozvaděče REOV2, výměna napájecích skříněk MX a kabeláže od nich k výhybkám na všech výhybkách ve stanici. V rámci stavby dojde ke kompletní výměně ochranných trubek kabelizace na výhybkách a výměna čidel u obou rozvaděčů REOV. Nové EOv bude napojeno do DDTS. Nově bude položena místní optická kabelizace k rozvaděčům REOV. Zřízením nového a rekonstrukcí stávajícího ohřevu výhybek bude zajištěna bezpečnost a provozuschopnost žel. dopravní cesty skupin výhybek.

V projektové dokumentaci se v souhrnné technické zprávě bodu B.6 samostatné části B.6 a.4 velice podrobně uvádí, že s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Likvidace odpadů bude v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. Odpady jsou zařazeny pod katalogová čísla včetně názvu, kategorií odpadu a předpokládaného množství. Dále tato část řeší nakládání s odpady. Je uveden výčet oprávněných osob k převzetí vzniklých odpadů. Odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií, budou předávány k recyklaci, využití nebo k likvidaci oprávněné osobě. O pohybu odpadů bude vedena evidence odpadů dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel musí archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě.

Popsané způsoby nakládání se vzniklými odpady jsou v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství.

Vzhledem k předloženým podkladům správní orgán konstatuje, že záměr v dané lokalitě je možný realizovat za předpokladu dodržování povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vydaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Po provedení posouzení žádosti Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.

Poučení:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz. ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

/Mgr. Andrea Skaličková, tel. 585 153 266/

Záměrem **nebudou dotčeny pozemky**, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu: *(Ing. Martina Valentová, tel. 585 153 264)*

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s o u h l a s í

se stavbou „*Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě*“ (investor Správa železnic, státní organizace) v k. ú. Červenka, parc. č. uvedeny v předložené projektové dokumentaci, kterou vypracoval Bc. Martin Kolařík (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.), v 09/2020.

Odůvodnění:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 7. 9. 2020 žádost, kterou podal Bc. Ondřej Štěpánek (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.), o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval Bc. Martin Kolařík (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.), autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202292, v 09/2020, pro stavbu „*Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě*“. Vzhledem k působnosti ORP Litovel bylo posuzováno pouze katastrální území Červenka. Předmětem projektu je doplnění

a rekonstrukce ohřevu výhybek v železniční stanici Červenka. Bude nově položena místní optická kabelizace k rozváděčům REOV.

Stavba se nachází v CHOPAV - Kvartér řeky Moravy a částečně v záplavovém území Doubravského potoka vyhlášeném Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 19. 11. 2018 pod č. j. KUOK/118129/2018. Vzhledem k charakteru stavby nebude vodoprávní úřad vydávat souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona (ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících a z důvodu stavby v záplavovém území).

Vodoprávní úřad upozorňuje:

- Stavební činností nesmí být poškozeno koryto vodního toku Doubravský p. v k. ú. Červenka - IDVT 10189894, správce Povodí Moravy, s. p.
- Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Použitá mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby případnými úniky látek škodlivých vodám nedocházelo ke kontaminaci a ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod.
- Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odbor ŽP MěÚ Litovel dle ust. § 41 vodního zákona.
- Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sytké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování
- V případě nutnosti čerpání podzemních vod ze dna výkopů je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona. K výše uvedené žádosti je nutné předložit souhlas vlastníků nemovitostí (nebo správců), kam se bude podzemní voda vypouštět. Dále je nutné doložit stanovisko Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí; hydrogeologické posouzení apod.

Vodoprávní úřad souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Stanovisko orgánu ochrany přírody: (Zuzana Šmoldasová, tel. 585 153 263)

MěÚ Litovel, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody (dále jen městský úřad), příslušný dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) posoudil výše uvedenou stavbu a sděluje:

- záměrem nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody.

Stanovisko orgánu ochrany ovzduší: (Ing. Jaromír Najman, tel. 585 153 262)

Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnost na úseku ochrany ovzduší posoudil žádost o vydání koordinovaného stanoviska stavby „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ a vydává toto stanovisko:

- z hlediska ochrany ovzduší není potřeba vydávat závazné stanovisko, protože navrhovaná stavba nemá žádný *stacionární zdroj znečištění*, který by emitoval škodliviny do ovzduší.

K výše uvedenému záměru nemá žádných připomínek.

Stanovisko orgánu státní správy lesů: (Ing. Květoslav Ambrož, tel. 585 153 261)

Plánovaný záměr, název stavby „**Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**“, na pozemcích dle PD v k.ú. Červenka, je umístěný ve větší vzdálenosti než 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, nebudou stavební činností dotčeny.

Závazné stanovisko MěÚ Litovel, odboru dopravy a silničního hospodářství:
(Dita Foretová, tel. 585 153 252)

Městský úřad Litovel, Odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 7.9.2020 podala:

Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234 se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
v zastoupení

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ 64610357 se sídlem Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc

(dále jen "žadatel"), ve věci vydání společného povolení akce:

„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“

na pozemku parc.č. 1142/3, 1143, 1149/8, 1149/15, 1154/1, 1127/1 v k.ú. Červenka, okres Olomouc, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj – Katastrální pracoviště Olomouc, vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

**s vydáním stavebního povolení
„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“
souhlasíme.**

ODŮVODNĚNÍ

Dne 7.9.2020 obdržel Odbor dopravy Městského úřadu Litovel, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci vydání společného povolení na akci „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ na pozemku parc.č. 1142/3, 1143, 1149/8, 1149/15, 1154/1, 1127/1 v k.ú. Červenka.

Žadatelem je Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234 se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ 64610357 se sídlem Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc.

K žádosti byla předložena plná moc, průvodní a souhrnná technická zpráva, koordinací situace v ŽST Červenka 1.část v měřítku 1:500 z 09/2020, část 1, č.v C3, koordinací situace v ŽST Červenka – část 2 v měřítku 1:500, z 09/2020, č.v. C.3, které vypracoval Bc.Martin Kolařík, kontroloval Ing. František Hána. Výkresy nebyly oráženy razítkem autorizovaného inženýra.

Jelikož předložená žádost byla dostatečným podkladem pro posouzení z hlediska dotčeného orgánu, dospěl silniční správní úřad k závěru, že žádosti vyhoví a s vydáním společného povolení souhlasí.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením §149 správního řádu lze podat odvolání do tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Stanovisko MěÚ Litovel, odboru místního hospodářství a stavebních investic: (Petr Navrátil, tel. 585 153 141)

K připravované stavební akci **"Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě"** nemáme z hlediska památkové péče námitek. Při její realizaci nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Toto vyjádření platí pro stavební řízení i realizaci akce.

Upozornění: Z archeologického hlediska sdělujeme k výše uvedené akci, že se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je již od přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ulice č. p. 147, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc.

Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně v předstihu ohlášen.

Vyjádření orgánu územního plánování: (Bc. Miroslava Králová, tel. 585 153 242)

Městský úřad Litovel, odbor výstavby jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") jako dotčený orgán příslušný podle § 96b odst. 2 stavebního zákona a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr nazvaný:

"Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1142/3, 1143, 1149/8, 1149/15, 1154/1, 1127/1 v katastrálním území Červenka.

Záměr byl předložen orgánu územního plánování k vydání **koordinovaného závazného stanoviska** na základě podání „Žádost o vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné řízení“ ze dne 7.9.2020 učiněného **Správou železnic, státní organizace, IČO 70994234**, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město, která zastupuje **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**, IČO 64610357, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí. Předmětem žádosti je "Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě" v k.ú. Červenka se jedná pouze o zřízení nového a rekonstrukce stávajícího ohřevu výhybek. Předložená dokumentace DUSP, vypracoval a odpovědný projektant: Ing. Martin Kolařík.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměrem **nedojde ke „změně v území“** dle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, orgán územního

plánování podle § 96b odst. 1 stavebního zákona závazné stanovisko nevydává.

Úřad územního plánování proto vydává k podání na základě posouzení souladu záměru s územním plánem podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) následující vyjádření: Podle platného **Územního plánu Červenka**, který schválilo Zastupitelstvo obce Červenka usnesením č. 3/15 ze dne 7. 8. 2013, vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2013 s účinností ode dne 1. 11. 2013 se výše uvedené pozemky nacházejí v částečně zastavěném a částečně nezastavěném území, pozemky parc. č. 1142/3, 1143, 1149/8, 1149/15, 1127/1 všechny v k.ú. Červenka v plochách dopravní infrastruktury, **železniční doprava – rychlostní (DZr)** a pozemek parc. č. 1154/1 v k.ú. Červenka v plochách dopravní infrastruktury, **železniční dopravy – regionální (DZo).**

Záměr není v rozporu s regulativy daných ploch. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je tedy z hlediska funkčního využití v souladu s Územním plánem Červenka.

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření orgánů státní správy podle zvláštních předpisů. **Podle § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona.**

Koordinované závazné stanovisko není povolením záměru, ale obsahuje požadavky dotčených orgánů, které jsou nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu nebo speciálních stavebních úřadů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

otisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL
odbor životního prostředí
nám. Přemysla Otakara 777/2
784 01 LITOVEL
(4)

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Příloha: projektová dokumentace

Obdrží:

- adresát
- MěÚ Litovel odbor výstavby
- MěÚ Litovel, odbor dopravy + SH
- MěÚ Litovel, odbor MH a SI
- 2x spis



Obec Červenka
Svatoplukova 10, 78101 Červenka

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.	
stř. 230 A	
10-09-2020	
ev.č. 02682	overil: [signature]
přiděleno L: 236	
přiděleno D: 236, 238	

MORAVIA CONSULT Olomouc
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

č.j. 1246/2020/Na

1-8

Věc: Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné řízení pro stavbu: Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě “. (č. j. 1082-20-238)

Vyjádření

Obec Červenka souhlasí s navrhovaným řešením stavby“ Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě “ a nemá připomínky k projektové dokumentaci pro společné řízení k výše uvedené stavbě.



V Července dne: 7.9.2020

Ing. Vladimír Navrátil
starosta obce

IČ 64610357

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 104953/2020-1150-OÚZ-BR
MO 297624/2020-1150

Brno 13. října 2020

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

Závazné stanovisko pro společné řízení

Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě, k.ú. Červenka a Zábřeh na Moravě

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru zřízení nového a rekonstrukci stávajícího ohřevu výhybek, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost žel. dopravní cesty výhybek v žst. Zábřeh na Moravě a v žst Červenka, k.ú. Zábřeh na Moravě a k.ú.Červenka tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Tři týdny před realizací stavby požadujeme zaslat plánovaný termín zahájení a ukončení stavby a popis dopravní situace na dotčené železniční trati na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc

Dobrovského 6

771 11 Olomouc

nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

Výše uvedené podmínky musí být uvedeny ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany doručeno v jednom výtisku.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 102a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro zajištění bojeschopnosti a plánování plynulého provozu vojenské techniky je pro Ministerstvo obrany nezbytné obdržení požadovaného sdělení reálných informací o plánovaném dopravním omezení.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Marie Šlézarová, tel. 973402778

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 104953/2020-1150-OÚZ-BR tohoto stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Váš dopis zn.: 1084-20-238

ze dne: 1. 9. 2020

Naše zn.: 3914/2020/52200-Dv

Vyřizuje: Radoslav Dvořák

Tel.: 954 912 314

E-mail: radoslav.dvorak@rsd.cz

V Olomouci dne: 11. 9. 2020

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A

18-09-2020

ev.č. 02764 ověřil: *dh*

přiděleno L: 238

přiděleno D: *Skřipáček, Olomouc*

Moravia Consult Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc

1-10

**Věc: „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“
- vyjádření**

Předložená dokumentace řeší doplnění a opravu EOv na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká Třebová. Stavba v rozsahu, v jakém je navržena, nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Jedná se o zřízení nového a rekonstrukci stávajícího ohřevu výhybek, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost železniční dopravní cesty skupin výhybek. Stavební objekty a provozní soubory, jsou realizovány ve stávajícím obvodu dráhy, na pozemcích Českých drah, a.s., Správy železnic s.o., ŘSD ČR a část přípojky VN 22 kV se nachází na pozemku společnosti KOPL, s.r.o.. Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích.

ŘSD ČR Správa Olomouc, jako majetkový správce státních silnic I. tříd v Olomouckém kraji sděluje následující:

Souhlasíme s realizací výše uvedené stavby dle projektové dokumentace.

[Signature]
Ing. Martin Šrámek, MBA
ředitel Správy Olomouc



Kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Středisko údržby Olomouc**

Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: olomouc@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc, č. účtu 36430811/0100

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.

stř. 230

A

- 1 -10- 2020

ev.č. 02860

ověřil:

230

přiděleno L:

přiděleno D:

**MCO a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc**Váš dopis zn./ze dne
11. 9. 2020Naše značka
SSOK - OL 19555/2020/FV
SSOK - OL 20681/2020/FV
5.6.9/S5Vyřizuje
Filipková Věra
tel. 724248817V Olomouci dne
21. 9. 2020**„Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ – část Žst. Červenka – vyjádření
k projektové dokumentaci pro společné řízení**

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc nemá zásadních připomínek k předložené projektové dokumentaci na stavbu „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ – část Žst. Červenka, z 9/2020, stupeň DUSP, zakázka číslo MCO: 19-051-236-SR, odpovědný projektant Bc. Martin Kolařík. Projektová dokumentace bude sloužit, jako podklad pro potřeby územního souhlasu.

Z předložené dokumentace vyplývá, že realizaci stavby nedejde k dotčení silnice III/4497 a ani pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje. V případě, že by v rámci vlastní stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít k zásahu do tělesa silnice III/4497 / protlak, rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice – i částečná, / nebo k dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje, musí být každý tento zásah předem s naší organizací projednán.

V případě, že by v souvislosti s prováděním stavebních prací bylo nutno omezit dopravní provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou silnice III/4497 /i krátkodobou/, musí stavebník tuto uzavírku předem projednat s naší organizací. K případné uzavírce silnice musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření. V případě částečné uzavírky silnice musí být stavební práce prováděny tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 pruh silnice. Vlastní pracoviště musí být označeno přechodným dopravním značením podle požadavků Policie ČR – DI Olomouc. Po ukončení stavebních prací musí být dopravní značení uvedeno do původního stavu. K uzavírce silnice musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření.

Stavební, ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce, ani krajnici silnice III/4497. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§ 23/3 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Toto vyjádření je vydáno jen pro projektovou část Žst. Červenka.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, to je do **21. 9. 2022.**

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 15

Jaroslav Krempel
vedoucí Střediska údržby Olomouc

Na vědomí: SSOK SÚ Šumperk (Bc. Maňák)

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14. 11. 2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon: 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz



Datová schránka: kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Uživatel: Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Červenka a Zábřeh na Moravě - zřízení rekonstrukce EOv v ŽST - vyjádření
ID zprávy: 826550205
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 1. 10. 2020 v 07:21:37

Odesílatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: ur4k8nn
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: SSOK-OL 20681/2020
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

img30092020_0030.pdf (419,19 kB)

Události zprávy:

1. 10. 2020 v 06:31:43 EV0: Datová zpráva byla podána.
1. 10. 2020 v 06:31:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
1. 10. 2020 v 07:21:37 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Šumperk

Ztracená č.p.684, 788 13 Víkřovice

Tel. 583 215 403, fax: 583 286 805, e-mail: sumperk@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Šumperk, č.účtu 739841/0100

Moravia Consult Olomouc a.s.

pí. Petra Višňovská

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-ŠU 21327/2020
7.12.8/S5

Vyřizuje
Ing. Lucký
733 625 937

Ve Víkřovicích dne
27.10.2020

Věc: Dílčí stanovisko – Zřízení a rekonstrukce EOv v žst Červenka a Zábřeh na Moravě

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Šumperk (dále jen „SSOK“) obdržela elektronicky projektovou dokumentaci výše uvedené stavby s žádostí o vydání stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

PD řeší doplnění a opravu el. ohřevu vyhybek (EOV) v uvedených železničních stanicích na žel. trati č.270 objednatelem – Správy železnic, s.o., Praha v zast. Stavební správou východ, Olomouc.

SSOK SU Šumperk se dotýká část stavby **SO 01 žst. Zábřeh na Moravě** uložením vedení EOv pod krajskou komunikace č. III/31519 resp. pod silniční nadjezd ev. č. 31519-5 v pozemku p.č. 5493/4 (vlastnictví ČD a.s.).

SSOK pověřena právem hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje **souhlasí** s realizací stavby dle předložené PD za následujících podmínek:

1/ Smluvní vztahy mezi stavebníkem (SŽ s.p., Stavební správa východ, Olomouc) a vlastníkem mostního objektu (Olomouckým krajem, zastoupeným SSOK), řešící logistickou koordinaci a vzájemnou součinnost při budoucích opravách a údržbě objektu silničního nadjezdu ev. č. 31519-5, jsou řešeny „Dohodou“ ze dne 23.10.2020

2/ Během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění nebo ostatních součástí a příslušenství objektu silničního nadjezdu

3/ Umístění el. vedení EOv bude realizováno dle předložené PD ve vzdálenosti min. 1500 mm od líce mostní podpěry

4/ Pro část stavby „Červenka“ bylo vydáno samostatné dílčí stanovisko dne 21.9.2020 č.j. SSOK-OL 19555/2020/FV (SSOK-OL 20681/2020/FV)

5/ Vyjádření je platné po dobu jednoho roku od data vydání.

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Středisko údržby Šumperk
Ztracená 684, 788 13 Víkřovice

Ing. Jiří Flašar
vedoucí technickosprávního úseku

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon: 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Váš dopis zn.

Ze dne 14. listopadu 2019

Naše zn. 26/2019/INV

Naše č.j. 31498/2019-SZDC-OR OLC-OPS/SrO

Listů 2

Příloh 2 (elektronicky)

Vyřizuje Ing. Otakar Srovnal

Mobil +420 724 590 159


E-mail Srovnal@szdc.cz

Datum 20. prosince 2019

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc



Věc: Souhrnné stanovisko k technickému řešení stavby

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SZDC), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OR Olomouc)

Souhrnné stanovisko k technickému řešení stavby

Název stavby: **Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**
 Trať: č.270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín
 Investor/ Stavebník: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
 Žadatel/ Projektant: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Vyjádření:

1. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE; Ing. Lukáš Zítka)

- Předložená dokumentace k připomínkám obsahuje pouze dílčí části SO a PS: PS 01-14-01, PS 02-14-01, SO 01-06-01, SO 02-06-01.
- V části PS a SO (D a E) chybí: PS 01-14-02, PS 02-14-02, SO 02-06-02, SO 02-12-01, SO 02-06-03, SO 02-50-01, které požadujeme předložit k připomínkám v dalším stupni projektové dokumentace. Informace o chybějících objektech jsou uvedené v obecné části A.
- Správcem kabelovodu podél výpravní budovy ŽST Zábřeh na Moravě je SZDC, OR Olomouc, Správa tratí Olomouc. Dokumentaci kabelovodu dostal projektant k dispozici.
- Správce nebyl schopen sdělit a potvrdit, zda bude možné stávající kabelovod použít pro vedení nových kabelových tras (napájecí kabely k výhybce a HDPE pro optické propojení). Požadujeme svolat místní šetření a průchodnost kabelovodu ověřena prohlídkou na místě.

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT; p. Pavel Kunderata)

- Před zahájením realizace stavby je nutné vytyčit a ochránit kabely ve správě SZDC, OR Olomouc, SSZT.
- Požadujeme provést opravu a schválení základní dokumentace (situační schéma - tabulka výhybek). V ideálním případě doporučujeme tyto úkony spojit s probíhající akcí „ETCS Přerov – Česká Třebová“, ve které též dochází k opravě základní dokumentace.

3. Správa tratí Olomouc (STOLC)

- Min.14 dní před zahájením realizace stavby je nutné informovat vedoucího provozu infrastruktury (traťmistra) TO Zábřeh na Moravě, pan Václav Kozman, tel.: 606 760 705, e-mail: Kozman@szdc.cz.

4. Správa železniční energetiky, Územní správa Olomouc (SŽE; Ing. Jaroslav Michalík)

EOV Červenka:

- EOV jsou napájeny z TNS Červenka a jsou měřeny polopřímým elektroměrem SŽE. stávající MTP 200/5A. Navýšení Pi o 12kW nebude mít dopad na změnu měření. Nově instalovaný výkon EOV je 130,5kW, což odpovídá proudu 198A. Zvážit zda MTP 200/5A jsou dostačující.

EOV Zábřeh:

- Z důvodu navýšení EOV o 31kW se vybuduje nová TS 22/0,4kV podle technických podmínek připojení ČEZ Distribuce, a.s.. Každá TS 22/0,4kV pro ŽST i EOV musí mít svůj úsekový odpínač a samostatnou přípojku 22kV.
- S ČEZ Distribuce, a.s. nutno projednat navýšení rezervovaného příkonu o 31kW a předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení na ČEZ Distribuce, a.s..

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(045)

62. W

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc