

Připojení	Umístění	Technologie	Název informace
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.3	Výhybka 25
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.4	Výhybka 28
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.5	Výhybka 29
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.6	Výhybka 31
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.7	Výhybka 47
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.8	Výhybka 51
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.9	Výkolejka 7
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.10	Výhybka 25 táhla
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.11	Výhybka 28 táhla
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.12	Výhybka 29 táhla
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.13	Výhybka 31 táhla
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.14	Výhybka 47 táhla
InK žst. Zábřeh na Mor.	Žst. Zábřeh na Mor.	REOV 2.15	Výhybka 51 táhla

Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!
Signály budou při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení upraveny.

Minimální rozsah indikací a povelů je uveden v Technických specifikacích SŽDC č. 2/2008 - ZSE v platném znění. Rozsah indikací a povelů bude v souladu s gestorským výkladem k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a dle Zásad a požadavků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015.