

Hlavní nádraží Praha - dešťová kanalizace - přípojky

Přehled a základní klasifikace závad kanalizačních úseků

Datum prohlídky: 8.1. až 31.1. 2018

str.1(4)

Systém hodnocení závad

Třída závažnosti závad (klasifikace nálezů závad) - vyjádřeno v stupnici 1 - 6:

(6) - bez závady (v protokolu se běžně neoznačuje)

5 - mírné riziko - drobná závada (minimální zhoršení funkce kanal. svodu)

4 - potenciální riziko - závada menší důležitosti (časem možné zhoršení technického stavu nebo průtoku)

3 - významné riziko - závada větší důležitosti (mechanické závady, omezení průtočnosti - plánovaná oprava)

2 - velmi vysoké riziko - závažná závada ! (vážné mechanické závady, velké snížení průtočnosti - neodkladná oprava)

1 - nejvyšší riziko - havarijný stav !!! (přerušení kanal. svodu, nefunkčnost potrubí nebo téměř neprůtočné)

Kódové označení typu závady:

D - deformace profilu trub

J - jiná závada

K - překážka, usazenina v potrubí (odstranitelná čištěním)

L - překážka, tvrdá usazenina, větší cizí předměty (obtížně odstranitelná)

N - nedokončená prohlídka úseku (z důvodu nevyhovujícího technic. nebo provozního stavu kanalizace ani z opačné strany)

O - odbočka, přípojka do revidovaného potrubí, závada nebo nevyhovující provedení

P - prasklina na potrubí (jasně viditelné mechanické poškození)

Pt - prasklina tvarovky revizního vstupu

R - rozlomení roury nebo rozevřená prasklina (vážné mechanické poškození, hrozí destrukce)

S - spoj trub, závada nebo nevyhovující provedení

T - netěsnost spoje viditelná (viditelná mezera, průnik vody, zeminy, kořenů)

U - nevyhovující spád nebo průhyb potrubí (výraznější omezení průtočnosti)

Pozn.:

Pro každý úsek kanalizace je jednopísmenné označení **typu** závady vyznačeno ve své **třídě závažnosti** **závad**, jak se na daném úseku vyskytuje. Na jednom úseku se tedy může vyskytovat vyznačení i více závad stejného typu dle své třídy závažnosti.

Hlavní nádraží Praha - přípojky dešťové kanalizace

Přehled a základní klasifikace závad kanalizačních úseků

Datum prohlídky: 8.1. až 31.1. 2018

str.2(4)

Číslo str.	dešť.svod reviz.vstup	Směr prohlídky	vyústění dešť.svodu	(max.!!!) *1*	Třída závažnosti závad				(min.)
					2	*3*	*4*	*5*	
1	DS51	→	Š5a	-	-	-	-	-	
2	DS52	→	Š5a	-	-	Pt	-	-	
3	DS53	→	Š35	-	-	P	-	-	
4	DS54	→	Š35	-	-	-	-	-	
5	DS55	→	Š34	-	-	P	S	-	
6	DS56	→	Š34	-	-	P	-	-	
7	DS57	→	Š33	-	-	P	-	-	
8	DS58	→	Š33	-	-	Pt P	-	-	
9	DS59	→	Š38	-	-	Pt	-	-	
10	DS60	→	Š38	-	-	-	-	-	
11	DS61	→	svod DS62	-	-	-	-	-	
12	DS62	→	Š47	-	-	P P	-	-	
13	DS63	→	Š	-	-	Pt	-	-	
14	DS64	→	Š47	-	-	Pt PP	-	-	
15	DS65	→	Š58	-	-	Pt	-	-	
16	DS66	→	Š28	-	-	Pt	-	-	
17	DS67	→	před Š57	-	-	Pt	-	-	
18	DS68	→	směr Š57 (str.97)	-	-	K	-	-	
19	DS69	→	Š69	-	-	-	-	-	
20	DS69a	→	Š69	-	-	P	-	-	
21	DS70	→	Š	-	-	Pt P	-	-	
22	DS70a	→	svod Š68-Š69	-	-	Pt S	-	-	
23	DS71	→	Š	-	-	Pt PP	-	-	
24	DS71a	→	svod Š68-Š70	-	-	-	-	-	
25	DS72	→	Š70	-	-	Pt	-	-	
26	DS73	→	Š70	-	-	-	-	-	
27	DS74	→	Š79	-	-	-	-	K	
28	DS75	→	Š79	-	-	P P	-	-	
29	DS28	→	Š32	-	-	-	-	-	
30	DS29	→	Š32	-	-	-	-	-	
31	DS30	→	svod Š31-Š32	-	-	-	-	-	
32	DS31	→	svod Š31-Š32	-	-	Pt P	L	-	
33	DS32	→	Š31	-	-	Pt	-	-	
34	DS33	→	Š31	-	-	Pt	-	-	
35	DS34	→	Š30	-	-	Pt P	-	-	

Hlavní nádraží Praha - přípojky dešťové kanalizace

Přehled a základní klasifikace závad kanalizačních úseků

Datum prohlídky: 8.1. až 31.1. 2018

str.3(4)

Číslo str.	dešť.svod reviz.vstup	Směr prohlídky	vyústění dešť.svodu	(max.!!!) *1*	Třída závažnosti závad				(min.)
					2	*3*	*4*	*5*	
36	DS35	→	Š30	-	R	Pt P	-	-	
37	DS36	→	směr Š44 (str.93)	-	L	Pt	-	-	
38	DS37	→	směr Š44 (str.93)	-	-	S	-	-	
39	DS38	→	Š43	-	P P	Pt	-	-	
40	DS39	→	Š45	-	-	PPP	-	-	
41	DS40	→	směr Š54 (str.95)	-	-	-	L S	-	
42	DS41	→	směr Š54 (str.96)	-	-	Pt P	S	-	
43	DS42	→	Š53	-	-	Pt P	-	-	
44	DS43	→	svod DS42	-	P	Pt P	S	-	
45	DS44	→	směr S65 (str.98)	-	-	Pt	-	-	
46	DS44a	→	svod Š65-Š64a	-	-	Pt P	-	-	
47	DS45	→	Š19	-	-	P	-	-	
48	DS45a	→	svod Š65-Š64	-	-	-	S S	-	
49	DS46	→	Š20	-	-	P P	-	-	
50	DS46a	→	svod Š64a-Š66	-	-	Pt P	S	-	
51	DS47	→	Š66	-	R	-	-	-	
52	DS48	→	Š66	-	-	-	-	-	
53	DS49	→	Š77	-	-	-	-	L	
54	DS49a	→	Š77	-	-	J	-	-	
55	DS50	→	směr Š77 (str.99)	-	L	-	-	-	
56	DS50a	→	Š77	-	-	-	J	-	
57	DS5	→	svod Š23-Š24	-	-	Pt	-	-	
58	DS6	→	svod Š23-Š24	-	-	P	T	-	
59	DS7	→	Š24	-	-	-	-	-	
60	DS8	→	Š24	-	-	Pt P	-	-	
61	DS9	→	Š26	-	-	-	-	-	
62	DS10	→	směr Š27 (str.91)	-	-	Pt	-	-	
63	DS11	→	směr Š40 (str.92)	-	RL	-	-	-	
64	DS12	→	Š39	-	-	-	P	-	
65	DS13	→	Š41	-	-	P	-	-	
66	DS14	→	Š41a	-	-	-	-	-	
67	DS15	→	směr Š50 (str.101)	-	-	-	-	-	
68	DS16	→	směr Š49 (str.100)	-	-	-	-	-	
69	DS17	→	Š51	-	-	-	-	-	

Hlavní nádraží Praha - přípojky dešťové kanalizace

Přehled a základní klasifikace závad kanalizačních úseků

Datum prohlídky: 8.1. až 31.1. 2018

str.4(4)

Číslo str.	dešť.svod reviz.vstup	Směr prohlídky	vyústění dešť.svodu	(max.!!!) *1*	Třída závažnosti závad				(min.)
					2	*3*	*4*	*5*	
70	DS18	→	Š51a	-	-	P	-	-	
71	DS19	→	Š61	-	-	P	-	-	
72	DS19a	→	svod Š61-Š62	-	-	-	-	-	
73	DS20	→	Š62a	-	-	-	T	-	
74	DA20a	→	svod Š61-62	-	-	-	-	-	
75	DS21	→	Š62a	-	-	-	-	-	
76	DS21a	→	svod Š62-Š63	-	-	-	-	-	
77	DS22	→	Š63	-	-	-	-	-	
78	DS23	→	Š63	-	-	Pt	-	-	
79	DS24	→	Š73	-	R	Pt	-	-	
80	DS25	→	Š73	-	-	P	-	-	
81	DS1	→	Š1a	-	-	Pt P	-	-	
82	DS2	→	směr Š1a (str.89)	-	ST	-	-	-	
83	DS3	→	Š23	-	-	Pt PP	-	-	
84	DS4	→	Š23	-	P	Pt P	-	-	
85	DS26	→	směr Š3a (str.90)	-	-	Pt L	-	-	
86	DS26a	→	Š3	-	-	-	-	-	
87	DS27	→	Š3a	-	-	Pt P	-	-	
88	DS27a	→	Š3	-	-	J	-	-	
89	Š1a	←	DS2 (str.82)	-	-	ST	-	-	
90	Š3a	←	DS26 (str.85)	-	-	-	L	-	
91	Š27	←	DS10 (str.62)	-	-	P	-	-	
92	Š40	←	DS11 (str.63)	-	RRRRLL	P	-	-	
93	Š44	←	DS63 (str.37)	L J	-	-	-	-	
94	Š44	←	DS37 (str.38)	L J	-	-	-	-	
95	Š54	←	DS40 (str.41)	-	-	-	ST	-	
96	Š54	←	DS41 (str.42)	-	-	S	-	-	
97	Š57	←	DS68 (str.18)	R	-	-	-	-	
98	Š65	←	DS44 (str.45)	-	ST	-	-	-	
99	Š77	←	DS50 (str.55)	-	-	-	LS	-	
100	Š49	←	DS16 (str.68)	-	-	-	-	K	
101	Š50	←	DS15 (str.67)	-	-	-	-	-	