

Naše zn. 9928/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Lucie Křehlíková
Telefon +420 972 424 425
E-mail Krehlikova@spravazeleznice.cz
Datum 01. června 2021

Informace č. 1 (vysvětlení Zadávací dokumentace) k VZ 65021057 „Dodávka rozvaděčů, kabelových skříní, elektroměrových rozvaděčů a rozvaděčových skříní pro Správu elektrotechniky a energetiky v obvodu OŘ Ústí nad Labem“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č.j. 9179/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 21. 05. 2021) na základě dotazu účastníka:

Dotazy účastníka:

Dobrý den.

V rámci naší účasti ve výběrovém řízení si dovoluujeme v příloze zaslat dotaz uchazeče.

Znění přílohy:

Vážení,

Dovoluujeme si vám níže zaslat dotaz k poskytnuté zadávací dokumentaci výběrového řízení

Dotaz č. 1

Níže uvedené výrobky jsou výběrové a firma OEZ je již nevyrábí. Vypustíte je z poptávky, nebo můžeme přiřadit náhradu (např. výrobek se stejným počtem modulů, ale jinými rozměry atd.)?

186	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 550 x 910, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
187	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750 x 910, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
188	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 950 x 910, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
190	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1350 x 910, počet řad 9, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
194	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 550 x 1110, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
195	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750 x 1110, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
196	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 950 x 1110, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
197	pro zapuštěnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1150 x 1110, počet řad 7, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech

220	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 957 x 910, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
221	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1157 x 910, počet řad 7, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
222	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1357 x 910, počet řad 9, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
224	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1757 x 910, počet řad 11, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 46, krytí IP43, materiál: ocel-plech
226	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 557 x 1110, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
227	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 757 x 1110, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
228	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 957 x 1110, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
229	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1157 x 1110, počet řad 7, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
230	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1357 x 1110, počet řad 9, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech
232	pro nástěnnou montáž, dvoukřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1757 x 1110, počet řad 11, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 57, krytí IP43, materiál: ocel-plech

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel uvedené výrobky požaduje nacenit, nemusí však striktně dodržet parametr rozměrů (účastník může vycházet z těchto rozměrů). Účastník může nabídnout náhradu výrobku za předpokladu, že dodrží počet řad, rozteč, počet modulů v řadě, krytí IP, materiál, typ montáže a vlastnosti výrobku (dveří).

Dotaz č. 2

Žádáme o prodloužení termínu na podání nabídky z důvodu vytíženosti dodavatele přípojkových, elektroměrových a prázdných skříní a tudíž nemožnosti od něj získat nabídku v požadovaném termínu.

Odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel vyhovuje účastníkovi a prodlužuje lhůtu pro podání nabídky **uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>** .

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (č.j. 9179/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 21. 05. 2021) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení

V Ústí nad Labem dne

elektronicky podepsal

.....

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace