

Naše zn. 9114/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL  
Listů/příloh 2/6

**Prostřednictvím EZAK**

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387  
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 3. června 2021

**Věc: Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

**PS 02-13-01 Žst Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4 kV pro EOv**  
**PS 02-13-02 Žst Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4 kV pro Žst.**

Uchazeč upozorňuje, že Zadávací dokumentace předmětné stavby neobsahuje v části „D Výkresová dokumentace, D 1 Technologická část“ výkresovou dokumentaci k výše uvedeným provozním souborům. Uchazeč se domnívá, že tato výkresová dokumentace je zásadní k tvorbě cenové nabídky.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící výkresové dokumentace.

**Odpověď:** Chybějící projektová dokumentace PS 02-13-01 a PS 02-13-02 je součástí přílohy.

**Dotaz č. 2:**

V PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace, se vyskytuje položka č. 13 „ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120MM“.  
Pro tuto položku jsme ve výkazu výměr nenašli položku pro dodávku a montáž žlabu. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:** Opravený soupis prací PS 01-14-01 s položkou pro dodávku a montáž kabelového žlabu je součástí přílohy.

**Dotaz č. 3:**

V PS 02-14-01 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace, se vyskytuje položka č. 39 „PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY“ v počtu 9 510,000 ks a položka č. 40 „PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY – MONTÁŽ“ v počtu 1 660,000 ks.  
Žádáme zadavatele o prověření počtu kusů dodávek a montáží zemních komor.

**Odpověď:** Opravený soupis prací PS 02-14-01, kde byla chybně uvedena jednotková cena ve sloupci pro počet kusů a naopak, je součástí přílohy. Počet plastových zemních komor a jejich montáže je 8 ks.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 15. 6. 2021 na den 18. 6. 2021.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

PS021301

PS021302

D\_01\_02\_01\_PS011401\_15.pdf

D\_01\_02\_01\_PS011401\_15.xlsx

D\_01\_02\_01\_PS021401\_10.pdf

D\_01\_02\_01\_PS021401\_10.xlsx

V Olomouci dne **03 -06- 2021**



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace