

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 16501/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 7. června 2021

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň - Jižní Předměstí

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 11:

Prosíme doplnění PD o vzor chrliče nebo jiné určení.

Ve VV v části Konstrukce klempířské je v pol. č. 263 kód Kl.1.03 v popise uvedeno Cu okapový chrlič d.70mm, dl. 0,6m /vzor chrliče viz Kl.0.03/ .

V tabulce klempířských výrobků je u prvku KL.0.03 Okapový chrlič - pouze popis bez vyobrazení.

Odpověď č. 11:

B12 - OSTATNÍ PRVKY S PŘEVAHOU PRÁCE KLEMPÍŘE

Oprava popisu klempířského prvku Kl.1.03.

Chrlič není možné použít v místě markýzy, kde dochází k shromažďování cestujících a k velkému provozu.

Proto bude zachován původní systém odvodu dešťové vody, tzn. hranatý žlab napojený na hranatý svod svedený k fasádě nad kamennou dlažbou.

V rozpočtu je prvek Kl.1.03. obsažen v položkách 260 a 263. Položka upravena 263.

Kl.1.03

D+M – Cu Okapový systém na odvodnění vstupní markýzy – hranatý žlab š.100mm, dl 7,0m +
1x hranatý Cu svod 80x80mm d.cc4m svedený k fasádě a zakončený nad
kamennou dlažbou.



Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr chybí položky na vodorovný a svislý přesun suti na staveništi a přesun suti na skládku s uvedením do jaké vzdálenosti. VV obsahuje pouze poplatek za uložení odpadu na skládce. Prosíme o doplnění výkazu výměr popř. informací o tom, jak ocenit přesun a dopravu suti.

Odpověď č. 12:

Vnitrostaveništní přesun hmot je dle kap. 2.1.3 Komentáře k soupisu prací rozpuštěn v položkách Soupisu prací. Přesun suti na skládku je součástí položek v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy.

Další sdělení zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy ze dne 23.06.2021 na den 24.06.2021.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

- PSV - Vypis a popis prvků – oprava.pdf
- Soupis prací_Rekonstrukce_VB_v_ŽST_Plzeň-JP_zm03_210604

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1598220

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd0e9fea-6e50-48ed-9ca8-4a28b6689c7a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2021 09:37:00



0e27148b-f9cb-4b8c-8ed9-97da4eac215f