

DVĚ TĚLESA ZE STÁVAJÍCÍCH PŘESUNOUT DO 1. NP; ZBYTEK DEMONTOVÁN

5 x DESKOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, DVOJITÉ
22-500/1700
2469 W
2 PŘESUNOUT, 3 DEMONTOVAT

2

POZNÁMKA:

-STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA A HLAVNÍ LEŽATÉ ROZVODY V 1. PP NEBUDOU MĚNĚNY. V 2. NP BUDOU ZACHOVÁNA VEŠKERÁ POTRUBNÍ NAPOJENÍ, BUDOU ZHOTOVENY NOVÉ ÚSEKY

- V RÁMCI 2. NP DOJDE K PŘESUNUTÍ DVOU STÁVAJÍCÍCH DVOJITÝCH (TYP 22) TĚLES DO 1. NP, OSTATNÍ TŘI BUDOU DEMONTOVÁNA BEZ DALŠÍHO VYUŽITÍ (ROZMĚROVĚ A VÝKONOVĚ SE DO NOVĚ VYBUDOVANÝCH KANCELÁŘÍ NEHODÍ)

-IZOLOVÁNY BUDOU POUZE ROZVODY VEDENÉ UVNITŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - VE ZDECH NEBO V PODLAHÁCH JAKO SOUČÁST ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZAČNÍCH POMĚRŮ, DÁLE PROCHÁZEJÍCÍ NEVYTÁPĚNÝMI PROSTORY

-NEJNIŽŠÍ MÍSTA OPATŘIT VYPOUŠTĚCÍMI VENTILY, NEJVYŠŠÍ MÍSTA ODVZDUŠNĚNÍM (VYPOUŠTĚNÍ NA PATÁCH STOUPAČEK A TĚLESECH, ODVZDUŠNĚNÍ NA TĚLESECH); POTRUBÍ VÉST VE SPÁDU 0,4%

-TĚLESA BUDOU VYBAVENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, PŘÍPADNĚ TAKÉ POMĚROVÝMI MĚŘIČI TEPLA ZA ÚČELEM ROZÚČTOVÁVÁNÍ BUDOU-LI INVESTOREM A PROVOZOVATELEM ZDROJE TEPLA POŽADOVÁNY; DODÁVKOU SPECIALIZOVANÉ FIRMY

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA VESTIBULU 1.NP = 392,05

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL: ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL HAVLÍČEK	KONTROLOVAL: ING. MICHAL HAVLÍČEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577

www.PROJEKTSTUDIO.cz

INVESTOR
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY
Nádražní 348, Staré Město, Třinec, parc.č. 2263, k.ú. Třinec

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
MAXXI - THERM s.r.o.
projekce vytápění a vzduchotechniky
Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
tel.: 596 913 265, 736 163 711
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

NÁZEV STAVBY
PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘINEC

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLA)
TŘINEC ON - ÚPRAVA NEVYUŽITÝCH PROSTOR

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

ČÁST DOKUMENTACE
400 - VYTÁPĚNÍ

DOKUMENT
PŮDORYS 2. NP - STÁVAJÍCÍ STAV

DATUM	10. 2020
ZAKÁZKA č.	PK 20 13
FORMÁT	2 x A4
STUPEŇ PD	**DSP**
MĚŘÍTKO	**1:75**
ČÍSLO DOKUMENTU	**D.2.2-403**
PARÉ	