


LEGENDA:



DVEŘNÍ MŘÍŽKA, ALT. DVEŘE BEZ PRAHŮ – ŠTĚRBINA 8–12mm. ÚHRADA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU Z ODVĚTRÁVANÝCH MÍSTNOSTÍ – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

RADIÁLNÍ ULTRATICHÝ A ÚSPORNÝ VENTILÁTOR S INSTALACÍ NA STĚNU (PŘÍP. POD STROP). S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ DRUHÉ MÍSTNOSTI – PŘES TALÍŘOVÝ VENTIL

TALÍŘOVÝ VENTIL Ø100 INSTALOVÁN DO STĚNY (DO STROPU) NAPOJENÝ ODBOČKOU Z RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU.

PODTLAKOVÝM VĚTRÁNÍM BUDE ODSÁVÁNO Z MÍSTNOSTÍ PODLE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC:

- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50 m<sup>3</sup>/h

UMYVADLO:

- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 30 m<sup>3</sup>/h

VÝLEVKA:


- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50 m<sup>3</sup>/h

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA VESTIBULU 1.NP = 392,05



Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.	<b>PROJEKT STUDIO</b> <sup>®</sup>  Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: kratky@projektstudio.cz IČ: 47684577  www . PROJEKTSTUDIO . cz	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MICHAL HAVLÍČEK	KONTOLOVAL ING. MICHAL HAVLÍČEK		
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD MAXXI – THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel.: 596 913 265, 736 163 711 e-mail: maxxitherm@seznam.cz	
MÍSTO STAVBY Nádražní 348, Staré Město, Třinec, parc.č. 2263, k.ú. Třinec			DATUM	10. 2020
NÁZEV STAVBY <b>PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘINEC</b>			ZAKÁZKA č.	PK 20 13
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLA) <b>TŘINEC ON - ÚPRAVA NEVYUŽITÝCH PROSTOR</b>			FORMÁT	2 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA			STUPEŇ PD	DSP
ČÁST DOKUMENTACE 500 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ			MĚŘÍTKO	1:75
DOKUMENT PŮDORYS 2. NP - VZT			ČÍSLO DOKUMENTU	D.2.2-502