



LEGENDA:

KANALIZACE 1. NP

ÚSEKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VEDENÉ Z 2. NP A V 1. NP VEDENY V PODHLEDU

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPADNĚ V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH V PODHLEDECH A PODLAŽE

D

DŘEZ

WC

ZÁCHODOVÁ MÍSA

U

UMYVADLO

V

VÝLEVK

K1-K8

SVODNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ODVOD KONDENZÁTU OD VNITŘNÍCH CHLADICÍCH JEDNOTEK MOŽNÉ NAPOJIT ZPRAVA I ZLEVA

VNITŘNÍ JEDNOTKA (NÁSTĚNNÁ) NAPOJENÁ Z MULTISPLIT JEDNOTKY č. 2

VJ-MS1-3-2,1kW

CHLADICÍ VÝKON POZICE

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
Souřadný systém : JTSK			
Výškový systém : BpV			
± 0,000 = PODLAHA VESTIBULU 1.NP = 392,05			

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

MANAŽER PROJEKTU

PROJEKTANT

ING. PAVEL KRÁTKÝ

ING. PAVEL KRÁTKÝ

ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VYPRACOVAL

ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KONTROLOVAL

ING. MICHAL HAVLÍČEK

ING. MICHAL HAVLÍČEK

ING. MICHAL HAVLÍČEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO[®]

Ing. PAVEL KRÁTKÝ

Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava

tel./fax: 596 911 126

e-mail: kratky@projektstudio.cz

IČ: 47684577

www . PROJEKTSTUDIO . cz

INVESTOR

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY

Nádražní 348, Staré Město, Třinec, parc.č. 2263, k.ú. Třinec

NÁZEV STAVBY

PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘINEC

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLA)

TŘINEC ON - ÚPRAVA NEVYUŽITÝCH PROSTOR

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

ČÁST DOKUMENTACE

300 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DOKUMENT

PŮDORYS 1. NP - KANALIZACE

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

MAXXI — THERM s.r.o.

projekce vytápění a vzduchotechniky

Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2

tel.: 596 913 265, 736 163 711

e-mail: maxxitherm@seznam.cz

DATUM

10. 2020

ZAKÁZKA č.

PK 20 13

FORMÁT

2 x A4

STUPEŇ PD

DSP

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:75

ČÍSLO DOKUMENTU

D.2.2-305