



LEGENDA:

- DM DVEŘNÍ MŘÍŽKA, ALT. DVEŘE BEZ PRAHŮ – ŠTĚRBINA 8–12mm. ÚHRADA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU Z ODVĚTRÁVANÝCH MÍSTNOSTÍ – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
- Ve RADIÁLNÍ ULTRACHYTRÝ A ÚSPORNÝ VENTILÁTOR S INSTALACÍ NA STĚNU (PŘÍP. POD STROP). S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ DRUHÉ MÍSTNOSTI – PŘES TALÍŘOVÝ VENTIL

- PODTLAKOVÝM VĚTRÁNÍM BUDE ODSÁVÁNO Z MÍSTNOSTÍ PODLE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
- WC:
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50 m<sup>3</sup>/h
- UMYVADLO:
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 30 m<sup>3</sup>/h
- VÝLEVKA:
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU 50 m<sup>3</sup>/h

**S1**  
**Ø125** STOUPACÍ VZT POTRUBÍ Ø125, POTRUBÍ Z POZINK. PLECHU FALCOVANÉ SE SPIRÁLNĚ VINUTÝMI ŠVY

NA PATĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ BUDE ZŘÍZENO HRDLO S NAPOJENÍM NA PLASTOVÉ POTRUBÍ (DN25) PRO ODVOD KONDENZÁTU A NAPOJENÍ DO NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (SPOLU S ODKANALIZOVÁNÍM SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ)

HLAVNÍ VSTUP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA VESTIBULU 1.NP = 392,05

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená považují jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MICHAL HAVLÍČEK	KONTROLOVAL ING. MICHAL HAVLÍČEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

**PROJEKTSTUDIO<sup>®</sup>**  
**Ing. PAVEL KRÁTKÝ**  
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava  
tel./fax: 596 911 126  
e-mail: kratky@projektstudio.cz  
IČ: 47684577  
  
www . PROJEKTSTUDIO . cz

INVESTOR  
Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY  
Nádražní 348, Staré Město, Třinec, parc.č. 2263, k.ú. Třinec

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD  
MAXXI – THERM s.r.o.  
projekce vytápění a vzduchotechniky  
Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2  
tel.: 596 913 265, 736 163 711  
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

**PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘINEC**

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLA)  
**TŘINEC ON - ÚPRAVA NEVYUŽITÝCH PROSTOR**

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)  
SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

ČÁST DOKUMENTACE  
500 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

DOKUMENT  
**PŮDORYS 1. NP - VZT**

DATUM  
10. 2020

ZAKÁZKA č.  
PK 20 13

FORMÁT  
2 x A4

STUPEŇ PD  
**DSP**

PARÉ

MĚŘITKO  
**1:75**

ČÍSLO DOKUMENTU  
**D.2.2-501**