

Váš dopis IS C.E.Sta.
zn.

Ze dne 2. 12. 2020

Naše zn. 87871/2020-SŽ-GŘ-O14

Listů/příloh 1/0

Prostřednictvím IS C.E.Sta.

Vyřizuje Radek Dostál

Telefon +420 972 741 226

Mobil +420 723 556 610

E-mail dostalra@spravazeleznic.cz

Datum 18. 12. 2020

Třinec ON – úprava nevyužitých prostor - souhrnné stanovisko O14

K předložené DSP Třinec ON – úprava nevyužitých prostor máme následující připomínky:

Oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (zpracoval Radek Dostál, tel. 972 741 226, e-mail: dostalra@spravazeleznic.cz)

Dílčí vyjádření OTSA

Je nezbytné pamatovat na samostatnou (oddělenou) konektivitu cizích subjektů. Správa železnic není poskytovatelem internetového připojení.

Oddělení zabezpečovací techniky (zpracoval: Ing. Aleš Cipris, tel: 971 741 041, e-mail: Cipris@spravazeleznic.cz)

Dílčí vyjádření OZT

V Souhrnné technické zprávě, část B. 4 se uvádí, že po dobu stavby se neprovádí organizační, ani provizorní stavební opatření na zajištění železniční dopravy. Přesto doporučujeme do textu obecně doplnit, že dopravní kancelář (DK) a technologické místnosti, tj. stavební místnost, místnost baterií, kabelové vstupy a vlastní rozvody pro sdělovací a zabezpečovací zařízení, které jsou ve správě Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství (OŘ) Ostrava, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) nebudou stavbou dotčeny, a to ani z hlediska zásahů do rozvodů elektrické energie. Pokud tyto místnosti jsou na předložených výkresech, res. jejich částech, je třeba je zde vyznačit. Po celou dobu musí být zachována jejich přístupnost.

Ing. Martin Krupička
ředitel odboru zabezpečovací a
telekomunikační techniky
(Podepsáno elektronicky)