

Váš dopis zn. e-mail
Ze dne 2. 12. 2020
Naše zn. 90136/2020-SŽ-GR-O24
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@szdc.cz

Datum 28. prosince 2020

Správa železnic, státní organizace

elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Třinec ON – úprava nevyužitých prostor

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby zasílá požadované stanovisko:

Oddělení hlavního energetika, zpracoval: Bc. Surý, 972 322 824

Bez připomínek.

Oddělení techniky a provozu, zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491

D.2.2.- 600

Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. by měl být zpracován samostatnou přílohou. V předložené PD je obsažen „volnou“ formou v textu.

Ing. Jaromír Hrubý

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

„podepsáno elektronicky“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1286775

Původní datový formát: application/msword

UUID původní komponenty: 71c16328-9e54-4ea1-84fb-042d2b73784d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ondřej PLOCEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.12.2020 14:18:00



19a2e873-7e45-4412-bd06-a60a0fa023a8