



LEGENDA:

SPOLU S PROPOJOVACÍM POTRUBÍM OD VENKOVNÍ K VNITŘNÍ JEDNOTCE
BUDE VEDENA KABELÁŽ – NAPÁJECÍ A KOMUNIKAČNÍ ELEKTRO PROPOJENÍ.
PROPOJENÍ JE DODÁVKOU DODAVATELE KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA
(NÁSTĚNNÁ)
NAPOJENÁ Z MULTISPLIT
JEDNOTKY č. 2
VJ-MS2-3-2, 9kW
CHLADICÍ VÝKON
POZICE

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO VNITŘNÍ JEDNOTKY OD 2 MULTISPLIT
VENKOVNÍCH JEDNOTEK, OD KAŽDÉ PRO 5 VNITŘNÍCH JEDNOTEK, VŽDY
DVOJICE POTRUBÍ Cu 6,35/9,52 (KAPALINA/PLYN). V 2. NP VEDENO V
PODHLÉDU K VNITŘNÍM JEDNOTKÁM A K MÍSTU PROSTUPU DO 1.NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA VESTIBULU 1.NP = 392,05

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. MICHAL HAVLÍČEK ml.
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MICHAL HAVLÍČEK	KONTOLOVAL ING. MICHAL HAVLÍČEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO[®]

Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577

www . PROJEKTSTUDIO . cz

INVESTOR
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY
Nádražní 348, Staré Město, Třinec, parc.č. 2263, k.ú. Třinec

NÁZEV STAVBY

PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘINEC

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLA)
TRINEC ON - ÚPRAVA NEVYUŽITÝCH PROSTOR

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

ČÁST DOKUMENTACE
500 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

DOKUMENT
PŮDORYS 2. NP - NÁVRH CHLAZENÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
MAXXI – THERM s.r.o.
projekce vytápění a vzduchotechniky
Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
tel.: 596 913 265, 736 163 711
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

DATUM 10. 2020

ZAKÁZKA č. PK 20 13

FORMÁT 2 x A4

STUPEŇ PD DSP PARÉ

MĚŘÍTKO 1:75

ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2-505