



LEGENDA ZNAČEK

- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- VENTILÁTOR
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA V RÁMEČKU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA	OSVĚTLENOST
OP01	RECEPCE	28,8	300 lx
OP02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	32,8	100 lx
OP03	SKLAD	3,0	100 lx
OP04	KANCELÁŘ	13,8	500 lx
OP05	KANCELÁŘ	20,7	500 lx
OP06	KANCELÁŘ	21,9	500 lx
OP07	PŘEDSÍŇKA WC - ŽENY	1,7	200 lx
OP08	WC - ŽENY	1,9	200 lx
OP09	VSTUP DO 1.PP	4,5	100 lx
	PLOCHA CELKEM	129.1	

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou a na drátěném kabelovém žlabu

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA VESTIBULU 1.NP = 392,05

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užití ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT MAREK SEIFERT
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. LUKÁŠ SEIFERT
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MAREK SEIFERT	KONTROLOVAL MAREK SEIFERT

INVESTOR
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY
Nádražní 348, Staré Město, Třinec, parc.č. 2263, k.ú. Třinec

NÁZEV STAVBY
PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘINEC

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLA)
TŘINEC ON - ÚPRAVA NEVYUŽITÝCH PROSTOR

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

ČÁST DOKUMENTACE
600 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

DOKUMENT
OSVĚTLENÍ 1.NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO[®]
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577
www.PROJEKTSTUDIO.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
MAREK SEIFERT
Dr. Martinka 35
700 30 Ostrava-Hrabůvka

DATUM 10. 2020
ZAKÁZKA č. PK 20 13 / 4755

FORMÁT 3 x A4

STUPEŇ PD **DSP** PARE

MĚŘÍTKO **1:50**

ČÍSLO DOKUMENTU **D.2.2-603**