

Váš dopis zn. Emailová korespondence
Ze dne 16. 11. 2020
Naše zn. 26548/2020-SŽ-OŘ OVA-OPS
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Andrea Brožová
Telefon +420 972 766 754
Mobil +420 607 105 263
E-mail BrozovaA@spravazeleznic.cz

Datum 2. prosince 2020

Ing. Pavel Krátký
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

E-mail: kratky@projektstudio.cz

Souhrnné stanovisko

Na základě předložené Projektové dokumentace stavby dráhy a Vaši žádosti o vydání připomínek vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen SŽ, s. o., OŘ Ostrava), toto:

s o u h r n n é s t a n o v i s k o s připomínkami k **Projektové dokumentaci**
pro akci:

„Třinec ON – úprava nevyužitých prostor“

- **OES – Oddělení ostatních energií a služeb**
/P. Tyleček; T: 972 766 252; E: Tylecek@spravazeleznic.cz/
 - Eviduji smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod kanalizací se SMVAK. Srážková voda není a v budoucnu nesmí být napojena na splaškovou kanalizaci (pod pokutou!).
 - Tepelná energetika: Navrhuji dovybavit samostatný okruh vytápění rekonstruovaných místností společným kalorimetrickým měřičem.
- **OOČ – Odbor obchodních činností**
/Ing. R. Michna; T: 972 766 140; E: Michna@spravazeleznic.cz/
 - Evidujeme služebnost na základě smlouvy o zřízení služebnosti č. j. E635-S-196/2019, oprávněným je Město Třinec, smlouva viz příloha č. 1. Smlouvu chráněná zařízení, jejich provozování a výkon práv oprávněného jsme povinni respektovat, kolizi se smlouvou chráněným zařízením s jeho vlastníkem včas řešit, koordinovat. Je tak nezbytné ve všech stupních přípravy, projektování a realizace záměru jednat s jejich vlastníkem a provozovatelem. Požadujeme do Souhrnné technické zprávy projektu zapracovat informaci o smlouvě a závěr posouzení, zda dojde či nedojde ke kolizi se smlouvou/zařízením, případně v jakém rozsahu + případné řešení. Požadujeme předložit souhlas oprávněného, města Třinec, s navrhovaným řešením, s DSP, k potvrzení vyloučení kolize.
- **SEE – Správa elektrotechniky a energetiky**
/I. Čabala; T: 972 762 202; E: Cabala@spravazeleznic.cz/
 - Sladit PD se ZTI.
 - Uvést do PD, že s rozvody pro VZT není počítáno, je provedena pouze příprava pro budoucí napojení jednotek do RKL.

- Pokud budou úpravy probíhat pouze uvnitř objektu a nedojde k dotčení prostor rozvodny nn včetně místnosti DŘT, pak bez připomínek.
- **SSZT – Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**
/Bc. D. Wajda; T: 972 766 434; E: Wajda@spravazeleznic.cz/
 - Požadujeme respektovat stávající rozvody sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Dále přikládáme vyjádření:

- **ČD Telematika Ostrava - výstavba**
/Ing. P. Tomis; T: 972 762 567; E: Pavel.Tomis@cdt.cz/
 - Souhlasíme s předloženou DSP, která řeší stavební úpravy nevyužitých prostor v objektu ON Třinec. Součástí této stavby je nová strukturovaná kabeláž s ukončením v racku v místnosti 1P02 bez možnosti napojení do datové sítě SŽ s. o. Projekt záměrně neřeší toto připojení nového racku do datové sítě ve sdělovací místnosti a nechává to na budoucím nájemci.

Toto souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace. Pokud dojde k jakékoliv změně, musí být dokumentace znovu předložena ke schválení.

S pozdravem

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
podepsáno elektronicky

Přílohy

Příloha 1 – Smlouva o zřízení služebnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1243180

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: faf8667d-ef02-4f26-853b-b2a21b718472

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea BROŽOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2020 11:36:00



ca3e8041-5b7b-42ee-b34a-e66aba1d867f