



**SIGNAL PROJEKT s.r.o.  
Sladkovského 2  
779 00 Olomouc**

Naše značka  
PRO/B/204-13809/20/Vych

Vyřizuje/telefon  
Vychodil/582 301 024

V Prostějově dne  
1.10.2020

**Doplnění PZS přenosem informace o výstraže uživatelům mobilní aplikace na vybrané přejezdy v obvodu SSV – přejezd P7583 v km 76,513**

Předložená projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší novou kabelovou trasu zabezpečovacího zařízení na p.č. 330/2 v k.ú. Bedihošť.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

S navrženým řešením souhlasíme. V uvedené lokalitě se nachází vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek. Tyto řady jsou pod naší správou. Poloha všech vedení v naší správě je patrna z přiložené situace.

**Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:**

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- v místech křížení s vodovodním řadem i vodovodními přípojkami a kanalizačními řady a přípojkami požadujeme všechny kabely uložit do chrániček a chráničky do žlabů a nad žlab položit ochrannou fólii
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.


Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s, se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

***Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.***

**Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním SP.**



**Vychodil Zbyněk**  
*Referent TPČ Prostějov*  
**MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**  
Olomouc, Tovární 41  
PSČ 772 11

66

