



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor správy osobních nádraží

Václavkova 1

160 00 Praha 6

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ	Počet listů
Došlo dne: 14. 09. 2017	Priloha
Č.j.	Priloha

VÁŠ DOPIS ZN.: 19177/2017-SZDC-SSZ-ÚT-Red

ZE DNE: 31.8.2017

NAŠE ZN. (č.j.): 36322/2017-SZDC-GR-O28

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH:

VYŘÍZUJE: Jan Domažlický

TEL.: 720 071 547

E-MAIL: [Domazlicky@szdc.cz](mailto:Domazlicky@szdc.cz)

DATUM: 6.9.2017

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa západ

Ing. Luboš Redlich

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

14.2.160/14

Ing. Redlich  
18/9 Jan

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Odboru správy osobních nádraží k projektové dokumentaci

Stavba: „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“

Na základě prostudování Vámi předložené projektové dokumentace výše zmíněné stavby, Vám tímto sdělujeme, že vzhledem k povaze stavby a jejímu umístění v širé trati, nemáme k projektové dokumentaci připomínky.

S pozdravem

Ing. Stanislav Bytnar

ředitel Odboru správy osobních nádraží

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
OJ SON, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Váš dopis zn.: 19177/2017-SŽDC-Út-Red  
Ze dne: 31.8.2017  
Naše zn.: 35789/2017-SŽDC-GR-O30  
Vyřizuje: Ing. Pavel Šuta  
Telefon: 972 765 005  
Mobil: 602 755 067  
E-mail: [Suta@szdc.cz](mailto:Suta@szdc.cz)  
Datum: 4.9.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9

**Vyjádření k technické dokumentaci v rozsahu projekt stavby „Sanace svahu v km 144,278-145,080 trati Jaroměř – Liberec“**

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC má níže uvedené připomínky k předloženému konceptu technického řešení stavby:

**Doplnění k části B. Souhrnná část TZ**

V části B Souhrnná část TZ v kapitole 4. Odolnost a zabezpečení stavby je řešeno zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany. Za třetí odstavec požadujeme doplnit následující text:

*„Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požární bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“*

Mgr. Pavel Neoral

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

REDLICH

Váš dopis zn.: 19 177/2017-SŽDC-SSZ-ÚT-Red  
Ze dne: 31.8.2017  
Naše zn.: 19 219/2017-SŽDC-SSZ-Ú11  
Vyřizuje: Ing. Kuník  
Telefon: 972 244 851  
Mobil: 725 805 797  
E-mail: kunik@szdc.cz  
Datum: 4.9.2017

SŽDC, s.o., SSZ ÚT2  
Ing. Pavel Paidar  
Sušická 23  
Plzeň

Ing. REDLICH  
11/9 Mai.

**Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec**

K předloženému projektu stavby „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“ ve verzi ze srpna 2017 má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, úsek investiční oblast Praha, oddělení investiční Praha následující připomínky:

1. B, kap. 1.4.5 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, předpokládané lhůty výstavby: Upřesnit dle části F (30 denních výluk + 12 dní nepřetržité výluky).
2. F: Doplnit situaci ploch zařízení staveniště a přístupů na staveniště.
3. Upozorňuji na potřebu zahrnutí nákladů na náhradní autobusovou dopravu do nákladů stavby.

S pozdravem

Ing. Ondřej Gópfert  
náměstek ředitele Stavební správy západ  
pro řízení úseku investičního – obvod I

**Kopie**

SŽDC SSZ ÚT2: Ing. Redlich

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ709 94 234



Správa železniční dopravní cesty

# Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Ing. REDLICH  
11/9 Vai.

Váš dopis zn.: 19 177/2017-SZDC-SSZ-ÚT-Red

Ze dne: 31.8.2017

Naše zn.: 19 219/2017-SZDC-SSZ-Ú11

Vyřizuje: Ing. Kuník

Telefon: 972 244 851

Mobil: 725 805 797

E-mail: kunik@szdc.cz

Datum: 4.9.2017

SZDC, s.o., SSZ ÚT2

Ing. Pavel Paidar

Sušická 23

Plzeň

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ		Počet listů
Došl dne:	6. 09. 2017	1 příloh
Č. j.:	.....	listů příloh
(3)		

## Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec

K předloženému projektu stavby „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“ ve verzi ze srpna 2017 má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, úsek investiční oblast Praha, oddělení investiční Praha následující připomínky:

1. B, kap. 1.4.5 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, předpokládané lhůty výstavby: Upřesnit dle části F (30 denních výluk + 12 dní nepřetržitě výluky).
2. F: Doplnit situaci ploch zařízení staveniště a přístupů na staveniště.
3. Upozorňuji na potřebu zahrnutí nákladů na náhradní autobusovou dopravu do nákladů stavby.

S pozdravem

Ing. Ondřej Göpfert  
náměstek ředitele Stavební správy západ  
pro řízení úseku investičního – obvod I

## Kopie

SZDC SSZ ÚT2: Ing. Redlich

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa západ  
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955  
DIČ: CZ70994234  
(2)



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

164055/14

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	1
Stavební správa západ	1
Dotčené: 05.09.2017	1
Č.j.:	1

Váš dopis zn.: 19177/2017-SŽDC-Út-Red  
Ze dne: 31.8.2017  
Naše zn.: 35789/2017-SŽDC-GŘ-O30  
Vyřizuje: Ing. Pavel Šuta  
Telefon: 972 765 005  
Mobil: 602 755 067  
E-mail: [Suta@szdc.cz](mailto:Suta@szdc.cz)  
Datum: 4.9.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9

UT 7  
Ing. REDLICH  
11/9 Václav

**Vyjádření k technické dokumentaci v rozsahu projekt stavby „Sanace svahu v km 144,278-145,080 trati Jaroměř – Liberec“**

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC má níže uvedené připomínky k předloženému konceptu technického řešení stavby:

**Doplnění k části B. Souhrnná část TZ**

V části B Souhrnná část TZ v kapitole 4. Odolnost a zabezpečení stavby je řešeno zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany. Za třetí odstavec požadujeme doplnit následující text:

*„Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“*

Mgr. Pavel Neoral  
ředitel  
Odbor bezpečnosti a krizového řízení