

# VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PD po zpracování připomínek 02/2012	24.2.2012
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 335 777  
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA *nekula*  
Garant profese: *K/K*  
ING. KAREL KOŠAŘ

Středisko:

**ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY**

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR <i>raibr</i>	ĎURIŠ ROMAN <i>Duris</i>	ĎURIŠ ROMAN <i>Duris</i>	ING. KAREL KOŠAŘ <i>K/K</i>

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,  
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 271 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

TECHNOLOGICKÁ ČÁST  
TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN  
ŽST ČASTOLOVICE, REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY 35KV

Datum:

29.02.2012

Číslo části:

D.3.5

Název přílohy:

**SEZNAM PRÁCE, DODÁVEK A MATERIÁLU**

Měřítko:

Počet formátů:

- 3xA4

Číslo přílohy:

3

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

CU 2011

**Položkový výkaz výměr PS**Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**Název PS : **ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS35/0,4kV**

Datum zpracování : 30.11.2011

Číslo stavby

Číslo SO **02-03-02-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	80,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>				
<b>Díl:</b>	<b>741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, uzemnění</b>								
	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, uzemnění</b>				<b>0,000</b>				
<b>Díl:</b>	<b>742</b>	<b>Sílnoproudé rozvody</b>								
	742CBC	Lano AlFe 3x110/22mm2 pro venkovní vedení vn	m	45,00		0,000				
	R	Pojistkový spodek s omezovačem	ks	3,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 742</b>	<b>Sílnoproudé rozvody</b>				<b>0,000</b>				
<b>Díl:</b>	<b>745</b>	<b>Sílnoproudá technologie</b>								
	745DLB	Transformátor 3-f, 35/0,4kV, 160kVA, olejový hermetizovaný	kus	1,00		0,000				
	745EBB	Rozvaděč pro příhradové trafostanice (RST) do 160kVA včetně výzbroje	kus	1,00		0,000				
	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt	kus	1,00		0,000				
	745ZAI	Demontáž vn pojistkového spodku do 38,5kV včetně pojistkových patron	kus	3,00		0,000				
	745ZAM	Demontáž vn svodičů přepětí do Un 38,5kV	kus	3,00		0,000				
	745ZBC	Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA	kus	1,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 745</b>	<b>Sílnoproudá technologie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Díl:</b>	<b>747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
	747ABA	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru třífázového nn	kus	1,00		0,000				
	747ACG	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - revize, seřízení, vyzkoušení a uvedení do provozu odpojovače do 35kV	kus	1,00		0,000				

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

CU 2011

**Položkový výkaz výměr PS**

Název stavby :

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS :

**ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS35/0,4kV**

Datum zpracování :

30.11.2011

Číslo stavby

Číslo SO

**02-03-02-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky						7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6				
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní	kus	1,00		0,000				
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkaz	kus	1,00		0,000				
	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,00		0,000				
	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásu do 100m	kus	1,00		0,000				
	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	1,00		0,000				
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	12,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>				
<b>Díl:</b>	<b>748</b>	<b>Ostatní</b>								
	748BAA	Povrchová úprava - nátěry	m2	30,00		0,000				
	R	pronájem náhradního zdroje o výkonu 35kW, včetně PHM	hod	48,00		0,000				
	R	obsluha NZ	hod	48,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 748</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,000</b>				
<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,35		0,000				
	200399-O	Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,25		0,000				
	160213-N	Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní	t	1,00		0,000				
						0,000				
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>				