

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 21018/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Lenka Černá  
Telefon +420 972 224 658  
Mobil  
E-mail ORPHAVZ@spravazeznic.cz

Datum 17. června 2021

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Nákup dieselagregátu“**

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 19899/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 16. 06. 2021.

#### **Dotaz:**

Dle hluchnosti předpokládám, že poptáváte nekapotovaný dieselagregát. Měl by být dodán s automatikou startu při výpadku distribuční sítě včetně rozvaděče ATS (označujete jej zřejmě jako R-DA) s přepínačem el. zátěže na síť/generátor?

#### **Odpověď:**

Zadavatel požaduje dieselagregát nekapotovaný z důvodu, že agregát bude umístěn v budově. Automatiku startu při výpadku a přepínač el. zátěže na síť/generátor zadavatel nepožaduje.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

#### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 29. 06. 2021 do 8:00 hodin.

#### **Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:  
Bc. Lenka Černá