

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 21177/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Bc. Lenka Černá
Telefon +420 972 224 658
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 22. června 2021

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup dieselagregátu“

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 19899/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 16. 06. 2021.

Dotaz č. 1:

V zadávacích podmínkách je uveden výkon záložního zdroje:

Minimální krátkodobý výkon - 150 kVA (min. 8 hodin)

Minimální trvalý provozní výkon - 130 kVA

Takto určený výkon neodpovídá označení dle normy ČSN ISO 8528.

Prosíme proto zadavatele, aby upřesnil požadovaný výkon motorgenerátoru dle výše uvedené normy, aby dle normy přesně určil :

Základní výkon (PRP)

Nouzový záložní výkon (ESP)

Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu se zadavatel rozhodl upravit technické parametry předmětu veřejné zakázky. Čl. 2 Předmět veřejné zakázky – Specifikace plnění odrážka 2. a 3. Výzvy k podání nabídky se mění následovně:

Původní znění:

- Minimální krátkodobý výkon - 150 kVA (min. 8 hodin)
- Minimální trvalý provozní výkon - 130 kVA

Nové znění:

- Základní výkon (PRP) – minimálně 130 kVA / 104 kW
- Nouzový záložní výkon (ESP) – minimálně 150 kVA / 120 kW

Čl. 3 Předmět plnění bod 3.1 Specifikace plnění odrážka 2. a 3. Kupní smlouvy mění takto:

Původní znění:

- Minimální krátkodobý výkon - 150 kVA (min. 8 hodin)
- Minimální trvalý provozní výkon - 130 kVA

Nové znění:

- Základní výkon (PRP) – minimálně 130 kVA / 104 kW
- Nouzový záložní výkon (ESP) – minimálně 150 kVA / 120 kW

Dotaz č.2:

Aby se horký vzduch od chladiče DG nehromadil ve strojovně , odvádí se mimo strojovnu VZT čtyřhranou rourou připojenou k chladiči.

Můžete uvést:

a) - zda je k dispozici nějaký stavební otvor (okno) s průřezem cca 1 m², do kterého by bylo možno "výdech" DG zaústit a opatřit z vně protidešťovou žaluzií ?

b) - jaká by byla případná orientační vzdálenost od chladiče DG k výdechovému stavebnímu otvoru ?

Odpověď:

a) V objektu bude připraven stavební otvor s rozměry cca 1x1 m, přesné rozměry budou specifikovány s vybraným dodavatelem.

b) Orientační vzdálenost chladiče DG k výdechovému otvoru je cca 3 m.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 7 *Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídek* Výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Datum: 29. 06. 2021

Hodina: 8:00 hod.

Nový termín:

Datum: 07. 07. 2021

Hodina: 8:00 hod.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Příloha 1 Návrh kupní smlouvy

Za správnost:

Bc. Lenka Černá