

Váš dopis zn.: 20564/2017 – SZDC – SSZ – ÚT2/Voj
Zde dne: 2.10.2017
Naše zn.: 43293/2017-SZDC-GR-O13
Vyřizuje: Ing. Ivo Jauris
Telefon:
Mobil: +420 724 776 077
E-mail: Jauris@szdc.cz
Datum: 30.10.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
p.Vojáček
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení na zastávkách Loučovice-zast. (trať Rybník – Lipno), Líšnice (trať Tábor – Písek), Myslín a Smetanova Lhota (trať Protivín – Zdice)

V rámci posouzení předloženého projektu výše uvedené stavby, máme k dokumentaci za SZDC s.o. GR O13 následující připomínky:

Připomínky k jednotlivým částem a objektům

(zpracoval Ing. Ivo Jauris, tel. 724 776 077, Jauris@szdc.cz)

Technické řešení stavebních objektů

SO 01 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK – LOUČOVICE ZASTÁVKA

- Nikde není určena barevnost střešní krytiny a klempířských prvků. Pokud to určí až investor, mělo by to být v TZ napsáno.
- S ohledem na novou směrnici SZDC č.118, která stanoví pravidla pro orientační systém, požadujeme neumísťovat na přístřešek tabuli se směry jízdy. Tabule bude na samostatných sloupcích. Připomínky k OS zašle O15 GR SZDC.

SO 02 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - LÍŠNICE

- Na přístřešku nebudou umístěny tabule s názvem zastávky ani směry jízdy.

SO 03 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - MYSLÍN

- Mezi základovou deskou přístřešku a panely stávajícího nástupiště bude dostatečný drenážní zásyp, případně instalovaný ACO dren, aby voda ze zpevněné plochy odtékala, nebo se vsakovala.
- Na přístřešku nebudou umístěny tabule s názvem zastávky ani směry jízdy.

Závěr

Výše zmíněné připomínky je nutné zpracovat do projektové dokumentace. Vypořádání připomínek požadujeme zaslat v předstihu před závěrečným jednáním na emailovou adresu zpracovatele.

Ing. Radovan Kovařík

ředitel odboru traťového hospodářství