

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 24703/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Ing. Simona Bartoňová
Telefon +420 972 226 454
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 12. července 2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup dieselagregátu“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k Výzvě k podání nabídky, č.j. 24077/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 9. 7. 2021, vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci.

Dotaz:

V nově vyhlášeném VŘ na nákup dieselagregátu ze dne 9.7.2021 jste oproti zrušenému VŘ ze dne 16.6.2021 navýšili požadovaný výkon o cca 20%, ale ponechali jste původní požadované parametry na rozměry a hmotnost.

Nově požadovaný DG musí mít výkon min. cca 190kVA (150 kW /0,8 = 187,5kVA). Soustrojí s takovým výkonem se zpravidla vejde do zadané šířky 1,2 m a výšky 1,9 m, ale délka bývá od 2,7 do 3 m. Zadání požaduje max 2,5m.

Obdobná situace je u požadované hmotnosti max. 1900 kg. Do této hmotnosti se požadované soustrojí s výkonem cca min.190kVA vejde s hmotností udávanou výrobcem jako "WET," což je hmotnost zahrnující DG s motorem naplněným olejem a chladičem, ale bez nafty. Tato soustrojí mívají standardně nádrže s objemem kolem 450 l, což při měrné hmotnosti nafty 0,84 kg/litr znamená navíc cca 380 kg.

Můžete tedy upravit zadání rozměrů na max: 3 000 x 1200 x 1900 mm (délka x šířka x výška) a hmotnost včetně náplní a paliva na max 2300 kg.

Odpověď:

Na základě dotazu byla upravena specifikace plnění předmětu veřejné zakázky, která je uvedena v čl. 2. Výzvy následujícím způsobem:

Specifikace plnění:

- Výstupní napětí - 400V / 50Hz
- Základní výkon (PRP) – minimálně 130 kW
- Nouzový záložní výkon (ESP) – minimálně 150 kW
- Palivo – Nafta
- Řídící jednotka
- Objem palivové nádrže min. 200 litrů
- Startování elektrické
- Minimální délka provozu 8 hodin
- Nekapotovaný
- Bez automatického startu a přepínače el. zátěže na síť/generátor
- Hmotnost včetně náplní a paliva maximálně 2500kg

- Maximální rozměry:
 - Délka 3300 mm
 - Šířka 1200 mm
 - Výška 1900 mm

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3 Předmět plnění, odst. 3.1 se mění specifikace plnění následovně:

Nové znění:

Specifikace plnění:

- Výstupní napětí – 400V / 50Hz
- Základní výkon (PRP) – minimálně 130 kW
- Nouzový záložní výkon (ESP) – minimálně 150kW
- Palivo – nafta
- Řídící jednotka
- Objem palivové nádrže min. 200 litrů
- Startování elektrické
- Minimální délka provozu 8 hodin
- Nekapotovaný
- Bez automatického startu a přepínače el. zátěže na síť/generátor
- Hmotnost včetně náplní a paliva maximálně 2500kg
- Maximální rozměry:
 - Délka 3300 mm
 - Šířka 1200 mm
 - Výška 1900 mm

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 7 Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek Výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Datum: 20. 07. 2021

Hodina: 08:00 hod.

Nový termín:

Datum: 21. 07. 2021

Hodina: 08:00 hod.

Ing. Pavel Stejskal v.r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Příloha: Návrh kupní smlouvy_DI01

Za správnost:
Ing. Simona Bartoňová