

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 25539/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Lenka Černá  
Telefon +420 972 224 658  
Mobil  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 19. července 2021

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Nákup dieselagregátu“**

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 24077/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 09. 07. 2021.

Dle čl. 11 *Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace*, bodu 11.2 výzvy k podání nabídky zadavatel není povinen odpovědět na dotaz, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. A to alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůt podle čl. 11.1 této Výzvy, tedy do 15. 07.2021 8:00 hod. Váš dotaz byl doručen zadavateli prostřednictvím e-mailu 19. 07.2021 v 10:37, tedy po stanovené lhůtě.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesený dotaz.

#### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den paní inženýrko,

máme dotaz k vašim zadávacím podmínkám na zakázku "Nákup dieselagregátu", č.j. 24077/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 9. 7. 2021:

V Kupní smlouvě část 3 je uvedeno:

"Dieselagregát bude dodán včetně podstavce na kupujícím připravené místo do bývalé rozvodny 6kV, ve které bude následně trvale umístěn. Ze strany kupujícího bude provedena výměna hlavního jističe, přivedení napájecího kabelu..."

Prosím mohli bychom dostat přibližně požadované parametry zmíněného podstavce a délku napájecího kabelu?

#### **Odpověď:**

Délka přívodního kabelu od náhradního zdroje do rozvodny NN je 40 m. Kabel instaluje zadavatel / kupující.

Rozměry a parametry podstavce se odvíjejí od velikosti instalovaného dieselagregátu. Podstavec je určen k tomu, aby dieselagregát nebyl postaven přímo na podlahu.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

## **Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 21. 07. 2021 do 8:00 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:  
Bc. Lenka Černá