

EXprojekt s.r.o.
Ing. Ivana Havlíková
Kounicova 26
602 00 Brno
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.
2016-012

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR952/005337/2016

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR044084/2016

DATUM
1.12.2016

VYŘIZUJE
Ing. Humplik

TELEFON
724 623 765

GSM

FAX
542 513 214

E-MAIL
Premysl.Humplik@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření správce toku

Týká se: projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „I. Železniční koridor v trať úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správci vodních toků bezejmenný vodní tok (IDVT 10199253, ČHP 4-13-02-0930), Kopanice - kanál Moravy č. 18 (IDVT 10200420, ČHP 4-13-02-0930) a bezejmenný vodní tok (IDVT 10199672, ČHP 4-13-02-0930), od Vás obdržely žádost o vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci. Jedná se o obnovu 4 mostních konstrukcí v k.ú. Lanžhot, z čehož 3 mosty převádějí vodní toky. Dle PD budou stávající mostní konstrukce vybourány (SO 01, 03) nebo z části vybourány (SO 04) a nahrazeny novými, přičemž se nezmění stávající průtočné profily. Při výstavbě se počítá s požitím pažení stavebních jam, které bude po výstavbě zaříznuto a ponecháno na místě. Dále je počítáno s opevněním pat z lomového kamene do betonu. U SO 04 se vzhledem k omezenému prostoru předpokládá výstavba z koryta vodního toku. Koryta vodních toků budou po dokončení všech staveb uvedena do původního stavu.

LČR s.p., souhlasí s výše uvedenou akcí za splnění následujících podmínek:


- Správci toku bude oznámeno zahájení prací a bude vyzván ke kontrole.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou v případě porušení uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).

- Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Vlastník díla bude udržovat dílo v řádném stavu a provádět odstraňování nánosů pod mostní konstrukcí tak, aby byla vždy zajištěna jeho návrhová průtočná kapacita.
- Veškerá kamenná opevnění požadujeme z lomového kamene o minimální tloušťce 250mm.
- Správce toku bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek.

Zároveň žádáme zapracování našich požadavků do vyššího stupně projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem,


Ing. Pavel Hopjan
vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

[01]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno