

WL921_CYKY-J 4x10 (45m)

kabel uložen ve výkopu 350x800mm (vtažen do korugované chráničky pr.63mm) převážně samostatně a částečně ve společné trase s kabely zab.zař.;
krytí folií červené barvy dle ČSN 73 6006

0,6m pražcová rovnanina

stávající sloup JB na p.č.1502/2 - místo napojení ze sítě ČEZ

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ:

1	551426.08	1050476.98	HDS, kabelová trasa
2	551408.27	1050471.57	kabelová trasa PS02

LEGENDA:

- nové kabelové rozvody NN
- protlak DN160
- RE elektromérová skříň v pilíři u nového RD přejezdu v km 28,238
- SSP společná přístrojová skříň pro přejezdy v pilíři u nového RD (součást PS02)
- uzemnění FeZn 30x4 (součást PS02)
- kabely zab. zař.
- hranice drážního pozemku - Správa železnic
- 1578/2 pozemek Správy železnic

k.ú.: Horní Lipová (684651)

LEGENDA SÍTÍ:

- Venkovní silové vedení NN (ČEZ)
- Podzemní silové vedení NN (ČEZ)
- Sdělovací podzemní vedení (CETIN)
- Plyn podzemní středotlak (GasNet)
- Kanalizace podzemní (VaK Jesenícka)
- Vodovod podzemní (VaK Jesenícka)
- Sdělovací podzemní vedení (ČD-Telematika)

	12/2020	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:				Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HIP:	Ing. Marian Kiss		<div>Zhotovitel projektové dokumentace:</div> <div></div> <div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodorín</div>		Výtisk číslo:		
ODP. PROJ:	Ing. Jan Slivka						
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Slivka						
KONTROLOVAL:	Ing. Marian Kiss						
Stavba:			Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice		Archivní číslo: 2003070-01_E_S001_0102.dgn		
Část:			SO 01 Elektrická přípojka PZZ				
Název přílohy:			Situace přípojky		Formát: 3xA4	Datum: 09/2020	Měřítko: 1:250
					Stupeň PD: DUSP	Část: E.3.6	Příloha: 0102