

Věc: Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice**Vyjádření Správy železnic – Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) OŘ Olomouc:**

spis zn./č.j.: SEE-1067-2020

Jan Valenta, SI SP, Valenta@spravazeleznic.cz, 601 338 761:

El. zařízení, které je v údržbě SEE SP Olomouc zakresleno v přiložených situacích.

Přílohy:

01-SP

V Olomouci dne: 4.11.2020

Zapsal: Ing. Tomáš Vašíček

Kontakt na vytyčení: Jan Kratochvíl, VPS SNTZ Olomouc, 728 856 694

Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech kabelů a zařízení SEE:

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení VN a NN a zařízení Správy železnic v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinna učinit veškeré opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemních vedení VN a NN a zařízení Správy železnic přímo na staveništi
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení /zařízení/
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace
- aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením NN a VN, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů
- při křížení s kabely Správy železnic nutno dodržet platné normy
- aby odkryté podzemní vedení VN, NN /zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím /záhozem/

- j. aby organizace provádějící zemní práce vyzvala zdejší SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení /zařízení/ viditelně poškozeno
- k. aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení VN a NN a zařízení SEE, která vydala toto vyjádření
- l. aby bylo hlášeno ukončení stavby
- m. aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb.
- n. v případě provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů vn je nutné si předem vyžádat souhlas místního správce el. zařízení SEE, domluvit předem termín napěťové výluky a dbát jeho pokynů pro práci v ochranném pásmu zařízení vn.
- o. po dobu prací zapanelování tras zemních kabelů vn na všech místech přejíždění stavební a dopravní technikou
- p. další podmínky:

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou Správou železnic a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím – stavebním povolením. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o nové vyjádření o existenci vedení VN, NN a zařízení Správy železnic.