

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 27922/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Lenka Černá  
Telefon +420 972 224 658  
Mobil  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 5. srpna 2021

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Nákup dieselagregátu“**

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 27545/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 04. 08. 2021.

#### **Dotaz:**

Vážení,

standardní dieselagregát je tvořen dieselmotorem s autochladičem , generátorem a řídicím panelem. Tyto hlavní části jsou usazeny přes pružící elementy na ocelovém rámu o výšce cca +-300 mm.Uvnitř rámu je u menších až středních výkonů zabudována nádrž na naftu. Tímto rámem se dieselagregát staví přímo na podlahu strojovny (někdy se používá ještě podkladová pružná podložka). U dieselagregátů s výkony nad cca 100 kVA umožňuje výška rámu bezpečnou obsluhu soustrojí bez použití plošin.

Dotaz: Jaká je představa zadavatele o požadovaném podstavci ?

#### **Odpověď:**

Typ použitého podstavce zadavatel záměrně neuvádí a je dle možností daného dodavatele. Podstavec zadavatel požaduje z důvodu, aby dieselagregát nebyl postaven přímo na podlahu, např. ochranný rám.

Podstavec nesmí překročit maximální rozměry uvedené v zadávací dokumentaci tj.: délka 3300mm,šířka 1200mm a výška 1900mm.

Dodání a usazení dieselagregátu bude provedeno do bývalé rozvodny na betonovou podlahu.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

#### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 16. 08. 2021 do 8:00 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:  
Bc. Lenka Černá