


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:		<div><div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div></div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA E.6

Váš dopis č.
Správa železniční dopravní cesty
13556/2018-SZDC-ORHKR-ÚT

Ze dne

21. 3. 2018

Naše čj.

431/2018-O03

Datum

26. 3. 2018

Vyřizuje

Ivana Pospíšilová

Generální ředitelství | odbor investic

T 724 030 430

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Stavební správa východ

Ing. Pavlína Bařínková

Nerudova 1

772 58 Olomouc

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

E pospisilovaivana@gr.cd.cz

Souhrnné stanovisko GR ČD, a.s. k projektu stavby

„Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821,,

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2017 – Příprava a zabezpečení staveb. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. CIN dle Plánu nejsou stanoveny.

Projekt stavby řeší rekonstrukci železničního mostu v km 49,202 trati Týniště nad Orlicí – Broumov, který je v nevyhovujícím stavu. Jedná se o změnu dokončené stavby na jednokolejné neelektrizované železniční trati Týniště nad Orlicí – Broumov. Stavba bude probíhat v nepřetržité výluce koleje. Most v současném stavu tvoří výrazné omezení provozu na překračované silnici III/30821 v Novém Městě nad Metují. Podjezdná výška je 4,20 m, volná šířka pod mostem pak pouze 5,65 m. Výstavba proběhne za trvalé výluky silnice i železnice po celou dobu stavby nového mostu. V rámci rekonstrukce dojde k zaslepení podchodu v km 49,216. Silniční i pěší doprava bude vedena v jednom novém mostním otvoru.

Odpovědný projektant: EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno

Projekt stavby byl projednán na odborné komisi v souladu s podmínkami, na úseku osobní dopravy - ÚOD – **bez připomínek** a na odboru správy a prodeje majetku – O32 – **bez připomínek**.

REVIZE Č.

DATUM

ZMĚNA

S pozdravem


Ing. Mgr. Hana Dluhošová, MBA
ředitelka Odboru investic

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Příloha
Ing. Ondřej Čech

ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO

Ing. Ondřej Čech

NAVRHL, VYPRACOVAL

Ing. Ondřej Čech

KONTROLOVAL

Ing. Petr Libosvár

KRAJ: Královéhradecký

POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín

STUPEŇ: DÚR + DSP

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
EXprojekt s.r.o. OR Hradec Králové c.j. 587/2018-RSM/HK ze dne 21.3.2018
e-mailem SZDC, s.o. OR Hradec Králové David Ježek

Dokladová část

ZAK. ČÍSLO

029-2018

MĚRITKO

-

POČET FORMÁTŮ

29 x A4

DATUM:

03/2018

ČÁST DOKUM

E

PŘÍLOHA

E.6

Ostátní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

České dráhy, a.s.

Generální ředitelství, odbor investic

Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15, Praha 1

T 9722 32678, www.cd.cz

IC 70994226 | DIC CZ70994226

Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu

v Praze, oddíl B, vložka 8039

České dráhy, a. s. – GR O32
Ing. Jitka Jelínková
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Vyřizuje

Tereza Sporková
Regionální správa majetku Hradec Králové
Technické oddělení
T 972 341 453, 725 687 090
E sporkovat@rsm.cd.cz

Číslo jednací 587/2018- RSM/HK

Datum: 21.3.2018

Odpověď na čj

Věc: **Dílčí stanovisko Českých drah, a.s. vydané Regionální správou majetku Hradec Králové k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení**

Stavba: **Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821**

Investor: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město**

Zhotovitelem PD: **EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno**

Vážená paní,

ČD, a.s. – Regionální správa majetku Hradec Králové sděluje, že s provedením stavby dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení **SOUHLASÍ bez připomínek**.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Výstavba v ochranném pásmu dráhy je dle zák.č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění, možná po vydání souhlasu od Drážního úřadu, sekce stavební.		Číslo SOUPRAVY: 587/2018- RSM/HK
Výše uvedená stavba neprobíhá na pozemcích v majetku ČD, a.s.		
Toto stanovisko má platnost 2 roky ode dne vydání a je podkladem pro souhrnné vyjádření ČD, a.s., které vydává odbor 03 GR (odbor investiční).		
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ


Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření ČD – Telematiky, a.s., která spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.

EXPROJEKT

S pozdravem

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
KRAJ: Středočeský	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018
			MĚRITKO - POČET FORMÁTŮ 29 x A4
DATUM: 03/2018			ČÁST DOKUM. E
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			PŘÍLOHA E.6 Strana 171

Správa železniční dopravní cesty

Váš dopis zn.: 13556/2018-SZDC-ORHKR-ÚT
Ze dne: 21.3.2018
Naše zn.: 22599/2018-SZDC-GR-O12
Vyřizuje: Ing. Milan Stehlík
Telefon: 972 741 043
Mobil: 601 387 025
E-mail: stehlikm@szdc.cz
Datum: 27.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

„Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

K předložené dokumentaci pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ předkládá úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor základního řízení provozu (O12)

a) oddělení technické (zpracovatel Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043)

Bez připomínek.

b) oddělení technologie a provozní kontroly (zpracovatel p. Bohuslav Vašíček, tel. 972 241 035)

Bez připomínek.

2. Odbor operativního řízení a výluk (O11)

(zpracovatelka Bc. Lenka Komínová, tel. 972 244 280)

V předložené dokumentaci požadujeme v části F.1 (Technická zpráva ZOV) doplnit jednoznačné vymezení výluky (úsek mezi kterými dopravními musí být vyloučeny). Dále požadujeme dopracovat, jakým způsobem bude organizována náhradní doprava při výluce.

Reakce: Stavba bude realizována za plné výluky železniční dopravy plánované v rámci související stavby „Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“. V rámci zmíněné stavby je plánována náhradní výluky: NAD: výluka Opočno pod Orlickými horami (mimo) / Starkoč (mimo) – Náchod (pouze václavické zhlaví) v délce 13 týdnů (5.9.2018 - 4.12.2018): zavedeny 3 linky NAD, linka A v trase Opočno pod Orlickými horami – Náchod, linka B v trase Starkoč – Náchod (mimo Václavice), linka C v trase Nové Město nad Metují – Česká Skalice. Bude doplněno do dokumentace.

Ing. Čech, EXPROJEKT

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ


V části F.2 (Situace ZOV) považujeme za chybné označení směru trati, konkrétně směr Broumov. Jak je uvedeno v technické zprávě Nové město nad Metují se nachází na dráze celostátní Týniště nad Orlicí – Mezi-
městí státní hranice, nikoliv Týniště nad Orlicí – Broumov.

Reakce: Bude v dokumentaci opraveno.

Ing. Čech, EXPROJEKT
EXPROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		Ing. Josef Hendrych náměstek generálního ředitele <i>pro řízení provozu</i>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 709 94 234 DÍČ: CZ 709 94 234			ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA E.6

Správa železniční dopravní cesty

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 22681/2018-SZDC-O13

Vyřizuje: Ing. Podlipný

Telefon: 972 341 368

Mobil: 602 708 991

E-mail: podlipny@szdc.cz

Datum: 26.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Útvar technického náměstka

Vedoucí odboru přípravy staveb

Ing. David Ježek

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnic III/30821 – připomínky GŘ SZDC O13 OMT ke stupni DÚR + DSP

Od OŘ SZDC Hradec Králové jsme obdrželi elektronicky k připomínkám projektovou dokumentaci výše uvedené stavby ve stupni DÚR+ DSP zpracovanou firmou EXPROJEKT s.r.o. Brno.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

Obecně:

- seznamy příloh ne zcela odpovídají vlastním přílohám,
- dokumentace není úplná. Chybí dokladová část,
- v dokumentaci je řada překlepů a pravopisných chyb,
- v přílohách není uvedena kategorie podcházející komunikace,
- **v koordinační situaci ani v dispozici půdorysu SO 01 není zakreslena podcházející komunikace dle související stavby. Koordinace obou staveb tak není nijak prokázána a doložena! Není uvedeno, v jakém projekčním stupni a v jaké fázi rozpracovanosti související stavba je. PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ**

REVIZE Č.

DATA

ZMENA

ČÍSLO SOUPRAVY:

EXPROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.
Hradec Králové
619 00 Brno

Id.: 420583912000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

Průvodní zpráva

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

- většina zkratek uvedených v seznamu zkratek se dokumentaci vůbec nevyskytuje (to platí i pro STZ),

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Ondřej Čech

ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO

Ing. Ondřej Čech

NAVRHL, VYPRACOVAL

Ing. Ondřej Čech

KONTROLOVAL

Ing. Petr Libosvár

- není uveden správce komunikace, případně další správci,
- je nutno jasné uvést, co bude ve správě SZDC a co ve správě SÚS, případně obce,

KRAJ: Královéhradecký

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

PODLEHÁVÁ

- zkouška u mostního objektu

- Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821

- se správcem podchodu v km 49,216 je nutno dořešit a v dokumentaci uvést, zda bude podchod ponechán ve výhledu, či z ní bude vyrazen. Zda je možno otázku podchodu řešit v SO nového mostu (dokladová část objektu) nebo musí být řešena v samostatném SO,

- Dokladová část

ZAK. ČÍSLO

10101

MĚRITKO

1:100

POČET FORMÁTŮ

29 x A4

DATUM:

03/2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1

IC: 709 94 234

DIC: CZ

709 94 234

ČÁST DOKUM.

E

PŘÍLOHA

E.6



Správa železniční dopravní cesty



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

v bodě A2 e) je dvakrát SO 01,
v podkladech chybí zmínka o projektové dokumentaci podcházející komunikace a
navazující železniční trati.

Souhrnná technická zpráva

- mezi použité předpisy SZDC je nutno uvést i předpisy stavební,
- druhý odstavec bodu B1. b) je zmatečný,
- v bodě B1. k) jsou některé nelogičnosti (navázání chodníku, ochranné pásmo vodovodu),
- v bodě B1. l) je uvedeno, že stavba musí být zkoordinována s dalšími vyjmenovanými stavbami. Předpokládáme, že ze strany projektantů tato koordinace již proběhla a jedná se o poznámku k realizaci,
- není uvedeno návrhové zatížení na mostě. Odkaz na normu řešící zatížení mostů dopravou není jednoznačný.

SO 01 Most v km 49,202

- v identifikačních údajích TZ není u SO úplný evidenční km,
- rovněž zde je nutno uvést, kdo bude co spravovat (viz PZ),
- je třeba zakreslit polohu a rozsah lankového zábradlí,
- zmínku o izolačních nátěrech v bodě 6.5.8 TZ je nutno upřesnit (kde budou provedeny),
- v bodě 6.5.10 je zmíněna provizorní vozovka. Její rozsah však není nikde výkresově zdokumentován,
- není zřejmý rozsah SVI. Bude izolován i „deštník“ mimo zemní těleso? V tom případě by v této části musela být jiná ochrana,
- chybí řez D – D,
- v řezu B – B není řádně zakreslen stávající podchod s polohou kabelových tvárníc. Ten je vhodné zakreslit i v místě největšího přiblížení obou konstrukcí,
- nutno zakreslit rozsah nových chrániček a případně ukončující šachty,
- v bodě 7.1 TZ je uveden přesah drenáže 300 mm, dle řezu je však drenáž umístěna pod úrovní přilehlého terénu,
- stávající konstrukce jsou na výkresech nového stavu špatně viditelné. V podélném řezu není jasně vyznačeno rozhraní staveb a prostor pod mostem není kresličsky dokončen.

PO PRIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

REVIZE Č.		DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:



EXPROJEKT s.r.o. tel. : +420 533 312 000
Heršpická 758/13 E-mail: info@exprojekt.cz
619 00 Brno Ing. Radovan Kovarik

ředitel odboru traťového hospodářství

OBJEDNATEL:		Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech Na vědomí:	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
KRAJ: Středočeský kraj, Hradec Králové, přední		KRAJ: Středočeský kraj, Hradec Králové, přední	
KRAJ: Středočeský kraj, Hradec Králové, přední Tlučauer, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na - Exprojekt s.r.o., Ing. David Rose, Heršpická 758/13, 519 00 Brno Smlouva 11/50821		ZAK. ČÍSLO 029-2018 MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 29 x A4 DATUM: 03/2018 ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6	
Dokladová část			
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			

Správa železniční dopravní cesty

Váš dopis zn.: 13556/2018-GR-OŘHKR-ÚT
Ze dne: 21. 3. 2018
Naše zn.: 22458/2018-SZDC-GR-O14
Vyřizuje: Ing. Dudek
Telefon: +420 972 244 485
E-mail: dudek@szdc.cz
Datum: 23. 3. 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
Úsek technický
U Fotochemy 259/1
501 01 Hradec Králové

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 – vyjádření O14

K předložené dokumentaci pro stavební povolení máme následující připomínky:

SO O4

Požadujeme doplnit, jak dlouhé bude přerušení provozu na dotčeném sdělovacím kabelu,

Reakce: Přerušení provozu na sdělovacím kabelu bude po celou dobu výluky trati, dle harmonogramu stavby je předpokládána doba výluky od začátku září 2018 cca do půlky prosince 2018. Bude doplněno do dokumentace.

Ing. Jakoubek, IXPROJEKTA

kdo zajistí přesměrování (změnu konfigurace) na alternativní kabelovou trasu,

Reakce: Přesměrování zajistí dodavatel stavby ve spolupráci se správcem. Alternativní trasa je projednána s ČD-Telematika a je popsána v dokumentaci.

Ing. Jakoubek, IXPROJEKTA

jak bude řešena úhrada nákladů za toto navrhované přesměrování.			ČÍSLO SOUPRAVY:
Reakce: Náklady za navrhované řešení jsou součástí rozpočtu příslušného SO. Ing. Čech, EXPROJEKT			
Doplněno by mělo být i opětovné přesměrování do původního stavu (tj. změna konfigurace), které není v dokumentaci zmíněno.			
REVIZE C.	DATUM	ZMĚNA	

Reakce: Opětovné přesměrování bude do dokumentace doplněno.

Ing. Jakoubek, IXPROJEKTA

EXPROJEKT s.r.o.

tel. : +420 533 312 000

Heršpická 758/13

E-mail: info@exprojekt.cz

619 00 Brno

tel. 0104485

Dle úkolu ze serv. žádném případě nejedná o sdělovací kabel ve správě CD-Telematika a.s., ale o kabel ve správě SZDC Technické ústředny dopravní cesty, jehož údržbu a provoz zajišťuje CD-Telematika a.s.

Reakce: Bylo upraveno. OBJEDNATEL: Ing. Jakoubek, IXPROJEKTA Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
Ing. Martin Krupicka KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018 MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 29 x A4 DATUM: 03/2018
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6



110 00 PRAHA 1



Datum: 27. 3. 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 OŘ Hradec Králové
 U Fotochemy 259/1
 501 01 Hradec Králové

v kopii e-mailem: bezdictkova@szdc.cz,
jezekd@szdc.cz,
cech@exprojekt.cz

“Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené nemá připomínek.

Ing. Jaromír Hrubý

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky


ČÍSLO SOUPRAVY:

		ředitel odboru elektrotechniky a energetiky
		ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 <div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DŮR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			ČÁST DOKUM. E PRÍLOHA E.6	



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor správy osobních nádraží

Václavkova 1

160 00 Praha 6



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Správa železniční dopravní cesty

VÁŠ DOPIS ZN.: 13556/2018-SZDC-OŘHKR-ÚT

ZE DNE: 21.3.2018

NAŠE ZN. (č.j.): 22186/2018-SZDC-GŘ-O28

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH:

VYŘIZUJE: Jan Domažlický

TEL.: 720 071 547

E-MAIL: Domazlicky@szdc.cz

DATUM: 22.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Hradec Králové
Ing. David Ježek
U Fotochemy 259/1
501 01 Hradec Králové

Věc: **Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Odboru správy osobních nádraží k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Stavba: „**Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821**“

Na základě prostudování Vámi předložené projektové dokumentace výše zmíněné stavby, Vám tímto sdělujeme, že vzhledem k povaze stavby a jejímu umístění, nemáme k projektové dokumentaci připomínky.

S pozdravem

5

Ing. Stanislav Bytnar


ředitel Odboru správy osobních nádraží

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OJ SON, Dlážděná 1003/7, PSC 110 00 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018
			MĚŘITKO -
			DATUM: 03/2018
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených průběhu zpracování dokumentace			ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA E.6



Čech Ondřej Ing.
Odesláno:
Správa železniční dopravní cesty
Komu:

Kopie:

Předmět:

Kubista@szdc.cz

27. března 2018 10:15

Bezdicova@szdc.cz; JezekD@szdc.cz

cech@exprojekt.cz; Vrany@szdc.cz

Vyjádření O 29 k DSP na akci "Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821" _ úkol č. 006/18-PVS-029



Dobrý den.

Za SZDC, s.o., Odbor stavební (O29) Vám sdělujeme, že nemáme žádné připomínky k dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na stavbu „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ (Vaše Zn. 13556/2018-SZDC-ORHKR-ÚT).

S pozdravem,

Ing. Václav Kubišta

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství

Odbor stavební (O29)
oddělení pozemních staveb

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1
pracoviště:
nádraží Dejvice, Václavkova 169/1, 160 00 PRAHA 6
Mobil: 724 791 413
www.szdc.cz






Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 <div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech 	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár 	
KRAJ: Královéhradecký		POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část				ZAK. ČÍSLO 029-2018	
				MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
				DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace				ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6	

Správa železniční dopravní cesty

Váš dopis zn.: 13556/2018-SZDC-ORHKR-ÚT
Ze dne: 21.3.2018
Naše zn.: 22464/2018-SZDC-GR-O30

Vyřizuje: Jiří Mička
Telefon: 972 762 103
Mobil: 606 092 909
E-mail: MickaJ@szdc.cz

Datum: 23.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259/1
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Věc: rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821

Po prostudování předložené projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu má odbor 30 následující připomínky:

Doplnění k souhrnné TZ:

Do částí souhrnné TZ řešící demolici stávajícího podjezdu požadujeme doplnit text „Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém podjezdu musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SZDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování popř. Předpisu SZDC Ob 14.

Reakce: Bude v dokumentaci doplněno.

Ing. Čech, EXPROJEKT

Do části **F Zásady organizace výstavby** požadujeme doplnit:

1) V podmínkách pro provádění prací: „Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti“.

2) V podmínkách pro bezpečnost demoličních prací stanovit:
Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požární bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti v rozsahu §15 vyhlášky 246/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.


REVIZE Č. DATUM ZMĚNA

Doporučujeme do **F.1.e)** vložit text:

Ohlášení zahájení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem na operační středisko HZSP SZDC - JPO Česká Třebová nepoplachové tel. č. mobil: 602 20 99 80 nebo e-mail: hzcstoper@szdc.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

Reakce: Bude v dokumentaci doplněno.

Ing. Čech, EXPROJEKT

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
Mgr. Pavel Neoral	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP
ředitel Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na Odbor bezpečnosti a krizového řízení III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018 MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 29 x A4 DATUM: 03/2018
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Správa železniční dopravní cesty

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 22392/2016-SZDC-OŘ HKR-ÚT

Vyřizuje: Ing. David Ježek

Telefon: 972 341 422

Mobil: 602 128 210

E-mail: JezekD@szdc.cz

Datum: 23.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

„Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“

– souhrnné vyjádření k DSP

Oblastní ředitelství Hradec Králové dává k předložené dokumentaci pro stavební povolení tyto připomínky:

- Požadujeme, aby žb. prefabrikáty byly uloženy na vodorovný základový pas, při dodržení min výšky průjezdního prostoru pro silnici III. třídy.
- Požadujeme do výkresů zakreslit umístění zábradlí.
- Požadujeme doplnit statický výpočet nebo technickou zprávu o tabulku zatížitelnosti dle Metodického pokynu určování zatížitelností železničních mostních objektů. Lze stanovit i jako požadavek pro další stupeň projektové dokumentace.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Ing. Jiří Vencí
Hradec Králové pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové




EXPROJEKT s.r.o.
Herspická 758/13
619 00 Brno

tel.: +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384			ČÁST DOKUM. E	

PŘÍLOHA
E.6



VÁŠ DOPIS ZN: -
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 4.4.2018

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 0

Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Reakce na připomínky OŘ Hradec Králové

Reakce na připomínky:


- Možnost zřízení vodorovných základových pasů jsme prověřili, ale toto řešení není možné. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu podcházející komunikace by výškový rozdíl na jedné a druhé straně podjezdu byl příliš velký a patky prefabrikátů by zasahovali do chodníku. Navrhované řešení jsme konzultovali s dodavatelem prefabrikátů a realizace v navrhovaném sklonu je možná.
- Zábradlí bude vykresleno dle podkladů projektanta pozemní komunikace. Toto zábradlí není součástí stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“
- Tabulka zatížitelnosti je na konci statického výpočtu. V dalším stupni PD bude tabulka upravena do formátu dle Metodického pokynu určování zatížitelnosti železničních mostních objektů.


S pozdravem			ČÍSLO SOUPRAVY:
Ing. Ondřej Čech		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 <div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno tel. : 533 312 000 www.exprojekt.cz IČ: 29285801			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6	



Správa železniční dopravní cesty



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ROZDĚLOVNÍK:


1. Správa železniční dopravní cesty, s. o.
OŘ Hradec Králové
Ing. David Ježek
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno tel.: 533 312 000 www.exprojekt.cz IČ: 29285801			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6	



Čech David, Ing.
Od: Správa železniční dopravní cesty
Komu:
Předmět:

JezeK@szdc.cz
26. března 2018 8:02
cech@exprojekt.cz; Bezdičková@szdc.cz
FW: "Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821" - žádost o připomínky k DSP



From: Hroneš Vladislav
Sent: Monday, March 26, 2018 8:00 AM
To: Ježek David, Ing.
Subject: RE: "Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821" - žádost o připomínky k DSP

Dobrý den,

k předložené PD nemáme připomínky.

S pozdravem

Vladislav Hroneš

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční energetiky Hradec Králové

Přednosta Územní správy Hradec Králové

Regrovo nám. 914, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: 972 341 294
Mobil: 602 655 291
Fax: 972 341 109

www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.szdc.cz/dolozka			ČÍSLO SOUPRAVY:
---	--	--	-----------------

From: Ježek David, Ing.
Sent: Wednesday, March 21, 2018 8:33 PM
To: SZDC O06 sekretariát; SZDC O11 sekretariát; SZDC O12 sekretariát; SZDC O13 sekretariát; SZDC O14 sekretariát; SZDC O15 sekretariát; SZDC O24 sekretariát; SZDC O28 sekretariát; SZDC O29 sekretariát; SZDC O30 sekretariát; TUDC sekretariát; SZE HKR sekretariát; Pospíšilová Ivana; RSM HKR sekretariát; SZG PHA sekretariát; CTEL Vyjadřovačky DL

Cc: Hofbauer Petr, Ing.; Říha Pavel, Ing.; Podlipný Václav, Ing.; JezeK@szdc.cz; Hroneš Vladislav, Ing.; Šporková Tereza; Tihon Michal, Ing.; Očenáš Petr, Ing.; Kempná Miroslava, Ing.; Hrobový Jiří, Ing.; Hrobová Alena, Ing.; Jan, Ing.; Trejtnar Radek, Ing., Ph.D.; Bezdičková Renata, Ing.
Subject: "Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821" - žádost o připomínky k DSP

OBJEDNATEL: Dobrý den,	Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Lbosička
přílohou zasílám žádost o připomínky k dokumentaci pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se stavba musí koordinovat s jinými investičními akcemi a musí proběhnout realizace ve výlukách 9/2018-12/2018 (před realizací ještě musí proběhnout „Projektová dokumentace pro provádění staveb“), prosím tímto o vyjádření do 26.3.2018 (tj. žádost a důvody v příloze).			
Pro složky SZDC bude zrušena dokumentace a žádost zasílám ještě přes SVJ prostřednictvím serveru „CESTA“.			
Dokumentace ke stažení: https://bigmail.szdc.cz/index.php/s/H2IDfidITrWlPaz		ZAK. ČÍSLO 029/2018	
Dokladová část		MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
		DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace		ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA E.6

Děkuji za pochopení pro krátký termín pro připomínky.



Ing. David Jeřábek

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční dopravní cesty

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Útvar technického náměstka

Vedoucí odboru přípravy staveb

U Fotochemy 259, 501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Tel.: 972 341 422

Mobil: 602 128 210

www.szdc.cz








Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 <div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech 	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár 	
KRAJ: Královéhradecký		POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část				ZAK. ČÍSLO 029-2018	
				MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
				DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace				ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA E.6



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Správa železniční dopravní cesty

VÁŠ DOPIS ZN.: 13556/2018-SZDC-ORHKR-ÚT

ZE DNE: 21. 3. 2018

NAŠE ZN. (č.j.): 10838/2018-SZDC-SŽG PHA-RP PCE

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0

VYŘIZUJE: Ing. Jan Sloupenský

TEL.: 601 327 749

FAX:

E-MAIL: sloupensky@szdc.cz

DATUM: 11. 4. 2018

Ing. David Ježek

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“

Byla provedena kontrola dokumentace pro stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Zhotovitelem projektové dokumentace je firma Exprojekt s.r.o.

Zhotovitel odevzdal tyto části geodetické dokumentace v digitální formě:

- I.1 Technická zpráva
- I.2 Majetkoprávní část
- I.3 Návrh vytyčovací sítě
- I.4 Koordinační vytyčovací výkres

I.5	Obvod stavby	ČÍSLO SOUPRAVY:
I.6	Geodetické a mapové podklady	
Kontrola použitého bodového pole:		
PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ		
Mapový podklad navazuje na stávající železniční bodové pole (ZBP) převzaté od SŽG Praha. Použity byly body č. 628, 3170, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 3180, 635 v TÚ 1561. Body splňují TKP staveb státních drah a jsou použitelné pro tuto stavbu.		



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Praha Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8			ZAK. ČÍSLO 029-2018 MĚŘITKO - DATUM: 03/2018
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
Pod Výtupnou 645/8, 186 00 Praha 8

Správa železniční dopravní cesty



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Kontrola majetkoprávní části dokumentace:

Stavba zasahuje do níže uvedených pozemků:

k.ú. Krčín (DKM)

parcelní číslo	vlastník, jiní oprávnění	poznámka
753/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1	
233/1	Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují	dočasný zábor do 1 roku
249/2	Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují	dočasný zábor do 1 roku
675/16	Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují	dočasný zábor do 1 roku

Dle projektové dokumentace si stavba si nevyžádá žádné trvalé zábory.

Kontrola použitých mapových podkladů:

správce mapování Ing. Luděk Malý


Mapový podklad obsažený v části projektu I.6 odpovídá datům z archivu SŽG Praha. Mapový podklad vznikl v roce 2013 geodetickým měřením z železničního bodového pole. Mapový podklad splňuje TKP státních drah a lze ho použít pro projekt stavby. Je třeba přihlídnout ke skutečnosti, že v mapovém podkladu není zakreslena pata svahu železničního náspu od mostu evid. km 49,216 až po most evid. km 49,341.

Závěr:			ČÍSLO SOUPRAVY:
Geodetická část projektové dokumentace je způsobilá k předání pro realizaci.			
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Vypracoval: Ing. Jan Sloupenský

	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Praha Pod Výtupnou 645/8, 186 00 Praha 8 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234	EXPROJEKT s.r.o. Herspická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
--	---	--	---

OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín	STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821			ZAK. ČÍSLO 029-2018
Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Praha Pod Výtupnou 645/8, 186 00 Praha 8			MĚŘITKO -
Dokladová část			POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			ČÁST DOKUM. E
			PŘÍLOHA E.6



VÁŠ DOPIS ZN: -
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 13.12.2017

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 1

Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Zápis ze vstupní všeprofesní porady

Jednání bylo svoláno investorem a generálním projektantem za účelem seznámení všech účastníků se zahájením projektových prací v rámci zpracování projektové dokumentace výše uvedené stavby.

Jednání vedli Ing. Ondřej Čech, EXprojekt s.r.o. a Ing. David Ježek, SŽDC, s.o., kteří jednání doprovodili elektronickou prezentací, včetně koncepčních výkresů stávajícího a navrhovaného technického řešení.

Na poradě bylo představeno řešení nové nosné konstrukce. Jedná se o prefabrikovanou klenbovou konstrukci. Navržená podjezdová výška bude min. 5,20 m v obou pružích pozemní komunikace.

Během porady byly přijaty tyto závěry:

- Nosná konstrukce bude řešena jako betonová prefabrikovaná klenba.
- Klenba bude založena tak, aby nedošlo k dotčení plynovodu ani vodovodu. Toto limituje natočení klenby vzhledem k ose koleje.

- Mostní křídla vlevo ve směru staničení budou řešena jako kolmá k ose koleje a budou zhotovena z prefabrikátů. Křídla vpravo ve směru staničení mohou být, po konzultaci s projektantem pozemní komunikace, řešena i jako šikmá monolitická.		ČÍSLO SOUPRAVY:
- Odvodnění rupu klenby bude zaústěno do vsakovacího žebra nebo jámy, tak aby nedocházelo k zaplávání chodníku nebo pozemní komunikace.		
- Pozemní komunikace pod mostním objektem bude řešena jako svodidlem od jednostranného chodníku		
REVIZE Č.	DATUM	

Příloha:



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OB. Společnost SŽDC Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
KRAJ: Královéhradecký Ing. David Rose, jednatel společnosti	POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018 MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 29 x A4 DATUM: 03/2018
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Kounicova 26 602 00 Brno tel.: 533 312 000 www.exprojekt.cz			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6 IČ: 29285801

Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
U Fotochemy 259/1, Hradec Králové 501 01

Podpis Telefon Email

CECH @ EXPROJEKT.CZ	601 133 157		
JARUS @ SDC.CZ	602 128 210		
tichy @ eirihk.cz	736 521 906		
shejbal @ optima-vue.cz	603 486 809		
balda @ novomestnadmetuji.cz	439 042 123		
vasatko @ sdc.cz	602 176 113		

POŘÍZENÍ PRŮMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

ČÍSLO SOUPRAVY:


EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

PREZENČNÍ LISTINA

OBEDNATEL Rok konstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821		Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
Hlavní inženýr projektu Ing. Ondřej Čech		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	
KRAJ: Královéhradecký		POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín	
Akce: Konstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821		STUPEŇ: DÚR+DSP	
Datum: 13.12.2017		ZAK. ČÍSLO 029-2018	
Předmět: Vstupní všesměrový přejezd		MÉRITKO -	
Místo konání: Oblastním ředitelstvím Hradec Králové		POČET FORMÁTŮ 29 x A4	
Jméno příjmení: ONDŘEJ ČECH		DATUM: 03/2018	
Jméno příjmení: DAVID JARUS		ČÁST DOKUM. 14	
Jméno příjmení: PAVEL ŠEJBAL		PŘÍLOHA 15	
Jméno příjmení: PAVEL BALDA		16	
Jméno příjmení: PAVEL VASATKO		17	
Jméno příjmení: PAVEL TICHÝ		18	
Jméno příjmení: PAVEL SHEJBAL		19	

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace



VÁŠ DOPIS ZN: č. 1
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 15.1.2018

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1

Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Zápis z koordinačního jednání

Jednání dne 11.1.2018 bylo svoláno za účelem koordinace projekčních prací staveb „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ a „Rekonstrukce komunikace Spy-Krčín“. Jednání svým obsahem navazovalo na vstupní jednání ze dne 7.11.2017 a vstupní poradu 13.12.2017.

Stručný popis navrženého řešení: Stávající klenbová konstrukce podjezdu v km 49,202 bude vybourána a místo ní vybudována konstrukce nová – prefabrikovaná klenbová konstrukce. Podchod v km 49,216 bude v rámci stavby vyplněn betonem. Most bude stavebně připraven pro rekonstrukci silnice III/30821 (možnost světlé výšky až 5,2 m a šířkově umožní provedení pozemní komunikace o šířce 9 m dále pak cyklostezky a chodníku o šířce 3,5 m). Uvažované směrové a výškové uspořádání silnice pod mostem vychází z projektu „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“.

Závěry z jednání:

1. Nová konstrukce podjezdu bude zřízena ve sklonu max. 4%. Minimální průjezdní prostor bude dodržen po celé délce tubusu.	bude dodržen po celé délce tubusu.
2. Šířkové uspořádání pod konstrukcí bylo zvoleno dle návrhu projektanta pozemní komunikace a to jako Varianta 2 (chodník 2,5 m + vozovka 9,0 m + cyklostezka 3,50 m).	
3. Konstrukce bude půdorysně mírně přisunuta k stávající konstrukci podchodu, která bude vyplněna betonem. Vlivem tohoto posunu může dojít k částečnému odbočování této konstrukce.	
4. Bude prověřena možnost umístění zařízení staveniště a dočasných deponií zeminy na pozemcích ve vlastnictví města Nové Město nad Metují v k.ú. Krčín.	

5. Veřejné osvětlení bude řešeno v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“. Svítidla v podjezdu budou osazena do zábradlí. Sloup VO situovaný v současném stavu u portálu podjezdu ve směru na Dobrušku bude přemístěn směrem ke stávajícímu podchodu nebo do blízkého okolí tak, aby bylo zajištěno osvětlení prostoru před podjezdem.	bude řešeno v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“.
6. Kabely CETIN vedoucí v podchodu budou umístěny do chráničky před zabetonováním této konstrukce. Do podchodu bude umístěna další chránička pro kabely, které zde plánuje zřídit město Nové Město nad Metují.	


OBJEDNATEL: Státní správa železniční dopravní cesty, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	PROJEKTANT: EXPROJEKT s.r.o., Kounicova 26, 602 00 Brno, tel.: 533 312 000, www.exprojekt.cz
---	--

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár
---	--	--	-----------------------------------

KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín	STUPEŇ: DÚR + DSP
-----------------------	---	-------------------

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část		ZAK. ČÍSLO 029-2018
		MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 29 x A4
		DATUM: 03/2018

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Kounicova 26 602 00 Brno tel.: 533 312 000 www.exprojekt.cz		ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6 IČ: 29285801
---	--	--



VÁŠ DOPIS ZN: č. 1
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -

S | sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 15.1.2018

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1

Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Zápis z koordinačního jednání

8. Stavba „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ prověří možnost převzít uzavírku silnice III/30821 od stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“. Předpokládaný termín stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“ je 1.4.2018 – 31.7.2018.
9. Přítomní SOUHLASÍ s navrženým technickým řešením rekonstrukce mostního objektu.

S pozdravem


Ing. David Rose, jednatel společnosti

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Kounicova 26 602 00 Brno tel.: 533 312 000 www.exprojekt.cz			ČÁST DOKUM. E IČ: 29285801	PŘÍLOHA E.6



VÁŠ DOPIS ZN:
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 17.1.2018

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1


Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Zápis ze závěrečné porady k ZP a DÚR

Jednání bylo svoláno investorem a generálním projektantem za účelem seznámení všech účastníků s průběhem projektových prací v rámci zpracování projektové dokumentace ve fázi DÚR výše uvedené stavby.

Jednání vedli Ing. Ondřej Čech, EXprojekt s.r.o. a Ing. David Ježek, SŽDC,s.o., kteří jednání doprovodili elektronickou prezentací, včetně výkresů navrhovaného nového stavu rekonstruovaného mostu.

Na poradě bylo představeno řešení nové nosné konstrukce. Stručný popis navrženého řešení: Stávající klenbová konstrukce podjezdu v km 49,202 bude vybourána a místo ní vybudována konstrukce nová – prefabrikovaná klenbová konstrukce. Podchod v km 49,216 bude v rámci stavby vyplněn betonem. Most bude stavebně připraven pro rekonstrukci silnice III/30821 (možnost světlé výšky až 5,2 m a šířkově umožní provedení pozemní komunikace o šířce 9 m dále pak cyklostezky a chodníku o šířce 3,5 m). Uvažované směrové a výškové uspořádání silnice pod mostem vychází z projektu „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“.

Během porady byly přijaty tyto závěry:		ČÍSLO SOUPRAVY:
1. Veřejné osvětlení bude řešeno v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“. Svítidla v podjezdu budou osazena do zábradlí. Sloup VO situovaný v současném stavu u portálu podjezdu směrem na Dobrušku bude přemístěn směrem ke stávajícímu podchodu nebo do blízkého okolí tak, aby bylo zajištěno osvětlení prostoru před podjezdem.		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
2. Klenba bude založena tak, aby nedošlo k omezení výhledu z pohledu silniční dopravy. Toto limituje natočení klenby vzhledem k ose koleje.		
REVIZE Č. 1	DATUM 17.1.2018	
3. Nová konstrukce podjezdu bude zřízena ve sklonu max. 4%. Minimální průjezdní prostor bude dodržen po celé délce tubusu.		
4. Šířkové uspořádání pod konstrukcí bylo zvoleno dle návrhu projektanta pozemní komunikace (chodník 2,5 m + vozovka 9,0 m + cyklostezka 3,50 m).		
5. Konstrukce podchodu, která bude vyplněna betonem. Dle požadavků zadání rozsaďte výkopových prací a stabilizaci svahů stavební jámy.		
6. Zařízení staveniště může být umístěno na pozemcích ve vlastnictví města Nové Město nad Metují v k.ú. Krčín (p.č. 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8, 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13, 249/14, 249/15, 249/16, 249/17, 249/18, 249/19, 249/20, 249/21, 249/22, 249/23, 249/24, 249/25, 249/26, 249/27, 249/28, 249/29, 249/30, 249/31, 249/32, 249/33, 249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 249/38, 249/39, 249/40, 249/41, 249/42, 249/43, 249/44, 249/45, 249/46, 249/47, 249/48, 249/49, 249/50, 249/51, 249/52, 249/53, 249/54, 249/55, 249/56, 249/57, 249/58, 249/59, 249/60, 249/61, 249/62, 249/63, 249/64, 249/65, 249/66, 249/67, 249/68, 249/69, 249/70, 249/71, 249/72, 249/73, 249/74, 249/75, 249/76, 249/77, 249/78, 249/79, 249/80, 249/81, 249/82, 249/83, 249/84, 249/85, 249/86, 249/87, 249/88, 249/89, 249/90, 249/91, 249/92, 249/93, 249/94, 249/95, 249/96, 249/97, 249/98, 249/99, 249/100, 249/101, 249/102, 249/103, 249/104, 249/105, 249/106, 249/107, 249/108, 249/109, 249/110, 249/111, 249/112, 249/113, 249/114, 249/115, 249/116, 249/117, 249/118, 249/119, 249/120, 249/121, 249/122, 249/123, 249/124, 249/125, 249/126, 249/127, 249/128, 249/129, 249/130, 249/131, 249/132, 249/133, 249/134, 249/135, 249/136, 249/137, 249/138, 249/139, 249/140, 249/141, 249/142, 249/143, 249/144, 249/145, 249/146, 249/147, 249/148, 249/149, 249/150, 249/151, 249/152, 249/153, 249/154, 249/155, 249/156, 249/157, 249/158, 249/159, 249/160, 249/161, 249/162, 249/163, 249/164, 249/165, 249/166, 249/167, 249/168, 249/169, 249/170, 249/171, 249/172, 249/173, 249/174, 249/175, 249/176, 249/177, 249/178, 249/179, 249/180, 249/181, 249/182, 249/183, 249/184, 249/185, 249/186, 249/187, 249/188, 249/189, 249/190, 249/191, 249/192, 249/193, 249/194, 249/195, 249/196, 249/197, 249/198, 249/199, 249/200, 249/201, 249/202, 249/203, 249/204, 249/205, 249/206, 249/207, 249/208, 249/209, 249/210, 249/211, 249/212, 249/213, 249/214, 249/215, 249/216, 249/217, 249/218, 249/219, 249/220, 249/221, 249/222, 249/223, 249/224, 249/225, 249/226, 249/227, 249/228, 249/229, 249/230, 249/231, 249/232, 249/233, 249/234, 249/235, 249/236, 249/237, 249/238, 249/239, 249/240, 249/241, 249/242, 249/243, 249/244, 249/245, 249/246, 249/247, 249/248, 249/249, 249/250, 249/251, 249/252, 249/253, 249/254, 249/255, 249/256, 249/257, 249/258, 249/259, 249/260, 249/261, 249/262, 249/263, 249/264, 249/265, 249/266, 249/267, 249/268, 249/269, 249/270, 249/271, 249/272, 249/273, 249/274, 249/275, 249/276, 249/277, 249/278, 249/279, 249/280, 249/281, 249/282, 249/283, 249/284, 249/285, 249/286, 249/287, 249/288, 249/289, 249/290, 249/291, 249/292, 249/293, 249/294, 249/295, 249/296, 249/297, 249/298, 249/299, 249/300, 249/301, 249/302, 249/303, 249/304, 249/305, 249/306, 249/307, 249/308, 249/309, 249/310, 249/311, 249/312, 249/313, 249/314, 249/315, 249/316, 249/317, 249/318, 249/319, 249/320, 249/321, 249/322, 249/323, 249/324, 249/325, 249/326, 249/327, 249/328, 249/329, 249/330, 249/331, 249/332, 249/333, 249/334, 249/335, 249/336, 249/337, 249/338, 249/339, 249/340, 249/341, 249/342, 249/343, 249/344, 249/345, 249/346, 249/347, 249/348, 249/349, 249/350, 249/351, 249/352, 249/353, 249/354, 249/355, 249/356, 249/357, 249/358, 249/359, 249/360, 249/361, 249/362, 249/363, 249/364, 249/365, 249/366, 249/367, 249/368, 249/369, 249/370, 249/371, 249/372, 249/373, 249/374, 249/375, 249/376, 249/377, 249/378, 249/379, 249/380, 249/381, 249/382, 249/383, 249/384, 249/385, 249/386, 249/387, 249/388, 249/389, 249/390, 249/391, 249/392, 249/393, 249/394, 249/395, 249/396, 249/397, 249/398, 249/399, 249/400, 249/401, 249/402, 249/403, 249/404, 249/405, 249/406, 249/407, 249/408, 249/409, 249/410, 249/411, 249/412, 249/413, 249/414, 249/415, 249/416, 249/417, 249/418, 249/419, 249/420, 249/421, 249/422, 249/423, 249/424, 249/425, 249/426, 249/427, 249/428, 249/429, 249/430, 249/431, 249/432, 249/433, 249/434, 249/435, 249/436, 249/437, 249/438, 249/439, 249/440, 249/441, 249/442, 249/443, 249/444, 249/445, 249/446, 249/447, 249/448, 249/449, 249/450, 249/451, 249/452, 249/453, 249/454, 249/455, 249/456, 249/457, 249/458, 249/459, 249/460, 249/461, 249/462, 249/463, 249/464, 249/465, 249/466, 249/467, 249/468, 249/469, 249/470, 249/471, 249/472, 249/473, 249/474, 249/475, 249/476, 249/477, 249/478, 249/479, 249/480, 249/481, 249/482, 249/483, 249/484, 249/485, 249/486, 249/487, 249/488, 249/489, 249/490, 249/491, 249/492, 249/493, 249/494, 249/495, 249/496, 249/497, 249/498, 249/499, 249/500, 249/501, 249/502, 249/503, 249/504, 249/505, 249/506, 249/507, 249/508, 249/509, 249/510, 249/511, 249/512, 249/513, 249/514, 249/515, 249/516, 249/517, 249/518, 249/519, 249/520, 249/521, 249/522, 249/523, 249/524, 249/525, 249/526, 249/527, 249/528, 249/529, 249/530, 249/531, 249/532, 249/533, 249/534, 249/535, 249/536, 249/537, 249/538, 249/539, 249/540, 249/541, 249/542, 249/543, 249/544, 249/545, 249/546, 249/547, 249/548, 249/549, 249/550, 249/551, 249/552, 249/553, 249/554, 249/555, 249/556, 249/557, 249/558, 249/559, 249/560, 249/561, 249/562, 249/563, 249/564, 249/565, 249/566, 249/567, 249/568, 249/569, 249/570, 249/571, 249/572, 249/573, 249/574, 249/575, 249/576, 249/577, 249/578, 249/579, 249/580, 249/581, 249/582, 249/583, 249/584, 249/585, 249/586, 249/587, 249/588, 249/589, 249/590, 249/591, 249/592, 249/593, 249/594, 249/595, 249/596, 249/597, 249/598, 249/599, 249/600, 249/601, 249/602, 249/603, 249/604, 249/605, 249/606, 249/607, 249/608, 249/609, 249/610, 249/611, 249/612, 249/613, 249/614, 249/615, 249/616, 249/617, 249/618, 249/619, 249/620, 249/621, 249/622, 249/623, 249/624, 249/625, 249/626, 249/627, 249/628, 249/629, 249/630, 249/631, 249/632, 249/633, 249/634, 249/635, 249/636, 249/637, 249/638, 249/639, 249/640, 249/641, 249/642, 249/643, 249/644, 249/645, 249/646, 249/647, 249/648, 249/649, 249/650, 249/651, 249/652, 249/653, 249/654, 249/655, 249/656, 249/657, 249/658, 249/659, 249/660, 249/661, 249/662, 249/663, 249/664, 249/665, 249/666, 249/667, 249/668, 249/669, 249/670, 249/671, 249/672, 249/673, 249/674, 249/675, 249/676, 249/677, 249/678, 249/679, 249/680, 249/681, 249/682, 249/683, 249/684, 249/685, 249/686, 249/687, 249/688, 249/689, 249/690, 249/691, 249/692, 249/693, 249/694, 249/695, 249/696, 249/697, 249/698, 249/699, 249/700, 249/701, 249/702, 249/703, 249/704, 249/705, 249/706, 249/707, 249/708, 249/709, 249/710, 249/711, 249/712, 249/713, 249/714, 249/715, 249/716, 249/717, 249/718, 249/719, 249/720, 249/721, 249/722, 249/723, 249/724, 249/725, 249/726, 249/727, 249/728, 249/729, 249/730, 249/731, 249/732, 249/733, 249/734, 249/735, 249/736, 249/737, 249/738, 249/739, 249/740, 249/741, 249/742, 249/743, 249/744, 249/745, 249/746, 249/747, 249/748, 249/749, 249/750, 249/751, 249/752, 249/753, 249/754, 249/755, 249/756, 249/757, 249/758, 249/759, 249/760, 249/761, 249/762, 249/763, 249/764, 249/765, 249/766, 249/767, 249/768, 249/769, 249/770, 249/771, 249/772, 249/773, 249/774, 249/775, 249/776, 249/777, 249/778, 249/779, 249/780, 249/781, 249/782, 249/783, 249/784, 249/785, 249/786, 249/787, 249/788, 249/789, 249/790, 249/791, 249/792, 249/793, 249/794, 249/795, 249/796, 249/797, 249/798, 249/799, 249/800, 249/801, 249/802, 249/803, 249/804, 249/805, 249/806, 249/807, 249/808, 249/809, 249/810, 249/811, 249/812, 249/813, 249/814, 249/815, 249/816, 249/817, 249/818, 249/819, 249/820, 249/821, 249/822, 249/823, 249/824, 249/825, 249/826, 249/827, 249/828, 249/829, 249/830, 249/831, 249/832, 249/833, 249/834, 249/835, 249/836, 249/837, 249/838, 249/839, 249/840, 249/841, 249/842, 249/843, 249/844, 249/845, 249/846, 249/847, 249/848, 249/849, 249/850, 249/851, 249/852, 249/853, 249/854, 249/855, 249/856, 249/857, 249/858, 249/859, 249/860, 249/861, 249/862, 249/863, 249/864, 249/865, 249/866, 249/867, 249/868, 249/869, 249/870, 249/871, 249/872, 249/873, 249/874, 249/875, 249/876, 249/877, 249/878, 249/879, 249/880, 249/881, 249/882, 249/883, 249/884, 249/885, 249/886, 249/887, 249/888, 249/889, 249/890, 249/891, 249/892, 249/893, 249/894, 249/895, 249/896, 249/897, 249/898, 249/899, 249/900, 249/901, 249/902, 249/903, 249/904, 249/905, 249/906, 249/907, 249/908, 249/909, 249/910, 249/911, 249/912, 249/913, 249/914, 249/915, 249/916, 249/917, 249/918, 249/919, 249/920, 249/921, 249/922, 249/923, 249/924, 249/925, 249/926, 249/927, 249/928, 249/929, 249/930, 249/931, 249/932, 249/933, 249/934, 249/935, 249/936, 249/937, 249/938, 249/939, 249/940, 249/941, 249/942, 249/943, 249/944, 249/945, 249/946, 249/947, 249/948, 249/949, 249/950, 249/951, 249/952, 249/953, 249/954, 249/955, 249/956, 249/957, 249/958, 249/959, 249/960, 249/961, 249/962, 249/963, 249/964, 249/965, 249/966, 249/967, 249/968, 249/969, 249/970, 249/971, 249/972, 249/973, 249/974, 249/975, 249/976, 249/977, 249/978, 249/979, 249/980, 249/981, 249/982, 249/983, 249/984, 249/985, 249/986, 249/987, 249/988, 249/989, 249/990, 249/991, 249/992, 249/993, 249/994, 249/995, 249/996, 249/997, 249/998, 249/999, 2500/000, 2500/001, 2500/002, 2500/003, 2500/004, 2500/005, 2500/006, 2500/007, 2500/008, 2500/009, 2500/010, 2500/011, 2500/012, 2500/013, 2500/014, 2500/015, 2500/016, 2500/017, 2500/018, 2500/019, 2500/020, 2500/021, 2500/022, 2500/023, 2500/024, 2500/025, 2500/026, 2500/027, 2500/028, 2500/029, 2500/030, 2500/031, 2500/032, 2500/033, 2500/034, 2500/035, 2500/036, 2500/037, 2500/038, 2500/039, 2500/040, 2500/041, 2500/042, 2500/043, 2500/044, 2500/045, 2500/046, 2500/047, 2500/048, 2500/049, 2500/050, 2500/051, 2500/052, 2500/053, 2500/054, 2500/055, 2500/056, 2500/057, 2500/058, 2500/059, 2500/060, 2500/061, 2500/062, 2500/063, 2500/064, 2500/065, 2500/066, 2500/067, 2500/068, 2500/069, 2500/070, 2500/071, 2500/072, 2500/073, 2500/074, 2500/075, 2500/076, 2500/077, 2500/078, 2500/079, 2500/080, 2500/081, 2500/082, 2500/083, 2500/084, 2500/085, 2500/086, 2500/087, 2500/088, 2500/089, 2500/090, 2500/091, 2500/092, 2500/093, 2500/094, 2500/095, 2500/096, 2500/097, 2500/098, 2500/099, 2500/100, 2500/101, 2500/102, 2500/103, 2500/104, 2500/105, 2500/106, 2500/107, 2500/108, 2500/109, 2500/110, 2500/111, 2500/112, 2500/113, 2500/114, 2500/115, 2500/116, 2500/117, 2500/118, 2500/119, 2500/120, 2500/121, 2500/122, 2500/123, 2500/124, 2500/125, 2500/126, 2500/127, 2500/128, 2500/129, 2500/130, 2500/131, 2500/132, 2500/133, 2500/134, 2500/135, 2500/136, 2500/137, 2500/138, 2500/139, 2500/140, 2500/141, 2500/142, 2500/143, 2500/144, 2500/145, 2500/146, 2500/147, 2500/148, 2500/149, 2500/150, 2500/151, 2500/152, 2500/153, 2500/154, 2500/155, 2500/156, 2500/157, 2500/158, 2500/159, 2500/160, 2500/161, 2500/162, 2500/163, 2500/164, 2500/165, 2500/166, 2500/167, 2500/168, 2500/169, 2500/170, 2500/171, 2500/172, 2500/173, 2500/174, 2500/175, 2500/176, 2500/177, 2500/178, 2500/179, 2500/180, 2500/181, 2500/182, 2500/183, 2500/184, 2500/185, 2500/186, 2500/187, 2500/188, 2500/189, 2500/190, 2500/191, 2500/192, 2500/193, 2500/194, 2500/195, 2500/196, 2500/		



VÁŠ DOPIS ZN: č. 1
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -



NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 17.1.2018

ADRESÁT:
(viz rozdělovník)

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1

Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Zápis ze závěrečné porady k ZP a DÚR

10. Stavba „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ prověří možnost převzít uzavírku silnice III/30821 od stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“. Předpokládaný termín stavby „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“ je 1.4.2018 – 31.7.2018.
11. Přítomní SOUHLASÍ s navrženým technickým řešením rekonstrukce mostního objektu.

Příloha:

1. Prezenční listina


S pozdravem

			ČÍSLO SOUPRAVY:
Ing. David Rose, jednatel společnosti			
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MÚ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DÚR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno tel. : 533 312 000 www.exprojekt.cz IČ: 29285801			ČÁST DOKUM. E PŘÍLOHA E.6	

PREZENČNÍ LISTINA



Novém Městě nad Metují na silnici III/30821

Hradec Králové

podjezdu v

REVIZOR

DATUM

Organizace

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

ZMĚNA

ČÍSLO SOUPRAVY:

Rekonstrukce

17.12.2018

Závěrečná zpráva

OR Hradec Králové

PROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.

Heršpická 758/13

619 00 Brno

tel.: +420 533 312 000

E-mail: info@exprojekt.cz

ID: dh84e85

Správa železniční dopravní cesty

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO

Ing. Ondřej Čech

NAVRHL, VYPRACOVAL

Ing. Ondřej Čech

KONTROLOVAL

Ing. Petr Libosvár

STUPEŇ: DÚR + DSP

ZAK. ČÍSLO

029-2018

MÉRITKO

POČET FORMÁTŮ

Atce:

Datum:

Předmět:

Místo konání

Jméno příjemce

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821

Dokladová část

POVĚŘENÝ MŮ:

Nové Město nad Metují, k.ú. Krčín

ČÁST DOKUM.

E

PŘÍLOHA

E.6

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



VÁŠ DOPIS ZN: -
Správa železniční dopravní cesty
ZE DNE: -



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

NAŠE ZN: 2018-029
DATUM: 16.2.2018

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Čech
TEL: 601 133 157 / 533 312 000
E-MAIL: cech@exprojekt.cz

ADRESÁT:

POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 1






Zakázka: Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821
Věc: Zápis ze závěrečné porady k DSP

Jednání bylo svoláno investorem a generálním projektantem na 15.2.2018 za účelem seznámení všech účastníků s průběhem projektových prací a technickým řešením jednotlivých stavebních objektů v rámci zpracování projektové dokumentace ve fázi DSP výše uvedené stavby.

Jednání vedli Ing. Ondřej Čech, EXprojekt s.r.o. a Ing. David Ježek, SZDC,s.o., kteří jednání doprovodili elektronickou prezentací, včetně výkresů a schémat jednotlivých stavebních objektů.

Na poradě bylo diskutováno řešení jednotlivých stavebních objektů. Stručný popis navrženého řešení: Stávající klenbová konstrukce podjezdu v km 49,202 bude vybourána a místo ní vybudována konstrukce nová – prefabrikovaná klenbová konstrukce o světlosti 17,2 m. Most bude stavebně připraven pro rekonstrukci silnice III/30821 (možnost světlé výšky až 5,2 m a šířkově umožní provedení pozemní komunikace o šířce 9 m dále pak cyklostezky a chodníku o šířce 3,5 m). Uvažované směrové a výškové uspořádání silnice pod mostem vychází z projektu „Rekonstrukce komunikace Spy – Krčín“.

Během porady byly přijaty tyto závěry:		ČÍSLO SOUPRAVY:
1. Bude použit prefabrikát s min. světlostí 17,2 m. Dojde ke zvětšení světlosti oproti předchozímu návrhu.		PO PŘÍLOŽKOVÉM ŘÍZENÍ
2. Základový pas u podchodu zůstane situován dle původního návrhu. Druhý základový pas bude odsunut oproti předchozímu návrhu proti směru staničení.		
3. Investor preferuje použití nového řešení, protože toto řešení nezpůsobí překročení předpokládaných celkových investičních nákladů (CIN).		
4. Šířka zemní planě zůstává stejná jako ve stávajícím stavu (cca 8,1 m).		
REVIZE Č. 1	DATUM 11.12.2013	ZMĚNA
5. Bude použita konstrukce pražcového podloží TYP 2, plán tělesa železničního spodku i zemní plán bude v oboustranném sklonu.		EXPROJEKT s.r.o. tel. : +420 533 312 000 Heršnická 758/13, 619 00 Brno E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
6. Drážní síť ve správě ČD-Telematika a OŘ HK budou před stavbou přečíslovány po dobu stavby nebudou v provozu.		

OBJEDNATEL: Příloha: 		Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Prezenční listina				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ondřej Čech S pozdravem 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech 	KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár 	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Krčín		STUPEŇ: DŮR + DSP	
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 Dokladová část Ing. David Rose, jednatel společnosti			ZAK. ČÍSLO 029-2018	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 29 x A4
			DATUM: 03/2018	
			ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA E.6
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace EXprojekt s.r.o. Heršnická 758/13 619 00 Brno tel.: 533 312 000 www.exprojekt.cz IČ: 29285801				

PREZENČNÍ LISTINA

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821 DOKLADOVÁ ČÁST		EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno tel.: +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85	
OZNAČENÍ: 029-2018 MÍSTO KONÁNÍ: Nové Město nad Metují, Králův		ČÍSLO SOUPRAVY:	
KRAJ: Královéhradecký POŘÍZENÍ: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		ZMĚNA:	
ODOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Čech		NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Čech	
KONTROLOVAL Ing. Petr Libosvár		STUPEŇ: DÚR + DSP	
ZAK. ČÍSLO 029-2018		POČET FORMÁTŮ 29 x A4	
DATUM: 03/2018		ČÁST DOKUM. E	
PŘÍLOHA E.6		Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	

Poř. č.	Jméno	Telefon	Email
1	CECH O	601 133 157	CECH@EXPROJEKT.CZ
2	SEKED O	602 128 210	SEKED@SZDC.CZ
3	BAVESA	424 430 102	BAVESA@SZDC.CZ
4	GLONPENSKY	601 327 749	GLONPENSKY@SZDC.CZ
5	HABER	439 042 123	HABER@NOVEMESTOUM.CZ
6	PORECHAV	602 463 790	PORECHAV@SZDC.CZ
7	BICHY	735 521 906	BICHY@CIRINKA.CZ
8	ALOS	605 148 444	ALOS@STAVOP@CENTRUM.CZ
9	VASATKO	602 176 117	VASATKO@SZDC.CZ
10	HUJER	725 741 225	HUJER@SZDC.CZ
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ