

KOORDINAČNÍ JEDNÁNÍ K PROJEKTU**Česká Třebová – projektová dokumentace opravy rozvodů ÚT a MaR**

INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 70994234

ČINNOST: Koordinační jednání k projektové dokumentaci

TERMÍN: 03. 11. 2017, od 11:00 do 12:00 hodin

MÍSTO: Správa osobních nádraží Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové

ÚČASTNÍCI: SŽDC, s.o. - investor

PRODIN a.s. – generální projektant

DABONA s.r.o. – projektant vybraných profesí

Jmenný seznam účastníků (prezenční listina) včetně kontaktů je přílohou tohoto zápisu.

UJEDNÁNÍ:

1. Byl předjednáán předpokládaný způsob povolení prací Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor Olomouc. Práce by měly být provedeny na základě § 104 stavebního zákona jako ohlášení udržovacích prací. DABONA ověří požadovaný stupeň projektové dokumentace (např. jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby)
2. Projektované práce spočívají ve výměně doživajících zařízení, nedochází ke změně paliva, nebude navyšována kapacita odběru plynu – předpokládá se, že veškeré práce budou vedeny jako opravy.
3. Projektant připraví a předá investorovi elektronickou podobu PD spolu se žádostí o vydání souhrnného stanoviska. Byl specifikován minimální rozsah PD.
4. Poznámky k jednotlivým částem PD – měření a regulace
 - MaR kotelny bude navržen nově, včetně stavební elektroinstalace v kotelně (stávající je napojena na měněný rozvaděč MaR)
 - součástí MaR bude tzv. systém IRC – individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech objektu (všechny místnost s výjimkou bytů)
 - systém IRC bude umožňovat rozúčtování nákladů mezi jednotlivé nájemce vytápěných prostor, případně musí být rozúčtování v PD navrženo jiným způsobem
 - MaR bude připojen do ethernetové sítě v objektu

- MaR bude vybaven dálkovým přenosem dat pro možnost vzdáleného přístupu a správy (např. provozovatel zdroje tepla TEZA, investor, apod.)
 - součástí soupisu prací a dodávek budou nezbytné práce pro implementaci systému, hardware, software (např. licence), školení obsluhy, apod.
 - bude svolána schůzka na místě za účelem ověření navržených kabelových tras
5. Poznámky k jednotlivým částem PD – ústřední vytápění
- bude zajištěno měření vyrobeného tepla kalorimetry. Případně, pokud to bude nezbytné pro rozúčtování tepla, budou kalorimetry osazeny na všechny topné větve.
 - budou vyměněna všechna otopná tělesa s výjimkou těles ve vstupní hale, kde budou ponechána stávající litinová tělesa (budou repasována, propláchnuta, přetěsněna)
 - páteřní rozvody vedené v podlahovém kanálu bude pravděpodobně nutné realizovat při částečném rozkrytí podlahy – bude svolána schůzka na místě pro upřesnění nezbytně nutného rozsahu stavebních připomocí
6. Poznámky k jednotlivým částem PD – plyn
- veškeré úpravy plynovodního potrubí jsou realizovány uvnitř objektu, v rámci projektu nebude nutná úprava vně objektu
 - byty budou nově vybaveny plynovými kotli a samostatnými fakturačními plynoměry. Projektant ověří podmínky plynáren pro připojení (stanovisko, vyjádření, smlouvy o smlouvě budoucí, apod.)

ZAPSAL: Ing. Eduard Paulík, DABONA s.r.o., GSM: +420 736 254 363, email: paulik@dabona.eu

PŘÍLOHY: 1. Jmenný seznam účastníků (prezenční listina) včetně kontaktů

V případě připomínek k tomuto zápisu, požadavků na doplnění či dotazů se prosím obraťte na autora zápisu.

PREZENČNÍ LISTINA

Koordinační jednání k projektu – Česká Třebová – projektová dokumentace opravy rozvodů ÚT a MaR

Jednání k projektové dokumentaci - 3.11. 2017 v 11:00h

[illegible]