

E-ZAK

Naše zn. 22508/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 24. srpna 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64021068

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu a vysvětlení** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Nová Paka ON - oprava

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr v povrchových úpravách schází zcela ocenění prací pro zapravení nově osazených oken. Jedná se zejména o práce s novými omítkami špalet a práce na dorovnání osekaných špalet. Dle našich zkušeností tyto místa je zapotřebí dorovnávat více vrstvami omítky

Odpověď zadavatele č. 1:

Předmětné práce jsou obsaženy v SO 01 v položce č. 37 a 38.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr schází dodávka a montáž apu-lišt, pro vyřešení styku nových oken a omítek.

Odpověď zadavatele č. 2:

Předmětné práce jsou obsaženy v SO 01 v položce č. 45 a 46.

Dotaz dodavatele č. 3:

Ve výkazu výměr schází položka na začišťení omítek ve styku s podlahou, dveřmi, okny....

Odpověď zadavatele č. 3:

Předmětné práce jsou obsaženy v SO 01 v položce č. 42.

Dotaz dodavatele č. 4:

Ve výkazu výměr je přesun suti schozem, avšak odpad je tříděn, prosím o úpravu dopravy suti nošením, nebo změnu druhu odpadu na směsný.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel požaduje ocenit dle Položkového soupisu prací s výkazem výměr, a to z následujícího důvodu: při realizaci prací se mohou shozem transportovat jednotlivé

druhy odpadů a sutě každý samostatně, protože stejně je třeba odpad třídit, z důvodu různých cen skládkovného. Dát veškerý odpad do směsného může vést k neúměrnému zvýšení nákladů.

Dotaz dodavatele č. 5:

Ve výkazu výměr zcela schází položka na dorovnání tl. nových omítek, dle našich zkušeností je zapotřebí vytvořit větší vrstvu pro dorovnání.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel nedoplnil předmětnou položku neboť nyní nelze jednoznačně určit tl. nových omítek. V Položkovém soupisu prací s výkazem výměr je tato skutečnost ošetřena poznámkou k položce o započtení nákladů pouze na 10 mm. Jádru nutno pohlídat a náklady případně upravit příplatkem za každých 5 mm. Množství jádrové omítky dle skutečně provedených prací.

Dotaz dodavatele č. 6:

Ve výkazu výměr je očištění fasády pouze tlakovou vodou, jedná se však o pískovec s vysokým stupněm „zanesení“ doporučujeme o čištění chemickou cestou. Prosíme o doplnění položek.

Odpověď zadavatele č. 6:

Zadavatel nadále trvá na očištění fasády tlakovou vodou a ručním čištěním kartáči.

Dotaz dodavatele č. 7:

U dodávky zámkové dlažby schází jakýkoliv prořez materiálu, prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel nově do Položkového soupisu prací s výkazem výměr doplnil stavební objekt SO 01.1.

Dotaz dodavatele č. 8:

Prosím o dodání výkresové části rozvodů plynu, bez těchto podkladů nelze adekvátně ocenit.

Odpověď zadavatele č. 8:

Zadavatel sděluje, že předmětné přeložky považuje dostatečně zakresleny ve výkresu Půdorys 1.NP – návrh.

Dotaz dodavatele č. 9:

Prosím do části plynové přípojky a dešťové kanalizace doplnit k výkopovým pracím – odvoz výkopku, a zbylé zásypy, vv obsahuje pouze výkop a zásyp pískem.

Odpověď zadavatele č. 9:

Zadavatel nově do Položkového soupisu prací s výkazem výměr doplnil stavební objekt SO 04.1.

Dotaz dodavatele č. 10:

Výkaz výměr TZB obsahuje pouze revizi UTZ, ale neřeší vydání protokolu UTZ a Průkazu způsobilosti. V případě, že bude požadován protokol UTZ a Průkaz způsobilosti po zhotoviteli, žádáme o doplnění výkazu výměr o tyto položky.

Odpověď zadavatele č. 10:

Zadavatel požaduje pouze provedení revize UTZ.

Dotaz dodavatele č. 11:

Svítilno „K“ má být osazeno na atypickém obloukovém výložníku, prosíme o doplnění knihy svítidel, z které bude zřejmé, o jaký typ (např. LED, plechové, IP, at.) svítidla se jedná.

Odpověď zadavatele č. 11:

Svítilno "K" je podrobně popsáno v legendě použitých značek na výkresu E.1.2.3.3. Doplnující informace k atypickému výložníku jsou uvedeny v poznámce č. 4 na tomtéž výkresu. Nový výložník nahradí stávající, který je na zastřešeném nástupišti osazen, a může sloužit jako vzor.

Dotaz dodavatele č. 12:

Výkaz výměr elektroinstalace obsahuje pouze revizi UTZ, ale neřeší vydání protokolu UTZ a Průkazu způsobilosti. V případě, že bude požadován protokol UTZ a Průkaz způsobilosti po zhotoviteli, žádáme o doplnění výkazu výměr o tyto položky.

Odpověď zadavatele č. 12:

Zadavatel požaduje nacenit činnosti spojené s vydáním protokolu UTZ a Průkazu způsobilosti do položky určené k provedení revize UTZ. Zadavatel nově tuto skutečnost doplnil do poznámky k předmětné položce.

Dotaz dodavatele č. 13:

Výkaz výměr elektroinstalace řeší pouze úpravu rozvaděče RE a to pouze povrchovou úpravu. Z předané projektové dokumentace není zřejmé napojení zásuvek v 1.PP a Plynového kotle v 1.NP. Prosíme o sdělení, z jakého rozvaděče budou tyto okruhy napájeny a jak budou jištěny.

Odpověď zadavatele č. 13:

Napojení zásuvek v 1. PP je popsáno v poznámce č. 2 na výkresu E.1.2.3.3. Vzhledem k omezenému rozsahu prováděné rekonstrukce bude do rozvaděče RE doplněn pouze proudový chránič s vyb. proudem 30 mA., pro napájení zásuvkových obvodů. Zásuvka pro plynový kotel má již v rozvaděči RE osazen samostatný jistič – vše obsaženo v SO 02 položce č. 20 Úprava stávající elektroměrové rozvodnice RE.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Položkový soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr opraveny 24082021.xlsx).

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 2. 9. 2021 do 08:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1943387

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8883a307-4ffc-49e1-90ff-7121dd95a1de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2021 10:51:07



5bca9c32-8cfc-4579-a27d-214d520f94d0