

Příloha č. 4 Výzvy

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

K veřejné zakázce s názvem „**Motorgenerátor s podvozkem**“

Dodávka jednoho kusu motorgenerátoru s podvozkem.

Specifikace/Parametry:

Typový list-technická specifikace stroje. Prohlášení o shodě/CE/.
Motor-alternátor o výkonu 44,8 kVA / 35,8 kW v režimu Stand-by.
Motorgenerátor s mechanickou regulací otáček motoru, přehřevem motoru, dobíjením startovací baterie, automatickou regulací napětí a residentním tlumičem hluku výfuku.
Motorgenerátor v retenční vaně, zabraňující úniku provozních kapalin v případě poruchy
Motorgenerátor je umístěn v protihlukové kapotě.
Zásuvky 16,32,63A/400V + 16A/230V
Motorgenerátor umístěn na homologovaném podvozku za OA do 3500t.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž roční profylaktické prohlídky včetně výměny oleje, filtrů a běžné prohlídky po dobu záruky (minimálně 24 měsíců) od dodání předmětu plnění.

Dokumentace, která je součástí dodávky.

Žádáme o doložení dokladu, že zařízení je schváleno pro provoz na dráze /UTZ/ dle §47 odst. 4 zákona o drahách č.266/1994Sb.

K nabídce je nutno doložit Typový list-technická specifikace stroje (katalogový list) či obdobný dokument, kde jsou uvedeny parametry nabízeného předmětu plnění.

S místem dodání předmětu plnění na adresu:

Obvodová elektrodílna Ústí nad Labem západ - (areál ČD Cargo),
Pětidomí 7, 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba ve věcech technických za OŘ Ústí nad Labem:

Ing. Jiří Namyslov, +420 606 653 940, Namyslov@spravazeleznic.cz