

Naše zn. 16251/2021-SŽ-OR UNL-OVZ
Listů/příloh 1/3

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Lenka Koštířová
Telefon +420 972 422 242
E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz
Datum 31. srpna 2021

Informace č. 1 (vysvětlení a změna Zadávací dokumentace) k VZ 65021092 „Motorgenerátor s podvozkem“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává první dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č. j.: 15878/2021-SŽ-OR UNL-OVZ ze dne 25. 08. 2021) na základě dotazů účastníka:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Jako podmínku k podání nabídky uvádíte „doložení dokladu, že zařízení je schváleno pro provoz na dráze /UTZ/ dle §47 odst. 4 zákona o drahách č.266/1994 Sb.“

- Jaké je přesné znění názvu tohoto dokladu?

- Přes 25 železničních stanic + CDP Přerov je osazeno našimi motorgenerátory, lze tento doklad nahradit seznamem referencí z těchto zakázek?

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Zadavatel po zvážení kvalifikačních požadavků upřesňuje znění bodu 8.4 – 5. odrážka bodu Výzvy:

- **Doložení schválených prozatímních technických podmínek dle Směrnice SŽDC č. 34, která je dostupná na webových stránkách správy železnic [Správa železniční dopravní cesty, státní organizace \(spravazeleznic.cz\)](https://sprava.zeleznicni.dopravni.cesty.statni.org.cz/)**

Schválené prozatímní technické podmínky **nelze nahradit** seznamem referencí obdobných zakázek.

Dotaz č. 2:

- Ve výzvě není blíže specifikován podvozek motorgenerátoru – jedná se o podvozek se stavitelnou, nebo s pevnou ojí?

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Podvozek bude převážně využíván za osobní automobil, kde bude pevná oj plně dostačující.

Dotaz č. 3:

- Budete požadovat distribuční rozvaděč umístěný na kapotáži s vývody 230V, nebo 400V?

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3:

Distribuční rozvaděč na kapotáži musí obsahovat vývody 230V i 400V.

Zadavatel vydává změněnou přílohu Zadávací dokumentace:

- Výzva k podání nabídky_ZMĚNA č. 1
- Příloha č. 4 Výzvy: Bližší specifikace předmětu plnění_ZMĚNA č. 1

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (č. j. 15878/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 25. 08. 2021) ve znění Informace č. 1 ze dne 31. 08. 2021 nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele

<https://zakazky.spravazeleznic.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku.

Děkujeme za pochopení.

V Ústí nad Labem, dne 01-09-2021

 Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[019]

Tomáš Helcl, DiS.

Vedoucí odboru veřejných zakázek
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_ZMĚNA č. 1

Příloha č. 4 Bližší specifikace předmětu_ZMĚNA č. 1

Směrnice SŽDC č. 34