

Příloha č. 4 Výzvy

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU – ZMĚNA Č. 1

K veřejné zakázce s názvem „**Motorgenerátor s podvozkem**“

Dodávka jednoho kusu motorgenerátoru s podvozkem.

Specifikace/Parametry:

Typový list-technická specifikace stroje. Prohlášení o shodě/CE/.

Motor-alternátor o výkonu 44,8 kVA / 35,8 kW v režimu Stand-by.

Motorgenerátor s mechanickou regulací otáček motoru, přehřevem motoru, dobíjením startovací baterie, automatickou regulací napětí a residentním tlumičem hluku výfuku.

Motorgenerátor v retenční vaně, zabráňující úniku provozních kapalin v případě poruchy. Motorgenerátor je umístěn v protihlukové kapotě.

Zásuvky 16,32,63A/400V + 16A/230V **(rozvaděč s vývody 230V i 400V)**

Motorgenerátor umístěn na homologovaném podvozku **s pevnou ojí** za OA do 3500t.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž roční profylaktické prohlídky včetně výměny oleje, filtrů a běžné prohlídky po dobu záruky (minimálně 24 měsíců) od dodání předmětu plnění.

Dokumentace, která je součástí dodávky.

Doložení schválených prozatímních technických podmínek dle Směrnice SŽDC č. 34, která je dostupná na webových stránkách správy železnic [Správa železniční dopravní cesty, státní organizace \(spravazeleznic.cz\)](http://sprava.zeleznicni.dopravni.cesty.statni.organizace.spravazeleznic.cz).

K nabídce je nutno doložit Typový list-technická specifikace stroje (katalogový list) či obdobný dokument, kde jsou uvedeny parametry nabízeného předmětu plnění.

S místem dodání předmětu plnění na adresu:

Obvodová elektrodlína Ústí nad Labem západ - (areál ČD Cargo),
Pětidomí 7, 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba ve věcech technických za OŘ Ústí nad Labem:

Ing. Jiří Namyslov, +420 606 653 940, Namyslov@spravazeleznic.cz