


LEGENDA:


Podice	PK	Mj	Název	Přístroj	Typ	Výrobce
1	1	ks	PLC	Teconat NS-950	RAPID	Teeco Kalin
2	11	ks	X96, X97, X98	Spínacíkové pole	TAK 640 xx	Teeco Kalin
3	15	ks	K58, K59, K46	Pomocné relé	MT 3210 024 3P	SCH-RACK
3	1	ks	K89	Pomocné relé	MT 3210 110 3P	SCH-RACK
16	16	ks		Zásuvka pro relé	MT 78740	SCH-RACK
3	1	ks	UV10	Medul dílna AL+	MTN 00A0	SCH-RACK
4	1	ks	UV10	Gávanické oddělení	GON224	RAMET
5	1	ks	UV 20	Převodník napětí	MTU 104	METRA
5	1	ks	UIA1, UIA2, UIA11, UIA12, UIA21	Převodník proudu	PM-60V/110	TECO KALIN
6	1	ks	GUI	Zdroj pro I/O	110V DC/ 24V DC	PHOENIX
7	1	ks	UM1	Opto modem	PSM-EG-8322F-Q-OST	CITEL
8	1	ks	PV1	Přepřínová ochrana	IM6 HS 11 BL	FELTEN (F&G)
9	1	ks	F1	Jistič DC dvoupólový	L7 - 6/2C - DC	FELTEN (F&G)
10	1	ks	F2	Jistič AC dvoupólový	L7 - 6/1C	OEZ
11	1	ks	XZ1	Zásuvka	ZS203	ELEKTRO
12	170	ks	X95, XP1, XP2, XP11, XP12, XP21	Radová svornice	230V/16A	ELEKTRO
6	6	ks		Koncová přepážka	RSA 4	ELEKTRO
12	12	ks		Koncová světla	pro RSA 4	ELEKTRO
12	12	ks		Přepojka dvojité	pro RSA L - 35	ELEKTRO
5	5	ks		Přepojka trojitá	pro RSA 4	ELEKTRO
1	1	ks		Přepojka 5x	C131210	ELEKTRO
13	2	ks	K3, K4	Pomocné relé	24VAC, kontak 10A/250VAC, 10A/30VDC	ELEKTRO

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMINEK	09/2017
02	-	-
03	-	-



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Objednatel:



Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL
Garant profese:

Středisko:			
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. JIŘÍ SVOBODA	ING. JIŘÍ SVOBODA	ING. MIROSLAV NEZKUSIL
Název akce:		Číslo smlouvy:	
		17 004 208	
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)		Projektový stupeň:	
		PROJEKT	
Část:		Datum:	
		08/2017	
PS 334 TNS Týniště nad Orlicí, vazba napájecí		Číslo části:	
		D.3.3	
Název přílohy:		Měřítka:	
		- 3 x A4	
TNS CHOCEŇ-PLC R3KV-SESTAVENÍ PŘÍSTROJOVÉHO PANELU		Číslo přílohy:	
		16	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH SMLUVÁCH O DÍLO. ZÁKON, JEHO ČÁST NEMOŽE BYT DÍLE ZÁKONA, 6,12/2000 SB. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.