

# KS09

PNA000 gG 16A


PNA000 gG 20A

N PE

L1 L2 L3 PEN

odchod RD km 94,654 (ZL9)  
CYKY 5Jx6  
(min. 10 m)

stávající příchod od KSL01  
AYKY 4Jx50

Autorizovaný projekt.	Vedoucí projektu	Technický projektant	Dokladový projektant	Projektční kancelář:	
Ing. Josef Hrnčíř	Ing. Josef Hrnčíř	Ing. Vladimír Košan	Romana Lněničková	 <b>TECHNIKA s.r.o.</b>	
Kraj: Středočeský		Stavební úřad: DÚ Praha		Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň	
Investor:		SŽDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00		DIČ: CZ-62618911 tel.: 378 023 411 e-mail: kta@kta-technika.cz www: http://www.kta-technika.cz ID datové schránky: fw3g5xh	
Název stavby:				Číslo zakázky	Z17-027
Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice - Zadní Třeboň				Datum	11/2017
E.3.6 - SO 01 - Elektrická přípojka				Účel	PSŘ
Zapojení rozvaděčů				Počet listů	1xA3
				Číslo výkresu	0006