


Tabulka místností 1. N.P.				
Číslo	Název	Plocha	Výška	Objem
OP85	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	20,23	3,8	76,89

Celková podlahová plocha:: 20,23

SEZNAM VNITŘNÍCH JEDNOTEK				
Pozice	Výrobce	Označení	Chladicí výkon	
1.1	SAMSUNG 2020	AR09TXFCAWKXEU	2.5 kW	
1.2	SAMSUNG 2020	AR12TXFCAWKXEU	3.5 kW	

Legenda čar:

- Přívodní – TČ chladivo pára
- Zpětné – TČ chladivo kondenzát
- Potrubí odvodu kondenzátu

VEDOUcí PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div> TECHNO DESIGN TECHNOdesign s.r.o., IČO 074 06 185 Koněvova 2208/8, 400 01 Ústí nad Labem</div>	
ING. ALEŠ RADA			ING. ALEŠ RADA		
INVESTOR:	SŽDC státní organizace, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1			DATUM:	12/2019
STAVBA:	DĚČÍN HL. N. – CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE VE V. B. Výpravní budova, Čsl. mládeže 89/4, Děčín			FORMÁT:	A3
VÝKRES:	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE PŮDORYS KLIMATIZACE 1. N.P.			STUPEŇ:	DSP
				MĚŘÍTKO:	1:75
				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.02	