

TABULKA URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Technologický domek

PZZ 3SBI P3480

km 11,454

Varnsdorf - Seifhennersdorf

Objekt : Přejezdové zabezpečovací zařízení

Kategorie vnějších vlivů	Zatřídění prostoru	Poznámka
Teplota okolí	AA7 (-25+55°C)	
Atmosferické podmínky okolí	AB4 (prostory chráněné bez reg.)	
Nadmořská výška	AC1 (do 2000m)	
Výskyt vody	AD1 (zanedbatelný)	
Výskyt cizích pevných těles	AE1 (zanedbatelný)	
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1 (zanedbatelný)	
Mechanické namáhání - ráz	AG1 (mírný)	
Vibrace	AH1 (mírné)	
Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1 (bez nebezpečí)	
Výskyt živočichů	AL1 (bez nebezpečí)	
Elektromagn.,elektrostat.nebo ionizující působení	AM1-1 (kontrolovaná úroveň)	
Sluneční záření		
Seizmické účinky	AP1 (zanedbatelné)	
Bouřková činnost	AQ 1 (zanedbatelné)	
Pohyb vzduchu		
Vítr		
Schopnost osob	BA4 (osoby poučené)	
Dotyk osob s potenciálem země	BC2 (výjimečný)	
Podmínky úniku osob v případě nebezpečí	BD1 (snadný únik)	
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1 (bez nebezpečí)	
Stavební materiály	CA2 (hořlavé)	
Konstrukce budovy	CB1 (normální)	

Soupis vnějších vlivů, které nejsou dle čl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální

AA3 Venkovní prostory

AB8 Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy

AD3 Vodní tříšť - pod úhlem do 60° od svislice

Vytvořeno dle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3