

1168/20 J. Horáková
DOSLO DNE - 8 -09- 2020

strana 1/2



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
10771/20
z 27. 7. 2020

NAŠE ZNAČKA
PM-31496/2020/5203/Ho

VYŘIZUJE
Ivana Horáková
+420 541 637 305
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
7. 9. 2020

Blažovice – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou

(k. ú. Blažovice; ORP Šlapanice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03-1000-0-00; HGR 2230)

předkládá: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

investor: Správa železnic, státní organizace

Charakteristika akce:

Obdrželi jsme žádost o stanovisko ke stavbě „Blažovice – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou“. Doložena byla projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (SUDOP BRNO, spol. s r.o., 6/2020).

Stávající budova RZZ je zásobována ze studny umístěné na p.č. 887/4, množství vody ve studni je nedostatečné. Stávající výpravní budova (VB) je napojena na vodovodní řad PVC 100 vodovodní přípojkou.

Pro napojení stávající budovy RZZ na vodovodní rozvod je nutno vybudovat nový areálový rozvod a navýšení dimenze vodovodní přípojky k VB. S ohledem na výhledový stav a koordinaci s připravovanou stavbou modernizace trati bude přípojka umístěna ve stávající poloze s vybudováním vodoměrné šachty a areálových rozvodů:

- Přípojka - PE100 RC SDR11 PN16 d50x4,6mm – v délce 9,6 m
- Areálový rozvod 1 (RZZ) - PE100 SDR11 PN16 d50x4,6mm – v délce 136,3 m
- Areálový rozvod 2 (VB) - PE100 SDR11 PN16 d40x3,7mm – v délce 4,8 m
- Areálový rozvod 3 (SpS) - PE100 SDR11 PN16 d50x4,6mm – v délce 0,2 m

Výstavbou vodovodu nedojde k dotčení vodních toků. Lokalita se nachází mimo záplavové území.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0750 Raketnice od pramene po ústí do toku Říčka (Zlatý potok) & v území vodního útvaru podzemních vod 22300 Vyškovská brána.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního

stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme, že při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:

dokumentace na CD