

DOŠLO DNE 23-09-2020

ká pošta



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 43358/2020/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 37070/2020
Č.j. odesílatele: ---

Vyřizuje: Mgr. Soňa Woffová
tel: 545 113 026
e-mail: sona.woffova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

SUDOP BRNO spol. s.r.o.

Kounicova 26

611 36 BRNO

ID datové schránky: tfy5bmb

V Brně dne 14. září 2020

**Blažovice, par. č. 538/2, 538/4, 538/19, 538/5, 889/1, 895, 534, k. ú. Blažovice–
„Blažovice – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou“ – dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí – závazné stanovisko**

Na základě žádosti stavebníka, kterým je společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kterou na základě předložené plné moci zastupuje společnost SUDOP BRNO spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, ze dne 29. 7. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 183/2006 Sb.“) dokumentaci pro územní řízení stavby „Blažovice – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou“, par. č. 538/2, 538/4, 538/19, 538/5, 889/1, 895, 534, k. ú. Blažovice, obec Blažovice.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S umístěním stavby „Blažovice – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou“, par. č. 538/2, 538/4, 538/19, 538/5, 889/1, 895, 534, k. ú. Blažovice, se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená dokumentace zpracovaná Ing. Danielou Šimkovičovou, společnost SUDOP BRNO spol. s.r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno, z června 2020, řeší zajištění zásobování pracoviště (budova RZZ) pitnou vodou a vybudování nového vodovodního řádu a vodovodní přípojky pro stávající budovu RZZ na pozemcích par. č. 538/2, 538/4, 538/19, 538/5, 889/1, 895, 534, k. ú. Blažovice, obec Blažovice.

Navrhovaná stavba se bude nacházet na okraji zastavěné části obce. Pozemky, na kterých je stavba navržena, tvoří místní komunikace, dráha a stavba pro dopravu. Stavbou nedojde ke změně využití území.

Stavba bude realizována v katastrálním území Blažovice na těchto pozemcích:

Par. č. 538/2 – ostatní plocha – silnice – ve vlastnictví: Obec Blažovice, Nádražní 165, 664 08 Blažovice.

Par. č. 538/4 – ostatní plocha – železniční dráha – ve vlastnictví: Obec Blažovice, Nádražní 165, 664 08 Blažovice.

Par. č. 538/19 – ostatní plocha – železniční dráha – ve vlastnictví: České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha 1

Par. č. 538/5 – ostatní plocha – železniční dráha - ve vlastnictví: České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha 1

Par. č. 889/1 - ostatní plocha – železniční dráha – Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Par. č. 895 – Zastavěná plocha a nádvoří – stavba pro dopravu - Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Par. č. 534 - Zastavěná plocha a nádvoří – stavba pro dopravu - Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Stávající budova RZZ ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, je zásobována přípojkou „OC 5/4“ ze studny, která je umístěná na pozemku par. č. 887/4, vzdálené cca 210 m. Množství vody ve studni je nedostatečné. Stávající výpravní budova (VB) je napojena na vodovodní řad PVC 100 vodovodní přípojkou PE 40 s vodoměrnou sestavou umístěnou ve VB. Pro napojení stávající budovy RZZ na vodovodní rozvod je nutno vybudovat nový areálový rozvod a navýšení dimenze vodovodní přípojky k VB. S ohledem na výhledový stav a koordinaci s připravovanou stavbou „Modernizace trati Brno -Přerov, 2. stavba Blažovice –Vyškov“ bude přípojka umístěna ve stávající poloze s vybudováním vodoměrné šachty a areálových rozvodů:

Vodovodní přípojka bude HDPE PE100 RC SDR11 PN16 50x4,6 mm. Délka přípojky bude 9,6 m. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 100. Přípojka končí ve vodoměrné šachtě hlavním uzávěrem a vodoměrnou sestavou s vodoměrem. Šachta bude umístěna na veřejném pozemku par. č. 538/4. Ve vodoměrné šachtě bude osazena spojka, kulový ventil, redukce, ukladňovací kus, vodoměr, uklidňovací kus, redukce, kulový ventil s odvodněním umožňující také odběr vzorků, zpětná klapka. Před vodoměrem bude mechanický filtr.

Areálový rozvod 1 bude veden z vodoměrné šachty do budovy RZZ. Rozvod 1 bude z potrubí PE100SDR11 PN16 d50x4,6 mm v délce 136,3 m. Pod stávající tratí bude proveden protlak v délce 59,3 s uložením do chráničky PE110x10,0 mm. Dále bude proveden protlak mezi LB2 - LB3 pod budoucí kolejí č.2. v délce 14,3 m s uložením do chráničky PE110x10,0 mm.

Areálový rozvod 2 bude veden z vodoměrné šachty do stávající výpravní budovy, kde je osazen fakturační vodoměr. Rozvod 2 bude z potrubí PE100 SDR11 PN16 d40x3,76 mm v délce 6,0 m.

Po odebrání fakturačního vodoměru z VB bude nahrazen podružným vodoměrem.

Areálový rozvod 3 bude napojen na rozvod 2 vysazením odbočky a zaslepením. Rozvod bude vybudován až v rámci stavby „Modernizace trati Brno -Přerov, 2. stavba Blažovice –Vyškov“.

V případě výpadku dodávky vody bude přistavěna cisterna s pitnou vodou pro budovu RZZ.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko pro vydání územního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. SUDOP BRNO spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 BRNO, ID datové schránky: tfy5bmb
2. KHS JmK – odd. HOK (spis)

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111_009373** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.09.2020 v 06:24:42. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.09.2020 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 50 50 10**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Veronika Jurečková, odbor HOK, 17101, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 23.09.2020 v 06:24:42. Údaje o časovém razítku: datum a čas **15.09.2020 13:32:59**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

Česká pošta, s.p. dne 23.09.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MARTINA ODEHNALOVÁ

Otisk úředního razítka:



132175836-90534-200923062415

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.